

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.54	46.01	60.23	1.72	13.15	12.74	1.28	75886.94
1	16.17	53.28	61.02	2.35	12.62	13.08	1.25	76776.61
2	16.47	61.07	60.79	2.38	12.30	13.18	1.25	75517.53
3	6.32	33.79	59.37	1.65	13.08	13.08	1.24	74462.43
4	4.64	9.74	55.07	1.68	13.67	12.92	1.23	76055.52
5	6.73	16.1	55.18	1.94	13.03	13.10	1.20	75840.12
6	8.08	28.48	56.51	1.47	13.67	12.91	1.21	77656.76
7	5.56	4.33	59.21	0.90	14.09	12.90	1.20	74697.56
8	6.49	11.61	61.90	1.51	13.24	13.07	1.21	74455.57
9	4.08	12.78	57.75	1.07	13.41	12.76	1.20	75584.94
10	3.38	12.12	62.79	0.93	13.91	12.79	1.21	75465.46
11	3.10	6.72	52.84	0.88	13.73	12.63	1.23	78919.79
12	3.28	7.89	56.00	1.19	13.22	12.79	1.24	76520.67
13	3.59	21.71	57.79	1.27	13.21	12.81	1.22	76874.28
14	6.99	無效	54.29	3.69	11.96	12.88	1.21	75218.35
15	3.86	78.94	53.53	3.26	12.95	12.84	1.21	71683.41
16	3.33	30.63	52.18	1.35	13.05	12.56	1.18	78396.60
17	2.84	44.15	57.13	1.33	13.17	12.60	1.18	76620.40
18	2.69	19.93	58.12	0.84	13.94	12.80	1.18	75748.85
19	2.94	26.52	64.80	1.58	12.78	13.14	1.17	77032.92
20	2.78	11.96	60.34	0.77	14.08	12.68	1.18	77805.26
21	2.57	5.83	59.61	0.82	13.87	12.70	1.18	77956.16
22	2.57	2.9	65.09	0.49	14.48	12.85	1.17	77505.00
23	2.53	3.61	65.34	0.55	14.21	12.96	1.15	78005.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	5.36	23.92	58.62	1.48	13.37	12.87	1.21	76278.63
最大值	16.47	78.94	65.34	3.69	14.48	13.18	1.32	78919.79
發生時間	2	15	23	14	22	2		11
最小值	2.53	2.9	52.18	0.49	11.96	12.56	1.12	71683.41
發生時間	23	22	16	22	14	16		15
零點偏移	-0.01 %	0.00%	-0.00 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01%	0.10 %	0.05 %		0.22	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

報表日期: 2021年01月28日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月28日

[illegible]