

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月05日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月05日

項目 單位	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.79	5.15	57.03	0.13	18.02	10.73	1.57	60431.62
1	11.87	6.37	58.48	0.19	17.84	11.24	1.56	56604.10
2	9.28	7.87	63.33	0.16	17.80	11.62	1.56	55963.63
3	12.57	4.33	59.68	0.21	17.15	11.16	1.57	59282.30
4	12.57	29.70	56.17	0.41	18.01	10.63	1.56	59651.43
5	13.48	5.95	51.88	0.43	16.32	11.23	1.57	56754.11
6	10.50	4.44	46.91	0.23	17.82	10.85	1.55	67318.66
7	12.97	4.39	53.57	0.14	18.36	11.06	1.54	58471.87
8	14.24	3.41	52.45	0.16	19.42	10.77	1.56	60071.96
9	13.48	3.31	48.66	0.15	19.67	10.44	1.51	61308.28
10	15.59	15.53	50.27	0.38	18.95	10.40	1.53	62124.29
11	15.17	4.94	45.76	0.65	16.85	10.91	1.50	59979.90
12	13.38	14.17	58.16	0.57	16.26	11.20	1.53	58258.83
13	14.42	3.10	54.33	0.15	18.70	10.85	1.54	59550.09
14	14.54	4.67	62.37	0.13	19.21	11.56	1.51	54784.79
15	14.15	3.84	46.29	0.11	18.98	10.75	1.51	60355.48
16	12.60	5.29	48.40	0.16	17.61	11.07	1.51	58819.65
17	12.65	21.95	59.73	0.21	19.02	10.48	1.53	61678.58
18	14.88	3.43	50.87	0.13	19.28	10.65	1.51	60713.56
19	14.12	3.44	49.86	0.25	17.87	10.80	1.48	60912.08
20	14.17	4.75	51.96	0.39	17.49	11.10	1.52	58208.69
21	14.47	5.63	49.95	0.46	17.53	11.15	1.51	58749.26
22	14.33	4.49	54.78	0.14	18.11	11.12	1.51	58240.92
23	14.31	3.71	47.61	0.14	17.74	10.88	1.51	60063.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.48	7.24	53.27	0.25	18.08	10.94	1.53	59512.39
最 大 值	15.59	29.70	63.33	0.65	19.67	11.62	1.57	67318.66
發生時間	10	4	2	11	9	2		6
最 小 值	9.28	3.10	45.76	0.11	16.26	10.40	1.46	54784.79
發生時間	2	13	11	15	12	10		14
零點偏移(率)	-0.03 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-4.12 %	0.48 %	0.49 %	-0.11 %		0.01	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月05日

[illegible]