P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.66	4.90	82.42	9.23	15.48	11.66	0.83	86536.52
1	5.22	6.22	79.80	9.69	17.28	11.75	0.80	83880.48
2	6.68	4.64	80.25	9.53	14.99	11.73	0.82	86434.20
3	4.65	2.94	86.16	9.17	15.47	11.62	0.80	85826.02
4	7.77	3.26	77.91	9.26	14.56	11.58	0.83	88399.84
5	3.75	2.54	86.32	9.20	15.55	11.65	0.80	84950.51
6	2.99	1.93	87.72	9.18	15.47	11.32	0.86	89513.20
7	4.07	2.38	74.16	9.26	15.77	11.30	0.86	86914.18
8	4.42	2.18	77.43	9.37	15.79	11.46	0.84	86443.42
9	3.20	34.68	82.46	9.25	16.52	11.10	0.85	89011.83
10	2.68	2.51	75.70	8.91	15.90	11.10	0.88	86987.53
11	6.51	3.26	78.60	9.15	16.19	11.10	0.86	89372.10
12	3.90	3.29	75.33	9.34	15.30	11.41	0.89	85030.14
13	5.77	3.43	79.73	9.21	15.93	11.32	0.90	87972.10
14	7.98	3.39	75.85	9.21	15.15	11.24	0.90	88117.04
15	7.90	13.38	78.29	9.19	15.88	11.15	0.87	88871.32
16	14.92	3.95	77.91	9.83	14.18	11.70	0.89	87057.41
17	16.08	3.05	81.25	10.21	14.66	11.69	0.86	84976.05
18	18.28	5.04	75.60	10.45	13.98	11.64	0.86	87354.15
19	15.25	21.97	76.10	9.94	15.58	11.61	0.82	86696.69
20	7.96	4.07	78.90	10.12	16.53	11.80	0.81	83752.50
21	14.21	10.43	70.00	9.63	14.58	11.44	0.86	89611.25
22	9.93	3.38	76.54	9.45	14.97	11.57	0.85	87684.03
23	7.78	2.29	90.76	9.33	14.91	11.53	0.84	87311.52
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.86	6.21	79.38	9.46	15.44	11.48	0.84	87029.33
最 大 值	18.28	34.68	90.76	10.45	17.28	11.80	1.05	89611.25
發生時間	18	9	23	18	1	20		21
最 小 值	2.68	1.93	70.00	8.91	13.98	11.10	0.75	83752.50
發生時間	10	6	21	10	18	9		20
零點偏移	-0.08 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.17	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.21 %	-0.10 %	0.00 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.21	27.35	96.90	5.17	12.95	11.95	0.47	75411.78
1	4.74	0.25	107.23	5.09	14.98	12.13	0.48	72352.24
2	2.41	0.33	97.13	4.90	14.43	11.83	0.49	75340.54
3	2.06	1.83	105.17	5.02	14.40	12.06	0.48	73511.45
4	1.86	2.28	98.95	4.85	14.32	11.69	0.50	76476.51
5	1.84	14.15	74.91	4.91	13.85	11.84	0.50	75664.39
6	2.05	3.26	83.97	5.19	14.58	12.12	0.51	72824.92
7	1.80	2.99	77.91	4.91	14.69	11.76	0.47	76028.08
8	1.78	2.75	75.50	4.87	14.90	11.74	0.52	75257.27
9	2.13	1.95	77.92	4.91	13.89	11.82	0.53	75404.84
10	2.24	1.85	82.16	4.74	14.95	11.57	0.50	76216.45
11	2.42	14.65	79.91	4.84	14.67	11.80	0.55	74569.34
12	2.92	9.41	73.00	4.76	13.96	11.51	0.50	77396.44
13	3.68	4.65	80.42	4.83	14.27	11.65	0.51	75905.00
14	5.08	4.50	86.64	4.91	12.83	11.81	0.52	75861.32
15	3.54	0.77	90.40	4.96	13.90	12.00	0.50	73352.91
16	2.46	1.26	89.70	4.80	15.23	11.71	0.49	74992.91
17	2.80	3.88	79.24	4.90	13.57	11.80	0.54	75525.60
18	4.99	6.08	83.08	5.11	13.25	11.94	0.52	74615.13
19	5.32	8.36	79.36	4.96	14.32	11.85	0.49	74283.90
20	2.38	31.08	67.56	5.09	13.64	12.00	0.55	72519.07
21	3.37	2.31	78.03	4.85	13.06	11.80	0.52	74813.12
22	3.72	1.88	86.06	5.08	13.75	12.00	0.59	73498.43
23	2.78	3.23	80.10	4.75	13.81	11.65	0.62	74779.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.15	6.29	84.64	4.93	14.09	11.83	0.51	74858.39
最 大 值	7.21	31.08	107.23	5.19	15.23	12.13	0.76	77396.44
發生時間	0	20	1	6	16	1		12
最 小 值	1.78	0.25	67.56	4.74	12.83	11.51	0.46	72352.24
發生時間	8	1	20	10	14	12		1
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.09 %		-0.13	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.08 %	-0.18 %	-0.10 %	-0.20 %		-0.06	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.22	16.19	73.32	8.57	11.38	11.91	1.43	94040.49
1	3.28	45.75	72.57	8.70	11.82	11.99	1.43	92995.64
2	3.19	33.38	76.49	8.92	11.31	12.22	1.43	91388.23
3	3.02	14.18	94.10	9.56	11.46	12.57	1.43	87295.68
4	2.57	1.61	89.58	8.96	11.98	11.95	1.41	93272.45
5	2.73	9.76	74.96	8.58	12.10	11.80	1.39	93984.76
6	2.43	1.49	88.83	9.25	12.49	12.17	1.42	89615.35
7	2.51	2.51	80.25	8.84	11.99	11.87	1.46	92686.07
8	3.11	2.30	74.88	8.66	12.82	11.74	1.47	92630.10
9	3.02	3.27	74.66	8.31	13.45	11.61	1.47	93074.85
10	3.01	1.88	82.68	8.44	13.67	11.71	1.46	91685.92
11	2.92	2.57	85.40	8.52	13.33	11.74	1.50	91389.00
12	2.99	8.60	75.20	8.42	13.03	11.59	1.46	93147.18
13	2.93	11.50	62.48	8.25	13.08	11.61	1.45	92669.19
14	2.91	2.80	70.11	8.28	13.33	11.63	1.45	93062.99
15	2.76	7.48	70.06	8.21	13.44	11.58	1.46	93654.80
16	2.91	23.35	70.69	8.45	13.02	11.71	1.46	93078.62
17	3.20	6.25	68.46	8.59	12.52	11.82	1.44	93392.67
18	3.22	7.71	66.02	8.54	12.62	11.72	1.42	94868.85
19	3.25	28.25	64.62	8.52	12.17	11.68	1.43	96087.22
20	3.23	27.39	70.32	8.96	11.93	12.23	1.40	90996.28
21	3.56	13.51	73.07	8.75	12.36	11.85	1.41	94790.97
22	3.23	22.77	62.13	8.31	12.82	11.53	1.41	96593.07
23	3.09	16.57	64.96	8.39	12.37	11.63	1.42	95374.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.10	12.96	74.41	8.62	12.52	11.83	1.44	92990.61
最 大 值	5.22	45.75	94.10	9.56	13.67	12.57	1.55	96593.07
發生時間	0	1	3	3	10	3		22
最 小 值	2.43	1.49	62.13	8.21	11.31	11.53	1.38	87295.68
發生時間	6	6	22	15	2	22		3
零點偏移	-0.67 %	-0.00 %	-0.12 %	-0.10 %		0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	0.10 %	0.25 %		0.33	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %