P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.65	12.77	74.27	1.05	14.03	13.24	1.43	72738.25
1	13.03	27.43	58.56	1.05	14.35	13.12	1.46	74164.51
2	16.99	19.19	45.17	1.14	14.37	12.82	1.43	77706.50
3	17.16	8.08	45.20	1.06	14.23	13.15	1.46	75085.73
4	8.88	7.83	50.02	1.22	13.58	13.47	1.47	72149.24
5	6.89	6.54	44.73	1.12	13.91	13.71	1.47	70164.03
6	5.12	32.06	48.77	3.04	13.41	13.38	1.50	73402.79
7	4.34	33.86	49.10	3.07	13.41	13.44	1.45	67565.38
8	3.61	27.98	46.79	2.93	13.41	13.15	1.55	64515.17
9	3.43	22.18	47.19	3.09	12.85	12.97	1.62	63921.57
10	11.81	8.39	53.17	3.47	12.54	13.14	1.74	72037.48
11	12.57	13.28	52.20	3.39	12.48	13.04	1.49	75137.43
12	18.61	15.87	62.66	3.27	13.12	13.26	1.58	74570.54
13	15.47	23.65	52.72	3.36	12.63	13.27	1.54	76222.53
14	7.99	44.24	47.36	2.92	13.39	13.22	1.58	74814.31
15	8.34	21.12	42.06	2.51	14.17	12.87	1.51	78738.44
16	12.60	23.45	39.19	3.28	12.96	13.09	1.58	74111.65
17	15.75	2.71	45.81	3.45	12.77	13.20	1.48	75824.24
18	6.33	1.15	58.23	2.77	13.91	13.26	1.49	77173.60
19	2.48	14.53	50.12	2.59	13.98	13.26	1.43	79104.74
20	2.49	55.36	60.01	3.88	13.66	13.64	1.45	75929.91
21	2.38	8.82	52.83	2.79	13.93	13.51	1.47	76897.24
22	2.27	10.79	60.89	2.25	15.10	13.46	1.42	76728.56
23	2.09	19.15	64.77	2.53	14.08	13.27	1.34	80039.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.80	19.18	52.16	2.55	13.59	13.25	1.50	74114.30
最 大 值	18.61	55.36	74.27	3.88	15.10	13.71	2.47	80039.47
發生時間	12	20	0	20	22	5		23
最 小 值	2.09	1.15	39.19	1.05	12.48	12.82	1.31	63921.57
發生時間	23	18	16	0	11	2		9
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.13 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.30	33.80	58.39	1.10	18.63	11.12	1.29	65843.03
1	15.45	4.09	55.95	0.83	20.15	10.12	1.29	70134.51
2	10.42	4.80	58.44	0.25	19.98	10.56	1.29	67223.60
3	6.20	10.86	71.01	0.10	18.36	12.16	1.29	58222.17
4	5.38	45.34	76.48	0.53	16.77	12.63	1.26	56593.90
5	5.16	8.24	59.19	0.12	19.97	10.65	1.25	67131.12
6	9.38	9.26	58.00	0.26	18.92	10.77	1.25	67104.78
7	6.04	13.92	82.62	0.37	17.59	11.82	1.28	58995.63
8	7.70	5.47	62.73	0.15	19.52	9.99	1.29	67867.08
9	7.08	11.02	60.60	0.10	19.93	9.91	1.29	65680.19
10	3.99	6.16	62.34	0.13	21.04	9.47	1.31	68613.10
11	3.47	3.38	66.69	0.11	20.64	9.95	1.31	69428.26
12	6.66	10.89	61.20	0.20	19.83	9.86	1.30	68846.41
13	7.81	7.97	67.18	0.16	19.93	10.06	1.30	70320.82
14	7.65	11.30	70.78	0.20	19.92	10.42	1.30	68262.92
15	10.91	5.40	72.73	0.27	19.99	9.86	1.30	71966.73
16	15.74	6.06	72.80	0.59	19.77	10.17	1.29	68937.81
17	14.01	4.87	74.25	0.53	18.54	10.95	1.29	66500.36
18	9.17	3.94	80.12	0.11	19.64	10.97	1.30	65679.45
19	10.26	5.12	81.27	0.10	19.89	10.84	1.30	66492.15
20	12.87	8.93	64.10	0.41	19.39	10.39	1.28	69483.52
21	10.41	11.09	76.51	0.25	20.07	10.10	1.26	70657.97
22	9.19	4.36	67.70	0.15	19.95	10.22	1.25	70196.23
23	6.43	4.62	83.16	0.10	19.58	11.20	1.27	64086.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.11	10.04	68.51	0.30	19.50	10.59	1.28	66844.51
最 大 值	17.30	45.34	83.16	1.10	21.04	12.63	1.33	71966.73
發生時間	0	4	23	0	10	4		15
最 小 值	3.47	3.38	55.95	0.10	16.77	9.47	1.25	56593.90
發生時間	11	11	1	3	4	10		4
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.15	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.00 %	0.15 %	-0.02 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	32.93	38.20	41.39	3.32	18.66	9.49	1.38	80132.02
1	26.76	33.60	39.23	0.72	21.71	8.79	1.40	89240.67
2	22.26	20.35	39.08	0.72	21.00	9.20	1.40	86233.63
3	19.76	7.09	51.66	0.68	19.62	10.06	1.39	83732.23
4	22.72	6.71	48.35	0.67	19.84	10.28	1.40	80920.28
5	22.30	5.76	47.98	0.71	19.05	10.14	1.40	85006.53
6	22.40	16.37	39.46	0.69	18.22	10.13	1.40	84900.49
7	17.64	3.44	58.67	0.64	18.59	10.76	1.42	80825.74
8	24.91	7.15	51.17	2.47	16.78	10.38	1.43	83468.39
9	22.90	6.10	48.52	2.39	16.82	10.36	1.40	82086.80
10	17.43	15.76	48.09	2.37	17.63	9.85	1.41	83628.58
11	10.61	10.86	51.57	2.19	18.28	9.86	1.43	80450.07
12	9.08	6.20	49.97	2.12	17.43	10.26	1.42	77472.78
13	10.90	15.00	53.82	2.50	18.27	10.21	1.43	78999.50
14	12.63	14.06	49.03	2.31	18.07	10.09	1.42	80311.45
15	12.27	6.17	47.56	2.18	18.14	10.23	1.41	80109.77
16	17.36	4.76	49.69	2.37	18.20	9.82	1.41	85486.84
17	15.70	24.84	46.21	2.26	18.48	9.49	1.42	84242.81
18	16.71	11.03	54.01	2.41	17.30	10.12	1.43	79962.66
19	15.27	6.31	55.64	2.54	18.52	10.69	1.40	80006.32
20	14.57	13.95	55.74	2.54	18.59	10.33	1.40	83880.35
21	10.24	19.34	56.65	2.43	19.43	10.36	1.41	84516.85
22	10.24	18.06	49.40	2.29	17.71	10.03	1.42	82562.17
23	10.82	4.50	53.84	2.42	18.30	10.15	1.39	83680.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.43	13.15	49.45	1.91	18.53	10.05	1.41	82577.37
最 大 值	32.93	38.20	58.67	3.32	21.71	10.76	1.44	89240.67
發生時間	0	0	7	0	1	7		1
最 小 值	9.08	3.44	39.08	0.64	16.78	8.79	1.38	77472.78
發生時間	12	7	2	7	8	1		12
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.01 %	-0.19 %	0.04 %	-0.16 %		-0.05	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %