P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.50	0.95	72.68	0.11	15.91	12.11	1.19	86958.51
1	2.15	0.87	84.56	0.09	17.25	11.55	1.21	90950.01
2	1.99	1.59	76.22	0.12	16.75	11.50	1.20	91682.14
3	2.02	2.26	49.08	0.10	15.99	11.53	1.14	92745.21
4	2.00	1.99	48.41	0.16	15.80	11.33	1.13	94017.15
5	2.19	2.04	60.34	0.12	15.73	11.91	1.10	89600.10
6	1.85	20.04	57.11	0.21	16.50	11.36	1.11	92475.84
7	1.91	2.20	53.63	0.09	16.64	10.81	1.12	97115.29
8	2.27	18.78	55.06	0.22	16.29	10.51	1.14	101020.18
9	3.02	44.18	52.60	1.39	16.32	10.84	1.15	97759.24
10	3.25	2.02	54.79	0.49	14.75	11.59	1.17	90535.76
11	2.66	2.33	48.72	0.12	15.74	11.52	1.13	91997.50
12	2.54	2.27	61.15	0.12	15.37	11.69	1.17	90651.43
13	2.41	3.01	60.12	0.12	15.62	11.66	1.17	90549.94
14	2.41	2.27	53.10	0.10	16.21	11.36	1.14	92246.24
15	2.52	2.04	56.01	0.11	16.41	11.38	1.17	93516.94
16	2.41	19.37	49.56	0.66	14.70	11.33	1.18	94416.88
17	3.80	16.54	63.99	0.83	14.55	11.33	1.14	93499.69
18	3.64	2.45	62.81	0.57	14.75	11.55	1.13	93233.18
19	3.36	2.92	49.22	0.33	15.46	11.34	1.17	93832.93
20	3.19	6.74	54.28	0.51	14.95	11.79	1.17	89447.85
21	2.92	13.15	59.33	0.11	15.90	11.38	1.14	93043.87
22	2.50	6.58	53.05	0.19	15.50	11.21	1.17	94875.24
23	2.68	1.82	54.00	0.12	16.67	11.30	1.17	93294.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.59	7.43	57.91	0.29	15.82	11.41	1.15	92894.40
最 大 值	3.80	44.18	84.56	1.39	17.25	12.11	1.25	101020.18
發生時間	17	9	1	9	1	0		8
最 小 值	1.85	0.87	48.41	0.09	14.55	10.51	1.07	86958.51
發生時間	6	1	4	1	17	8		0
零點偏移	-0.09 %	0.00 %	-0.03 %	-0.08 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.05 %	0.02 %	-0.01 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.84	2.06	77.42	0.49	14.72	12.05	1.14	76541.07
1	0.73	0.18	93.75	0.53	14.68	12.51	1.13	72612.93
2	0.64	0.45	69.36	0.33	15.49	11.80	1.15	77825.61
3	0.70	2.43	71.51	1.04	12.89	12.54	1.12	74809.55
4	0.79	19.46	69.35	0.90	13.25	12.04	1.04	77812.61
5	0.73	23.46	59.70	0.69	14.22	11.55	1.03	81579.97
6	0.69	14.22	65.80	0.59	14.22	11.64	1.03	80806.18
7	0.70	31.40	63.11	0.95	13.96	11.71	1.04	80544.06
8	0.67	8.73	67.25	0.81	13.47	11.76	0.99	79613.42
9	0.80	22.56	69.92	0.96	14.32	11.70	0.98	79814.83
10	0.85	29.55	59.49	2.66	14.66	11.45	1.05	80749.73
11	0.90	3.08	57.63	0.50	14.68	11.51	1.00	80998.18
12	0.92	2.17	62.93	0.62	14.25	11.77	0.97	78062.82
13	0.81	8.24	78.00	0.30	15.84	11.68	1.02	78327.90
14	0.76	37.20	51.76	0.29	15.80	11.27	1.06	80442.73
15	0.78	5.63	64.52	0.24	15.80	11.29	1.11	81411.77
16	0.85	39.50	56.12	0.39	15.30	11.23	1.09	81905.76
17	0.93	31.89	60.78	0.55	14.54	11.52	1.10	80513.13
18	0.90	8.53	63.13	0.82	13.19	11.66	1.15	80778.43
19	0.92	9.85	62.94	0.57	14.46	11.42	1.17	82747.85
20	1.34	0.46	75.82	0.98	13.05	11.92	1.18	79193.88
21	1.13	1.25	63.98	0.65	14.14	11.76	1.12	80247.01
22	0.96	2.75	60.86	0.33	15.34	11.33	1.13	81789.90
23	0.97	1.00	60.50	0.54	14.63	11.66	1.14	80337.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.85	12.75	66.07	0.70	14.45	11.70	1.08	79561.11
最 大 值	1.34	39.50	93.75	2.66	15.84	12.54	1.23	82747.85
發生時間	20	16	1	10	13	3		19
最 小 值	0.64	0.18	51.76	0.24	12.89	11.23	0.91	72612.93
發生時間	2	1	14	15	3	16		1
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.25 %	0.11 %	0.12 %	-0.01 %		-0.00	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.91	1.56	103.85	4.50	16.44	11.21	1.29	83652.47
1	4.44	10.22	110.56	4.03	18.41	10.42	1.30	88999.37
2	5.54	10.43	96.56	4.02	19.20	10.21	1.29	89278.01
3	18.99	7.77	81.88	4.56	17.17	10.86	1.29	89870.34
4	24.57	12.02	76.82	5.19	16.21	10.78	1.29	90294.42
5	16.18	3.08	99.75	4.71	16.63	11.47	1.29	86486.47
6	18.76	3.48	93.83	4.85	16.87	11.27	1.30	88338.23
7	23.57	2.47	94.31	4.85	17.54	10.65	1.30	92435.74
8	29.25	4.29	84.37	5.20	16.08	11.04	1.33	92721.61
9	24.32	4.07	88.59	5.11	16.56	10.83	1.35	91003.81
10	19.79	4.46	99.36	4.75	16.55	11.54	1.35	85049.88
11	15.60	3.81	110.85	4.59	17.30	11.42	1.37	84248.95
12	23.88	3.43	91.99	4.88	16.70	11.04	1.36	88388.35
13	23.01	2.01	107.17	4.89	19.57	11.07	1.35	86334.25
14	17.84	1.88	96.93	4.40	19.76	10.62	1.33	90985.27
15	12.83	18.90	121.44	4.79	19.09	11.77	1.41	79334.57
16	12.85	5.92	117.97	4.48	20.53	11.02	1.39	86505.31
17	16.06	5.19	81.28	3.84	20.65	9.90	1.33	99901.86
18	17.49	20.72	86.02	4.60	17.63	10.69	1.31	88164.39
19	14.50	42.88	77.37	5.52	16.51	11.11	1.30	80346.71
20	24.34	8.98	73.49	5.17	17.76	10.70	1.30	85096.39
21	16.34	2.21	81.25	4.54	19.35	10.40	1.29	87624.68
22	17.48	1.74	90.39	4.59	19.12	10.58	1.29	86743.79
23	19.76	3.47	86.69	4.80	19.23	10.91	1.29	83480.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.97	7.71	93.86	4.70	17.95	10.90	1.32	87720.23
最 大 值	29.25	42.88	121.44	5.52	20.65	11.77	1.77	99901.86
發生時間	8	19	15	19	17	15		17
最 小 值	4.44	1.56	73.49	3.84	16.08	9.90	1.28	79334.57
發生時間	1	0	20	17	8	17		15
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		0.05	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.33 %	0.03 %	-0.06 %	-0.11 %		0.31	-0.02	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %