

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年08月12日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年08月12日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年08月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.10	33.06	71.17	6.09	21.91	8.55	1.21	99449.15
1	15.88	23.10	72.88	6.61	19.09	9.19	1.23	93992.32
2	10.57	23.65	81.94	6.60	21.03	9.14	1.22	93916.30
3	5.99	3.15	85.46	6.35	21.47	9.40	1.21	84203.68
4	8.09	13.67	74.31	6.62	19.65	8.78	1.19	85865.33
5	7.33	15.09	66.80	6.48	19.27	8.92	1.18	78299.02
6	8.46	25.34	68.74	7.20	20.11	8.63	1.19	85693.67
7	13.80	7.34	80.73	7.00	20.21	9.33	1.22	88703.63
8	10.95	5.02	90.75	6.35	20.89	9.03	1.24	96894.96
9	19.03	18.90	69.82	6.69	19.75	9.06	1.23	88504.79
10	25.70	34.92	70.21	7.31	19.46	9.27	1.24	86682.12
11	29.71	37.13	73.35	7.15	19.46	9.36	1.23	90542.76
12	17.51	4.17	82.62	6.33	21.37	9.20	1.23	97001.07
13	20.50	4.05	81.33	6.85	19.62	9.89	1.23	94188.83
14	15.13	6.12	77.81	6.58	19.39	9.49	1.22	91720.43
15	29.29	52.96	77.81	8.90	16.99	9.92	1.20	83535.42
16	32.32	44.29	77.70	8.56	18.27	9.64	1.19	86736.38
17	21.97	19.54	79.32	7.65	18.91	9.90	1.20	86263.30
18	23.60	12.80	79.94	7.16	19.09	9.93	1.19	91172.36
19	21.09	4.84	74.87	6.91	19.78	9.94	1.19	93637.18
20	56.28	無效	76.95	8.60	16.65	11.10	1.20	88257.15
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	23.73	17.76	65.36	7.01	17.43	9.80	1.19	86883.92
23	12.70	4.45	62.32	6.69	18.48	9.17	1.19	82356.40
監測時數	23	23	23	23	23	23	23	23
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	22	23	23	23	23	23	23
平均值	19.03	18.69	75.75	7.03	19.49	9.42	1.21	89326.09
最大值	56.28	52.96	90.75	8.90	21.91	11.10	1.27	99449.15
發生時間	20	15	8	15	0	20		0
最小值	5.99	3.15	62.32	6.09	16.65	8.55	1.17	78299.02
發生時間	3	3	23	0	20	0		5
零點偏移	0.00 %	0.00%	-0.01 %	-0.02 %		-0.00	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.03%	0.01 %	0.04 %		-0.02	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %