P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.19	1.51	96.44	9.27	13.98	11.96	1.47	101125.11
1	2.33	1.33	90.26	9.21	15.40	11.73	1.47	104699.23
2	3.38	1.42	92.49	9.36	13.58	11.75	1.49	104256.49
3	2.49	0.94	105.40	9.00	14.50	11.69	1.46	105892.70
4	5.47	1.55	95.04	9.79	13.23	11.94	1.47	103441.04
5	4.97	1.32	99.14	9.47	13.30	11.85	1.49	104383.87
6	3.34	1.04	97.54	9.84	12.75	12.00	1.42	101742.28
7	3.45	1.32	94.40	9.70	13.17	11.93	1.39	104198.15
8	10.52	1.27	91.32	10.04	14.00	11.57	1.39	107372.43
9	6.91	1.13	93.46	9.72	13.39	11.76	1.45	101119.64
10	10.61	2.89	93.01	10.31	12.65	11.85	1.40	101572.61
11	5.89	1.80	94.86	9.75	13.23	12.06	1.40	100819.71
12	8.93	9.85	80.73	10.52	13.35	11.91	1.38	102891.10
13	16.21	48.48	67.75	12.18	12.16	12.10	1.42	100367.49
14	6.48	6.31	67.52	10.26	13.36	12.01	1.40	102395.43
15	8.77	3.53	73.38	10.20	13.63	11.87	1.43	104117.79
16	12.57	3.49	75.11	9.99	14.03	11.82	1.41	105143.97
17	3.59	2.94	68.76	9.52	14.09	11.72	1.37	105826.87
18	3.82	1.68	94.29	9.54	14.39	11.90	1.42	102688.88
19	3.22	1.91	91.08	9.72	13.93	11.78	1.41	104355.63
20	9.24	1.81	93.88	10.65	12.91	11.73	1.41	103286.88
21	7.53	1.33	93.13	10.01	13.33	11.70	1.41	103206.67
22	5.26	1.31	108.81	9.68	13.91	11.85	1.39	103377.11
23	3.56	1.61	109.34	9.50	13.84	11.84	1.39	103593.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.28	4.24	90.30	9.88	13.59	11.85	1.42	103411.45
最 大 值	16.21	48.48	109.34	12.18	15.40	12.10	1.57	107372.43
發生時間	13	13	23	13	1	13		8
最 小 值	2.19	0.94	67.52	9.00	12.16	11.57	1.33	100367.49
發生時間	0	3	14	3	13	8		13
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.11	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.21 %	-0.04 %	-0.01 %		0.12	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.82	0.58	85.37	5.04	14.01	11.96	1.00	74678.66
1	2.54	14.71	65.62	4.81	17.71	11.53	1.04	74793.47
2	2.54	1.68	89.88	5.35	13.83	12.49	1.01	70592.96
3	3.38	6.29	76.38	5.07	13.05	11.94	1.02	75319.55
4	4.30	2.10	77.51	5.25	12.56	12.01	1.01	75552.35
5	3.50	0.47	90.02	4.97	13.42	11.89	1.02	76175.38
6	3.80	0.38	81.31	4.98	13.53	11.89	1.02	76262.41
7	4.62	17.05	81.62	5.33	11.62	12.13	1.00	75185.48
8	6.42	19.24	88.06	5.93	11.28	12.23	1.00	74389.69
9	4.06	3.09	83.62	5.24	12.34	12.03	1.01	75464.25
10	5.14	7.64	85.81	5.48	12.52	12.09	0.99	75033.32
11	6.38	5.03	82.86	5.83	12.70	11.94	1.01	76214.79
12	7.79	3.84	70.31	5.83	12.28	12.07	0.98	75397.94
13	3.82	1.59	70.85	5.16	13.73	11.89	0.97	75729.29
14	3.73	1.58	82.00	5.17	13.19	12.02	0.97	75310.64
15	4.16	3.50	84.14	5.27	13.23	12.06	0.97	74561.85
16	4.86	3.28	81.37	5.33	13.00	12.08	0.98	75055.69
17	5.90	6.78	69.15	5.58	12.98	11.93	0.99	76276.20
18	6.22	4.14	90.05	5.64	13.42	12.19	0.98	73741.69
19	2.94	1.27	84.93	5.14	16.42	11.92	0.98	73381.75
20	4.00	2.02	84.03	5.84	12.35	12.03	1.03	73745.87
21	5.98	1.79	93.15	5.97	12.28	12.25	1.03	70623.07
22	4.09	1.14	93.88	5.54	12.17	12.47	1.01	69399.50
23	3.96	2.40	115.34	6.11	11.09	13.24	1.04	62889.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.50	4.65	83.64	5.41	13.11	12.10	1.00	73990.65
最 大 值	7.79	19.24	115.34	6.11	17.71	13.24	1.07	76276.20
發生時間	12	8	23	23	1	23		17
最 小 值	2.54	0.38	65.62	4.81	11.09	11.53	0.93	62889.83
發生時間	1	6	1	1	23	1		23
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.14	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.85 %	-0.06 %	0.05 %	0.00 %		0.11	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.36	2.69	112.89	9.92	11.55	12.84	2.47	84055.81
1	3.62	8.52	68.07	8.25	15.13	11.89	2.49	91648.07
2	5.91	14.87	67.92	8.58	12.12	11.88	2.48	94603.35
3	6.48	6.27	80.94	9.17	11.10	12.38	2.51	89174.70
4	4.40	2.60	97.21	9.70	11.16	12.76	2.50	86211.67
5	4.37	1.83	82.09	9.14	11.89	12.18	2.50	90761.75
6	3.85	2.27	99.35	9.99	10.79	13.14	2.50	82983.95
7	3.81	1.67	78.26	8.83	12.41	11.95	2.52	92424.62
8	3.52	23.23	63.05	8.62	11.86	11.37	2.41	98379.09
9	4.04	18.12	72.64	9.26	10.58	12.28	2.40	88591.03
10	2.90	7.97	68.67	8.85	11.69	11.80	2.39	94313.15
11	4.03	2.92	67.09	8.84	12.01	11.54	2.44	97158.57
12	3.63	4.36	65.28	8.92	11.64	11.78	2.40	96808.51
13	3.62	8.87	54.01	8.81	12.26	11.59	2.39	96287.52
14	3.16	4.75	71.99	8.94	12.70	11.66	2.40	96424.16
15	4.06	29.35	57.41	8.73	12.28	11.58	2.42	98716.35
16	3.59	22.30	59.29	8.58	12.95	11.54	2.44	97810.90
17	3.48	28.38	53.47	8.74	12.33	11.72	2.37	98182.18
18	3.78	5.29	82.85	9.38	13.02	12.09	2.35	93925.64
19	2.81	1.14	99.15	9.62	14.74	12.40	2.37	90725.56
20	3.65	1.25	93.35	8.88	12.75	11.31	2.39	101235.35
21	4.74	1.40	81.18	9.03	11.46	11.57	2.42	98138.30
22	3.78	1.09	91.52	9.41	11.40	11.97	2.41	94303.25
23	3.44	4.47	107.49	10.33	10.76	12.89	2.41	85323.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.96	8.57	78.13	9.11	12.11	12.00	2.43	93257.78
最 大 值	6.48	29.35	112.89	10.33	15.13	13.14	2.53	101235.35
發生時間	3	15	0	23	1	6		20
最 小 值	2.81	1.09	53.47	8.25	10.58	11.31	2.33	82983.95
發生時間	19	22	17	1	9	20		6
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.09 %	0.02 %	0.10 %	0.18 %		-0.17	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %