P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.51	2.09	104.06	2.22	14.21	13.98	1.73	60619.50
1	2.42	1.71	123.56	1.97	14.64	14.19	1.70	58355.88
2	2.45	3.67	131.23	3.44	13.40	15.06	1.70	52115.34
3	2.21	2.96	96.31	2.60	13.87	14.41	1.59	57570.64
4	2.22	3.82	93.15	2.69	13.83	14.40	1.53	57024.08
5	7.57	4.72	105.52	4.18	12.72	15.10	1.52	50945.44
6	4.27	2.05	90.50	2.83	13.72	13.89	1.55	61864.41
7	7.32	3.37	79.52	3.56	12.97	14.06	1.62	60018.93
8	7.87	2.36	87.88	3.62	12.97	14.08	1.57	60950.85
9	5.90	4.37	73.03	2.75	13.95	13.63	1.54	63458.88
10	3.38	4.21	60.80	2.73	13.60	13.60	1.62	63568.45
11	3.08	4.51	59.19	3.06	13.06	13.75	1.61	62855.21
12	3.06	4.27	67.75	3.69	12.57	14.27	1.59	58130.89
13	3.07	2.20	81.73	4.28	12.08	14.67	1.55	55110.03
14	2.64	2.07	80.03	3.67	12.70	14.27	1.44	59151.73
15	2.56	1.60	78.90	3.19	13.55	14.27	1.40	58899.33
16	2.34	2.85	70.36	3.56	12.66	14.13	1.42	59841.69
17	2.43	2.89	72.41	3.97	12.23	14.28	1.58	59286.47
18	2.40	1.94	77.04	3.47	12.79	14.01	1.51	61983.81
19	2.54	2.15	87.58	3.64	12.73	14.31	1.51	59362.99
20	2.56	1.62	88.87	3.70	12.71	14.42	1.48	58136.68
21	2.39	8.69	84.84	3.34	13.11	14.06	1.42	60959.14
22	2.59	7.48	90.09	2.85	13.62	13.88	1.40	61496.86
23	2.53	1.73	112.84	4.09	12.53	14.78	1.43	54421.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.43	3.31	87.38	3.30	13.18	14.23	1.55	59005.36
最 大 值	7.87	8.69	131.23	4.28	14.64	15.10	2.22	63568.45
發生時間	8	21	2	13	1	5		10
最 小 值	2.21	1.60	59.19	1.97	12.08	13.60	1.29	50945.44
發生時間	3	15	11	1	13	10		5
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.20 %	0.07 %	0.10 %	0.15 %		0.09	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.06	26.13	85.11	0.17	21.72	10.30	1.44	66125.72
1	1.24	50.75	112.51	0.98	16.64	13.09	1.66	52345.26
2	0.07	20.95	120.77	0.13	16.45	13.13	1.66	52779.07
3	3.92	1.56	90.48	0.14	18.04	11.47	1.40	62367.22
4	9.66	7.27	85.30	0.16	16.54	12.15	1.41	58510.08
5	9.44	24.83	95.30	0.27	14.57	13.45	1.48	51915.60
6	20.99	21.60	72.68	0.48	16.62	11.43	1.40	62246.32
7	13.24	24.74	77.61	0.24	17.33	11.60	1.41	61642.49
8	7.58	11.66	83.83	0.12	17.23	11.84	1.42	60293.30
9	3.91	7.11	80.53	0.15	18.15	11.57	1.44	61602.99
10	4.33	3.39	71.12	0.14	17.74	11.06	1.44	64669.61
11	4.80	3.96	74.70	0.11	17.68	11.28	1.44	63475.18
12	3.82	4.58	67.74	0.12	17.59	11.04	1.44	66212.80
13	4.98	5.43	71.00	0.11	17.59	11.10	1.44	63994.37
14	4.71	3.39	73.61	0.15	18.47	11.12	1.44	63024.82
15	3.47	7.29	68.73	0.10	16.80	11.42	1.44	61781.39
16	1.94	7.32	70.23	0.13	17.31	11.22	1.41	63042.10
17	1.58	15.53	73.00	0.16	16.93	11.28	1.44	61982.02
18	2.30	6.17	73.04	0.13	17.38	11.31	1.44	62092.68
19	2.49	6.72	72.11	0.10	17.13	11.29	1.43	61925.92
20	7.71	12.95	71.48	0.09	16.88	11.39	1.44	61055.39
21	6.48	4.32	72.28	0.12	18.19	10.93	1.43	65150.23
22	4.26	7.54	66.27	0.14	17.58	11.12	1.44	64244.44
23	2.78	7.90	74.47	0.12	17.09	11.84	1.44	60027.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.24	12.21	79.33	0.19	17.40	11.56	1.45	61354.42
最 大 值	20.99	50.75	120.77	0.98	21.72	13.45	2.22	66212.80
發生時間	6	1	2	1	0	5		12
最 小 值	0.06	1.56	66.27	0.09	14.57	10.30	1.40	51915.60
發生時間	0	3	22	20	5	0		5
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.02	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	0.01 %	0.01 %	-0.09 %		0.08	-0.04	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.00	25.41	102.64	2.54	17.35	12.60	1.51	70259.16
1	2.45	41.29	93.06	2.49	17.05	12.39	1.57	75500.53
2	3.72	7.04	68.28	2.06	17.94	11.61	1.45	82572.15
3	2.91	10.18	76.80	2.17	16.72	12.24	1.46	75215.97
4	4.53	9.42	73.13	2.57	15.61	12.14	1.48	74703.78
5	27.72	9.44	69.62	3.21	15.70	11.94	1.48	75834.20
6	29.94	9.88	62.30	3.40	16.09	11.17	1.48	82104.65
7	14.23	7.48	69.64	2.48	16.31	11.82	1.48	75082.35
8	9.98	8.17	67.25	2.67	15.81	11.88	1.47	74737.27
9	4.13	4.23	69.44	2.20	17.22	11.37	1.45	79286.48
10	2.94	4.22	62.03	2.06	17.06	11.10	1.45	79518.55
11	3.97	2.82	64.08	2.15	17.07	10.86	1.46	81170.70
12	4.52	3.50	58.86	2.09	16.71	10.86	1.46	80948.33
13	2.58	2.60	66.15	2.03	17.77	10.96	1.49	79703.83
14	3.13	6.13	50.66	2.10	15.45	11.14	1.47	73043.64
15	4.97	5.13	51.61	2.14	16.29	11.27	1.45	70153.48
16	4.31	2.43	53.46	1.98	16.70	10.88	1.41	75867.07
17	4.31	6.83	53.01	2.34	15.11	11.53	1.44	72417.21
18	4.28	4.31	64.59	2.25	16.23	11.38	1.44	74451.08
19	5.78	4.55	60.29	2.38	16.00	11.31	1.44	74542.30
20	3.57	5.51	63.08	2.40	15.40	11.71	1.45	71562.91
21	4.10	4.23	65.70	2.25	17.22	11.14	1.45	77189.64
22	4.78	5.55	59.57	2.37	15.70	11.53	1.46	75051.00
23	3.34	4.55	64.18	2.29	17.40	11.43	1.44	75256.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.59	8.12	66.23	2.36	16.50	11.51	1.47	76090.53
最 大 值	29.94	41.29	102.64	3.40	17.94	12.60	1.88	82572.15
發生時間	6	1	0	6	2	0		2
最 小 值	2.00	2.43	50.66	1.98	15.11	10.86	1.44	70153.48
發生時間	0	16	14	16	17	11		15
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.23 %	-0.08 %	0.18 %	0.09 %		0.10	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %