P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.61	3.57	101.24	1.13	16.34	11.33	1.24	68235.20
1	16.88	7.37	82.11	1.27	16.92	11.15	1.23	68558.68
2	19.57	16.44	78.07	2.35	15.35	11.24	1.23	69055.64
3	16.37	1.89	114.89	1.23	16.42	11.51	1.26	66850.08
4	16.51	3.28	93.92	1.63	16.17	11.61	1.27	66575.52
5	17.04	13.59	79.81	1.61	15.86	11.24	1.27	69246.01
6	17.45	6.56	87.52	2.60	14.61	12.37	1.26	61747.30
7	15.88	7.95	89.50	2.01	15.78	12.21	1.24	62466.24
8	16.65	6.68	72.75	1.50	17.34	11.51	1.24	66406.67
9	16.75	6.59	86.27	1.11	18.40	11.37	1.24	66277.71
10	16.98	4.84	80.90	1.70	18.09	10.63	1.23	71805.51
11	18.07	5.43	78.50	2.16	16.40	10.89	1.23	71118.82
12	18.30	4.58	82.48	2.11	16.78	10.81	1.23	70789.68
13	17.29	7.02	102.30	1.68	17.07	10.70	1.23	無效
14	16.58	3.47	111.89	1.24	18.02	11.05	1.23	維護
15	16.72	4.18	98.08	1.51	17.65	10.64	1.23	維護
16	18.95	3.62	84.98	1.45	17.11	10.79	1.23	68793.80
17	15.95	2.42	98.68	1.03	17.22	11.88	1.24	62199.79
18	17.15	10.80	72.83	1.37	16.44	11.62	1.22	64340.71
19	16.57	5.74	76.83	1.24	16.90	11.28	1.21	66076.01
20	17.18	5.46	94.28	1.37	16.14	11.67	1.23	64153.07
21	18.03	22.56	100.33	1.04	18.04	10.67	1.27	69969.92
22	16.86	5.35	100.37	1.18	16.45	11.06	1.28	68717.14
23	16.51	5.15	107.18	1.32	16.23	11.48	1.28	65820.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	21
平 均 值	17.12	6.86	90.65	1.53	16.74	11.28	1.24	67104.96
最 大 值	19.57	22.56	114.89	2.60	18.40	12.37	1.30	71805.51
發生時間	2	21	3	6	9	6		10
最 小 值	15.88	1.89	72.75	1.03	14.61	10.63	1.18	61747.30
發生時間	7	3	8	17	6	10		6
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.03 %	-0.06 %	-0.04 %	-0.05 %		-0.00	-0.00	0.41 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	87.50 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.08	39.62	56.52	0.21	17.73	10.55	1.41	58691.13
1	15.61	41.03	55.41	0.23	18.60	10.12	1.42	62381.50
2	17.27	38.75	54.59	0.83	16.99	10.07	1.40	61246.14
3	15.79	41.03	58.35	0.29	17.66	10.04	1.40	60076.81
4	16.22	25.12	61.41	0.64	16.92	9.96	1.41	61565.28
5	16.88	21.34	60.40	0.92	16.13	10.22	1.40	59449.35
6	17.34	18.07	63.95	1.42	15.31	10.33	1.42	59189.95
7	16.26	15.79	57.77	0.39	17.29	9.99	1.49	59827.16
8	16.51	10.86	53.65	0.66	15.74	10.38	1.48	59128.82
9	16.45	26.31	58.12	0.31	17.58	10.15	1.48	59695.70
10	16.95	29.52	52.66	0.64	16.28	10.12	1.47	59184.37
11	16.27	62.50	56.74	1.18	15.48	10.39	1.46	57600.92
12	16.24	21.19	58.05	0.28	18.23	9.66	1.47	60467.76
13	16.29	11.74	55.99	0.36	17.02	10.17	1.47	無效
14	18.38	46.24	67.30	0.62	16.52	10.38	1.47	維護
15	17.06	52.28	70.48	1.35	15.01	10.60	1.47	維護
16	15.88	17.22	56.50	0.52	16.06	10.68	1.48	54701.12
17	14.70	19.46	65.81	0.34	16.96	10.70	1.49	51849.03
18	16.23	4.54	70.72	0.10	18.29	10.55	1.50	55170.91
19	16.70	9.28	73.82	0.23	17.73	10.10	1.47	63380.16
20	22.29	20.98	65.54	0.84	15.86	10.56	1.47	60876.21
21	30.84	55.14	66.81	1.83	14.80	11.51	1.48	57292.19
22	16.93	46.14	63.00	0.87	15.96	10.77	1.47	55030.89
23	16.77	16.10	61.27	0.45	17.77	9.69	1.49	57365.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	21
平 均 值	17.33	28.76	61.04	0.65	16.75	10.32	1.46	58770.04
最 大 值	30.84	62.50	73.82	1.83	18.60	11.51	1.54	63380.16
發生時間	21	11	19	21	1	21		19
最 小 值	14.70	4.54	52.66	0.10	14.80	9.66	1.38	51849.03
發生時間	17	18	10	18	21	12		17
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.07 %		-0.03	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	-0.09 %	0.09 %	0.09 %	-0.07 %		0.34	-0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	87.50 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.23	8.93	55.48	2.39	15.86	10.60	1.40	75883.13
1	14.65	78.38	60.81	2.92	15.25	11.54	1.39	67796.62
2	17.31	17.48	56.65	3.50	15.41	10.56	1.41	75750.89
3	15.34	4.06	60.10	3.18	15.30	10.67	1.40	74201.55
4	15.81	3.00	59.40	3.02	15.26	10.75	1.39	73878.40
5	16.32	15.02	61.54	4.04	14.94	10.64	1.38	76034.64
6	20.13	11.99	59.19	4.42	13.44	10.93	1.38	74918.43
7	17.68	17.44	64.86	3.80	14.31	11.26	1.38	72960.65
8	16.73	25.58	62.65	3.42	14.16	11.45	1.42	69029.39
9	15.20	14.96	63.75	3.42	14.16	11.39	1.44	70307.03
10	16.32	23.67	63.37	3.54	13.96	11.54	1.45	68921.41
11	16.67	5.25	56.35	3.33	14.74	10.52	1.45	77165.50
12	16.36	6.11	59.56	3.33	14.39	10.82	1.44	74160.25
13	16.00	4.35	56.45	2.89	15.64	10.47	1.46	無效
14	15.35	10.41	50.83	2.79	14.84	10.84	1.47	維護
15	16.73	15.04	54.31	2.92	14.64	10.76	1.48	維護
16	16.21	6.16	54.19	2.51	15.07	10.61	1.49	72543.73
17	16.13	16.13	50.29	2.31	17.06	9.86	1.48	78494.82
18	15.98	8.45	54.67	2.71	15.61	10.46	1.48	76216.24
19	16.74	5.72	59.66	3.12	15.96	10.37	1.47	74436.82
20	17.14	3.48	59.09	2.71	16.65	10.30	1.48	75606.22
21	26.11	25.68	61.16	3.56	14.24	11.01	1.47	72335.50
22	44.74	8.39	66.95	5.28	13.71	11.77	1.46	71609.35
23	33.13	11.35	62.61	4.41	14.85	11.47	1.46	72248.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	21
平 均 值	18.67	14.46	58.91	3.31	14.98	10.86	1.44	73547.55
最 大 值	44.74	78.38	66.95	5.28	17.06	11.77	1.49	78494.82
發生時間	22	1	22	22	17	22		17
最 小 值	14.65	3.00	50.29	2.31	13.44	9.86	1.38	67796.62
發生時間	1	4	17	17	6	17		1
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.29 %	-0.10 %	-0.03 %	-0.05 %		0.00	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	87.50 %