

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年06月17日

報表日期: 111年06月17日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年06月17日

項目 單位	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
1	14.42	3.83	57.51	0.09	17.77	10.91	1.46	88063.87
2	7.41	4.71	54.70	0.13	18.82	10.76	1.48	88517.59
3	12.96	3.17	61.87	0.13	19.15	10.15	1.49	96553.43
4	14.43	3.68	53.42	0.17	20.63	10.60	1.47	88296.97
5	13.92	4.08	63.95	0.13	18.39	11.48	1.46	83514.13
6	20.13	3.34	61.86	0.35	18.97	10.55	1.46	96429.93
7	17.61	2.89	59.72	0.72	17.66	10.66	1.48	93267.42
8	16.01	1.49	56.08	0.42	17.64	11.20	1.49	93458.54
9	14.30	0.90	52.96	0.24	17.95	11.15	1.46	91801.38
10	2.53	0.50	53.35	0.17	19.35	10.24	1.45	94246.10
11	3.04	4.22	39.41	0.15	19.06	10.25	1.49	93929.42
12	3.58	4.57	43.56	0.11	18.71	10.30	1.47	93575.19
13	18.16	1.31	49.59	0.41	16.88	11.04	1.48	90605.73
14	8.85	3.45	59.15	0.22	16.79	11.01	1.49	91238.94
15	8.56	2.59	57.59	0.26	16.92	11.06	1.47	87013.77
16	1.02	5.54	57.30	0.12	18.27	10.70	1.47	90649.19
17	4.93	1.53	69.76	0.11	18.37	10.80	1.49	93103.28
18	11.01	1.51	59.25	0.11	18.21	10.89	1.49	91817.21
19	13.04	3.93	65.44	0.20	17.96	10.89	1.49	91336.38
20	14.60	4.73	60.22	0.48	17.43	10.94	1.50	92039.62
21	19.30	5.92	61.57	1.15	17.32	10.79	1.49	93005.87
22	18.86	3.56	57.10	4.35	17.18	10.89	1.46	90403.02
23	5.89	4.89	51.57	0.29	17.70	11.10	1.46	87428.99
24	3.23	5.87	49.54	0.12	17.98	10.98	1.45	89104.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.16	3.43	56.52	0.44	18.13	10.81	1.47	91225.00
最 大 值	20.13	5.92	69.76	4.35	20.63	11.48	1.50	96553.43
發生時間	5	20	16	21	3	4		2
最 小 值	1.02	0.50	39.41	0.09	16.79	10.15	1.44	83514.13
發生時間	15	9	10	0	13	2		4
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %		-0.09	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.67 %	0.34 %	-0.05 %	0.33 %		0.02	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年06月17日

[illegible]