P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.09	2.07	90.65	9.06	16.02	11.62	0.88	89921.93
1	1.73	2.98	78.78	9.13	17.79	11.22	0.89	90515.73
2	2.97	3.89	76.93	9.52	16.04	11.52	0.91	90034.55
3	2.83	4.07	85.04	9.24	14.19	11.83	0.90	89289.42
4	8.09	4.52	76.41	9.20	14.83	11.44	0.88	93066.11
5	6.54	3.27	83.69	9.61	14.47	11.69	0.88	89593.25
6	15.94	13.34	89.89	10.18	13.57	11.72	0.85	92064.13
7	4.65	2.10	90.53	9.22	15.04	11.82	0.89	85636.94
8	3.36	2.00	95.04	9.01	16.37	11.35	0.91	89381.18
9	4.01	5.65	81.23	9.23	14.67	11.33	0.90	92036.84
10	6.41	7.14	85.87	9.72	13.59	12.00	0.88	86122.03
11	2.09	2.16	80.28	8.79	15.45	11.39	0.91	84133.43
12	2.05	5.20	75.33	8.65	15.03	11.17	0.96	84118.47
13	2.73	4.73	75.43	8.93	13.29	11.56	0.95	89313.74
14	1.70	2.86	77.25	8.72	15.45	11.28	0.94	87665.55
15	1.49	2.03	79.64	8.69	15.80	11.21	0.95	82321.67
16	1.50	10.84	69.85	8.41	16.13	10.85	0.98	78692.82
17	2.09	2.02	75.21	8.43	16.39	10.84	0.98	84012.29
18	1.48	2.21	93.66	9.27	16.51	11.70	0.94	73945.00
19	1.26	19.18	75.44	8.86	17.60	10.85	0.90	75520.95
20	1.33	1.62	81.91	8.67	15.32	11.26	0.91	71360.90
21	1.35	2.57	84.78	8.49	16.65	10.88	0.94	71509.52
22	1.43	5.62	72.84	8.33	16.69	10.61	0.98	73179.82
23	1.67	2.26	81.73	8.61	16.34	11.07	0.99	74496.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.41	4.76	81.56	9.00	15.55	11.34	0.92	84080.52
最 大 值	15.94	19.18	95.04	10.18	17.79	12.00	1.37	93066.11
發生時間	6	19	8	6	1	10		4
最 小 值	1.26	1.62	69.85	8.33	13.29	10.61	0.82	71360.90
發生時間	19	20	16	22	13	22		20
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.17	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.01 %	-0.18 %	0.06 %	0.16 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.97	4.85	84.33	4.72	15.42	11.48	0.53	77619.88
1	1.77	48.13	71.44	5.03	16.52	11.41	0.54	77309.50
2	1.79	18.12	73.51	5.15	14.37	12.10	0.53	73560.75
3	2.15	11.80	72.77	4.90	14.05	11.83	0.53	76092.15
4	2.56	2.94	77.01	5.14	13.27	12.19	0.53	74143.01
5	2.46	3.60	74.52	5.04	13.62	12.06	0.53	74549.21
6	4.49	15.40	77.58	5.33	12.48	12.22	0.52	74306.68
7	3.32	9.55	70.41	5.11	14.15	12.08	0.54	73761.76
8	2.36	42.78	70.27	4.96	14.64	11.71	0.54	76734.58
9	2.96	19.10	70.53	5.08	12.89	12.12	0.58	74702.20
10	2.58	13.55	76.39	5.11	12.68	12.16	0.54	75079.27
11	1.91	0.92	85.34	4.97	14.50	12.06	0.53	74493.39
12	1.60	23.43	69.58	4.85	14.95	11.73	0.53	76328.84
13	1.45	20.68	70.16	4.91	14.54	11.80	0.55	76376.20
14	1.40	14.52	68.22	4.80	14.84	11.67	0.58	76954.89
15	1.37	21.53	81.28	4.96	14.81	11.87	0.59	75569.41
16	1.36	13.26	68.66	4.96	14.69	11.84	0.58	75985.36
17	1.32	9.82	74.69	4.79	15.67	11.55	0.57	77616.82
18	1.39	13.00	73.72	4.59	16.09	11.28	0.53	79246.97
19	1.41	40.93	78.24	5.02	15.04	11.88	0.55	75329.77
20	1.54	1.79	80.07	4.77	15.41	11.54	0.56	78145.96
21	1.43	11.84	79.98	4.74	15.86	11.40	0.58	78424.03
22	1.48	12.75	75.60	4.72	16.22	11.42	0.59	78296.46
23	1.44	3.99	70.95	4.65	15.82	11.27	0.61	79888.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.98	15.76	74.80	4.93	14.69	11.78	0.55	76271.49
最 大 值	4.49	48.13	85.34	5.33	16.52	12.22	0.65	79888.57
發生時間	6	1	11	6	1	6		23
最 小 值	1.32	0.92	68.22	4.59	12.48	11.27	0.50	73560.75
發生時間	17	11	14	18	6	23		2
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.12	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.03 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.24	2.10	71.69	8.63	12.05	12.06	1.43	95008.44
1	2.49	43.54	73.98	8.64	12.84	12.11	1.43	93667.86
2	1.95	2.05	75.72	8.59	12.66	11.97	1.40	94765.26
3	2.15	3.67	69.46	8.45	12.38	11.89	1.40	95578.16
4	1.84	1.63	82.35	8.49	13.38	11.95	1.42	94284.83
5	2.18	3.97	78.51	8.44	12.10	11.85	1.43	95001.07
6	3.22	53.58	63.18	8.56	11.81	12.08	1.44	92451.23
7	6.45	36.72	66.65	8.84	10.45	12.44	1.43	90597.78
8	3.14	26.15	62.42	8.71	12.20	12.01	1.46	93547.89
9	2.49	3.92	82.08	9.59	11.86	12.69	1.47	86669.59
10	2.06	4.04	70.57	8.99	11.83	12.34	1.48	91013.35
11	1.91	2.78	66.59	8.67	11.59	12.05	1.47	93655.65
12	2.56	29.19	71.37	8.78	11.04	12.33	1.44	91496.82
13	2.75	9.58	67.43	8.54	11.92	11.80	1.44	96083.75
14	2.40	2.68	79.93	8.72	12.43	11.95	1.46	94084.26
15	1.96	1.81	76.15	8.91	11.80	12.28	1.45	91825.26
16	3.70	3.14	69.25	8.62	10.85	12.23	1.45	93051.64
17	4.78	2.29	75.65	8.58	11.15	12.02	1.44	95151.21
18	4.61	1.06	92.99	9.19	11.59	12.30	1.42	91753.37
19	3.58	6.00	66.07	8.06	12.98	11.56	1.45	98491.26
20	5.50	9.27	61.82	8.20	10.55	11.82	1.46	97057.59
21	7.20	17.23	66.36	8.29	11.10	11.75	1.45	97520.83
22	12.75	11.87	67.58	8.49	11.46	11.75	1.46	97008.92
23	5.23	3.02	82.85	8.83	12.55	11.95	1.47	94407.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.71	11.72	72.53	8.66	11.86	12.05	1.44	93923.88
最 大 值	12.75	53.58	92.99	9.59	13.38	12.69	1.50	98491.26
發生時間	22	6	18	9	4	9		19
最 小 值	1.84	1.06	61.82	8.06	10.45	11.56	1.39	86669.59
發生時間	4	18	20	19	7	19		9
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	0.21 %	0.03 %		-0.02	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %