P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.08	32.87	72.30	2.23	15.95	11.18	1.31	68132.02
1	16.60	20.27	101.74	2.00	15.98	12.02	1.32	63052.23
2	15.63	4.17	90.08	2.13	15.81	11.13	1.32	69019.99
3	12.34	15.38	79.78	1.68	15.24	11.83	1.34	64255.10
4	14.75	9.23	89.10	1.42	16.72	11.76	1.33	65032.86
5	15.42	5.34	74.67	1.70	16.20	11.39	1.30	67906.57
6	15.55	12.16	83.16	1.57	16.29	11.42	1.28	68909.56
7	16.47	4.34	90.62	1.84	15.88	11.71	1.27	66632.38
8	16.29	4.06	84.53	1.73	16.58	11.12	1.27	70436.18
9	15.05	2.52	85.70	1.57	15.86	11.13	1.25	69236.12
10	14.48	21.23	64.30	1.75	15.81	11.35	1.25	67257.04
11	13.93	13.93	63.37	1.47	16.41	11.23	1.27	67660.26
12	15.61	9.15	70.63	1.57	16.26	11.48	1.31	66657.82
13	13.81	12.67	71.76	1.52	16.49	11.42	1.32	67707.72
14	15.47	5.83	70.05	1.24	17.20	11.02	1.32	70388.43
15	13.98	9.55	80.16	1.20	17.20	11.24	1.32	69318.41
16	15.37	3.75	95.60	1.86	17.41	10.83	1.32	72131.82
17	16.41	2.34	108.47	1.49	17.14	10.84	1.33	72344.78
18	14.97	2.26	104.41	1.21	17.49	10.86	1.33	71958.38
19	13.70	26.00	89.67	1.55	16.68	11.45	1.34	67800.31
20	14.89	3.28	89.44	1.05	18.10	10.76	1.35	71976.35
21	13.65	6.19	95.24	1.11	17.34	11.27	1.36	68791.39
22	16.50	8.12	86.27	1.36	17.18	11.67	1.36	66146.19
23	14.69	5.07	103.91	1.06	17.82	11.21	1.34	68822.21
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.15	9.99	85.21	1.55	16.63	11.30	1.31	68398.92
最 大 值	18.08	32.87	108.47	2.23	18.10	12.02	1.38	72344.78
發生時間	0	0	17	0	20	1		17
最 小 值	12.34	2.26	63.37	1.05	15.24	10.76	1.25	63052.23
發生時間	3	18	11	20	3	20		1
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.08 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.25 %	0.18 %	0.23 %	-0.08 %		0.21	-0.00	0.38 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.57	38.60	81.00	0.71	15.95	10.91	1.38	60222.65
1	15.05	10.05	82.91	0.30	18.35	10.50	1.37	62071.46
2	13.86	9.46	74.38	0.20	17.98	10.36	1.37	60224.31
3	17.59	14.34	81.34	0.28	17.65	10.22	1.38	64487.06
4	20.07	7.29	68.51	0.53	17.12	10.54	1.38	61785.25
5	13.95	18.05	71.87	0.49	17.78	10.10	1.40	63081.65
6	15.76	15.35	76.31	0.77	16.61	10.37	1.39	62380.47
7	14.71	2.67	82.62	0.46	17.11	10.63	1.42	58977.67
8	14.64	15.24	74.81	0.26	17.71	10.04	1.41	62911.73
9	15.98	5.53	77.26	0.54	17.76	10.13	1.40	64972.17
10	14.17	4.35	68.74	0.50	16.52	10.30	1.40	60244.94
11	13.85	12.72	71.00	0.15	18.39	9.80	1.41	62560.53
12	15.58	16.74	83.21	0.31	16.90	10.71	1.43	60546.44
13	13.16	4.96	74.98	0.24	16.97	10.37	1.44	63710.30
14	15.45	43.71	86.64	0.48	16.65	10.72	1.44	61340.45
15	13.35	13.10	81.27	0.28	17.17	10.36	1.44	64445.19
16	12.83	2.92	86.28	0.21	17.29	10.55	1.44	63284.34
17	13.99	10.32	82.51	0.13	17.62	10.51	1.44	63850.36
18	13.31	8.62	78.95	0.26	18.46	10.33	1.45	61352.21
19	13.12	1.22	107.36	0.11	18.11	11.43	1.46	56209.13
20	14.44	2.61	87.95	0.10	18.85	9.88	1.46	66206.19
21	13.26	2.21	82.63	0.18	18.01	10.47	1.45	64971.59
22	16.14	2.65	80.35	0.11	18.14	10.34	1.46	65744.12
23	12.08	33.83	100.83	0.27	18.31	10.49	1.45	59934.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.70	12.36	80.99	0.33	17.56	10.42	1.42	62313.09
最 大 值	20.07	43.71	107.36	0.77	18.85	11.43	1.48	66206.19
發生時間	4	14	19	6	20	19		20
最 小 值	12.08	1.22	68.51	0.10	15.95	9.80	1.36	56209.13
發生時間	23	19	4	20	0	11		19
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		-0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.92 %	-0.08 %	0.25 %		-0.02	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.13	42.09	87.63	4.10	14.55	10.57	1.34	72996.25
1	15.60	17.59	92.93	3.89	15.92	10.67	1.34	74009.29
2	16.45	19.81	99.53	4.12	16.12	10.71	1.34	76708.81
3	18.74	9.94	82.77	4.64	16.75	10.22	1.36	77919.00
4	15.65	8.05	85.15	3.80	18.10	9.94	1.34	79987.43
5	14.09	4.85	65.48	3.42	17.16	9.99	1.31	78231.55
6	13.70	6.05	68.71	3.84	15.36	10.45	1.31	76838.48
7	24.64	10.83	79.00	4.54	14.59	11.06	1.32	75693.14
8	16.11	6.84	88.02	3.93	15.77	10.50	1.30	76566.93
9	15.06	8.27	66.48	3.25	17.34	9.63	1.29	78933.34
10	14.46	12.12	62.81	3.73	15.83	9.96	1.29	76216.37
11	13.91	10.74	79.80	3.55	15.62	10.36	1.31	77583.42
12	14.29	6.13	93.25	3.76	15.43	10.48	1.30	79075.44
13	14.48	6.62	82.91	4.12	16.14	10.59	1.30	76296.96
14	14.63	9.93	97.49	3.49	16.75	10.15	1.29	83950.40
15	16.35	1.53	109.64	3.74	16.79	10.37	1.29	83818.68
16	13.13	1.38	117.87	3.29	14.97	11.13	1.32	77649.48
17	13.24	2.22	106.91	3.15	16.61	10.46	1.31	81272.47
18	13.15	20.63	112.85	3.64	15.51	11.31	1.31	76902.04
19	16.80	3.03	116.26	3.22	16.15	10.81	1.32	81437.11
20	14.03	3.60	112.17	3.11	15.92	11.07	1.32	78905.32
21	13.34	16.39	94.60	3.06	16.04	10.87	1.32	80509.86
22	13.30	2.26	100.83	2.68	16.86	10.84	1.32	83809.78
23	12.21	7.02	107.89	2.61	18.29	10.75	1.31	83226.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.10	9.91	92.12	3.61	16.19	10.54	1.31	78689.08
最 大 值	24.64	42.09	117.87	4.64	18.29	11.31	1.42	83950.40
發生時間	7	0	16	3	23	18		14
最 小 值	12.21	1.38	62.81	2.61	14.55	9.63	1.29	72996.25
發生時間	23	16	10	23	0	9		0
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.03 %	0.01 %	-0.04 %		-0.03	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %