P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	19.68	3.47	57.52	5.08	14.47	11.84	0.85	104495.66
1	10.67	2.08	62.07	4.53	15.38	11.55	0.84	105654.74
2	8.06	2.78	50.16	4.59	16.47	11.62	0.83	104666.72
3	8.60	1.90	54.35	4.79	16.82	11.67	0.85	102426.21
4	8.85	1.65	66.52	4.75	15.24	11.88	0.84	102870.02
5	15.47	4.85	58.26	5.02	14.66	11.46	0.84	108654.73
6	16.59	2.98	57.88	5.22	14.02	12.10	0.85	98963.65
7	14.20	2.39	57.10	4.94	14.69	11.72	0.84	102986.72
8	17.77	2.94	54.53	4.88	14.81	11.52	0.90	104620.67
9	11.22	1.87	61.62	4.43	15.29	11.37	0.87	105023.92
10	14.47	9.32	52.96	5.10	14.16	11.28	0.89	107971.00
11	10.76	3.10	56.80	4.45	15.61	11.20	0.87	107914.96
12	9.26	2.86	53.11	4.56	14.50	11.49	0.89	102186.68
13	13.97	2.86	58.46	4.53	15.62	11.46	0.87	104446.55
14	6.15	2.65	55.23	4.32	15.45	11.51	0.85	104870.53
15	12.89	3.19	55.06	4.93	14.69	11.37	0.88	107208.10
16	11.81	2.41	51.28	4.67	15.21	11.33	0.91	106066.60
17	6.42	3.15	56.00	4.53	14.90	11.81	0.90	101103.41
18	4.52	5.86	60.13	4.61	14.90	12.16	0.89	98284.70
19	4.89	2.19	54.85	4.13	15.85	11.38	0.84	106604.27
20	7.11	2.38	62.77	4.42	15.70	11.73	0.81	103846.65
21	6.65	2.09	57.40	4.24	15.72	11.41	0.80	107180.27
22	4.91	2.48	66.17	4.30	15.98	11.94	0.87	102404.57
23	3.55	1.29	72.59	3.92	17.75	11.25	0.88	107143.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.35	3.03	58.03	4.62	15.33	11.59	0.86	104483.13
最 大 值	19.68	9.32	72.59	5.22	17.75	12.16	0.94	108654.73
發生時間	0	10	23	6	23	18		5
最 小 值	3.55	1.29	50.16	3.92	14.02	11.20	0.78	98284.70
發生時間	23	23	2	23	6	11		18
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.10 %	-0.01 %	-0.02 %	0.14 %		-0.12	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.10	1.81	65.59	4.63	13.65	11.84	0.81	78052.56
1	1.71	15.31	63.78	4.59	14.23	11.72	0.82	80068.18
2	1.45	6.54	64.69	4.53	15.95	11.46	0.86	80282.71
3	1.25	2.55	71.71	4.77	14.33	12.03	0.80	76071.66
4	1.69	1.70	72.18	4.72	13.74	11.97	0.81	78387.36
5	1.37	19.07	65.90	4.53	14.75	11.58	0.82	79862.18
6	1.41	1.78	67.33	4.72	13.60	12.03	0.81	77740.91
7	1.25	1.11	76.29	4.65	13.92	12.13	0.79	77231.05
8	1.15	6.60	65.40	4.40	14.95	11.38	0.74	83035.95
9	1.33	10.49	62.41	4.48	13.90	11.69	0.76	80081.22
10	1.70	3.33	68.84	4.93	13.77	11.80	0.75	80553.73
11	3.06	1.97	70.67	5.56	13.66	11.78	0.71	80337.60
12	1.98	2.66	69.73	4.57	14.76	11.73	0.78	79665.51
13	1.55	11.06	70.52	4.49	14.79	11.62	0.73	80122.06
14	1.34	6.69	72.98	4.45	14.83	11.59	0.76	80792.14
15	1.96	14.91	70.03	4.77	13.81	11.62	0.76	80858.37
16	2.58	2.04	83.77	4.63	13.71	11.66	0.76	81530.03
17	1.62	0.79	72.60	4.65	14.27	11.91	0.76	77790.80
18	1.35	2.48	76.73	4.72	14.60	12.08	0.78	75393.03
19	1.17	1.30	70.31	4.61	15.10	11.80	0.75	78131.17
20	1.12	9.48	62.68	4.55	14.25	11.69	0.70	80306.39
21	1.16	7.57	70.29	4.45	14.99	11.65	0.76	80018.31
22	1.07	4.74	71.91	4.33	16.37	11.28	0.93	82282.23
23	1.00	0.48	69.35	4.42	16.06	11.45	0.93	82034.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.56	5.69	69.82	4.63	14.50	11.73	0.79	79609.57
最 大 值	3.06	19.07	83.77	5.56	16.37	12.13	0.98	83035.95
發生時間	11	5	16	11	22	7		8
最 小 值	1.00	0.48	62.41	4.33	13.60	11.28	0.65	75393.03
發生時間	23	23	9	22	6	22		18
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.04 %	0.03 %	-0.04 %	-0.05 %		-0.49	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	21.60	3.94	63.31	7.01	18.18	9.34	1.19	84649.67
1	27.37	6.03	74.49	6.80	18.23	9.63	1.19	87534.27
2	15.87	6.31	77.29	6.51	20.83	9.30	1.19	92753.79
3	10.80	4.10	86.40	6.98	19.65	9.88	1.19	91961.09
4	19.03	10.63	75.35	6.82	20.15	9.26	1.19	97751.43
5	21.50	8.74	77.94	6.99	19.23	9.49	1.19	95655.50
6	23.63	8.18	83.29	7.15	18.57	9.98	1.19	90824.04
7	16.11	6.52	85.31	7.18	18.64	10.26	1.21	90061.46
8	16.07	38.21	77.80	6.94	18.11	10.09	1.20	87704.35
9	14.69	7.62	75.21	6.91	18.53	9.89	1.20	82294.62
10	24.37	26.33	71.36	7.90	17.78	9.52	1.19	83439.10
11	38.57	15.22	76.00	9.23	18.12	9.73	1.19	82289.90
12	24.43	15.84	81.75	6.96	19.02	9.65	1.18	81437.79
13	13.79	4.90	78.14	6.46	19.84	9.56	1.18	89241.17
14	30.10	20.51	76.39	7.09	18.85	9.95	1.19	85696.57
15	24.38	31.49	71.25	7.12	17.72	9.73	1.17	82236.59
16	18.84	5.68	73.49	6.96	18.75	9.79	1.19	81982.08
17	12.06	23.05	78.09	6.59	18.67	9.84	1.22	89140.14
18	9.22	2.61	82.55	6.52	19.88	9.59	1.20	90553.56
19	6.37	1.50	86.42	6.38	20.89	9.54	1.19	88823.47
20	6.29	3.71	77.36	6.63	20.16	9.66	1.17	87498.51
21	7.38	2.13	88.03	5.99	22.10	9.29	1.19	97443.34
22	6.26	5.04	93.09	6.02	21.51	8.86	1.18	92206.51
23	5.79	1.60	86.52	6.09	21.79	9.28	1.18	91825.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.27	10.83	79.03	6.88	19.38	9.63	1.19	88541.84
最 大 值	38.57	38.21	93.09	9.23	22.10	10.26	1.25	97751.43
發生時間	11	8	22	11	21	7		4
最 小 值	5.79	1.50	63.31	5.99	17.72	8.86	1.15	81437.79
發生時間	23	19	0	21	15	22		12
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.05 %	-0.05 %		-0.02	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.02 %	-0.03 %	-0.03 %	0.00 %		-0.01	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %