P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.20	4.63	49.14	4.36	14.90	11.13	1.04	105052.19
1	5.21	8.51	46.05	4.28	15.47	11.24	1.05	105209.51
2	3.57	6.61	48.93	4.24	15.78	11.53	1.03	103008.23
3	5.49	8.16	48.25	4.84	14.40	11.26	1.04	104203.48
4	8.68	12.77	46.45	5.17	13.51	11.35	1.06	102832.65
5	10.90	16.75	51.14	5.66	13.26	11.59	1.01	103935.29
6	8.05	3.79	53.29	4.98	14.40	11.76	1.03	103709.83
7	6.64	3.46	49.88	4.93	13.65	11.54	1.06	105938.47
8	5.04	4.28	54.22	4.80	14.65	11.70	1.07	104217.78
9	7.83	13.57	53.23	4.81	14.37	11.20	1.02	109722.21
10	11.42	26.44	50.62	5.21	13.79	11.46	1.07	106154.56
11	15.28	7.50	56.49	5.69	13.67	11.66	1.05	105470.35
12	10.85	9.01	52.44	5.12	13.82	11.72	1.04	102609.11
13	5.11	5.26	56.31	4.27	15.00	11.44	1.08	106695.49
14	7.28	6.69	58.67	5.04	14.07	12.04	1.03	101029.69
15	10.83	4.26	56.92	4.82	14.28	11.69	1.05	105771.36
16	9.41	7.88	60.78	4.42	14.77	11.51	1.03	106530.38
17	5.84	3.42	54.55	4.44	14.81	11.53	1.03	106818.70
18	3.72	2.75	63.94	4.06	15.58	11.56	1.04	107578.51
19	2.74	2.38	62.75	4.06	15.65	11.70	1.03	105719.45
20	2.35	2.27	56.38	3.82	16.04	11.21	1.07	109106.16
21	2.58	3.11	57.27	4.03	15.36	11.28	1.07	108515.59
22	3.13	4.78	56.29	4.27	14.74	11.43	1.08	108295.04
23	2.72	3.12	55.46	3.93	16.34	11.33	1.08	107717.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.70	7.14	54.14	4.64	14.68	11.49	1.05	105660.06
最 大 值	15.28	26.44	63.94	5.69	16.34	12.04	1.13	109722.21
發生時間	11	10	18	11	23	14		9
最 小 值	2.35	2.27	46.05	3.82	13.26	11.13	0.99	101029.69
發生時間	20	20	1	20	5	0		14
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.27 %	-0.03 %	0.03 %	-0.19 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.65	36.30	67.55	4.33	14.89	11.60	1.06	79404.77
1	2.55	11.36	79.86	4.37	14.32	11.65	1.07	79927.04
2	2.96	45.14	83.49	4.56	14.46	11.69	1.05	80489.42
3	3.07	28.89	75.97	4.60	13.25	11.82	0.99	80126.42
4	2.77	25.26	80.15	4.54	13.50	11.90	1.02	78835.24
5	2.00	10.56	68.17	4.42	14.00	11.73	1.05	79499.91
6	1.72	20.42	67.74	4.31	13.23	11.54	0.99	81669.70
7	1.93	12.30	83.15	4.26	13.33	11.71	0.97	81751.72
8	2.10	27.75	65.06	4.40	14.13	11.80	0.97	79530.47
9	1.44	6.15	63.58	4.30	14.55	11.58	0.97	81014.61
10	1.54	38.18	74.24	4.31	14.37	11.60	0.95	80889.06
11	1.60	16.88	69.37	4.33	14.66	11.57	1.00	80212.66
12	2.39	64.47	76.58	4.73	14.21	11.69	1.11	77893.65
13	2.61	75.84	77.19	4.84	14.31	11.75	1.14	79588.86
14	4.90	28.57	73.63	4.72	13.36	11.98	1.17	77792.35
15	2.34	26.08	68.54	4.45	14.33	11.75	1.15	78873.11
16	1.44	46.68	74.21	4.41	14.68	11.69	1.13	80265.92
17	1.28	25.48	71.75	4.32	15.63	11.56	1.09	80188.60
18	1.20	24.43	71.29	4.30	15.89	11.63	1.07	80193.75
19	1.00	51.88	71.73	4.23	16.89	11.25	1.08	81409.24
20	0.77	10.57	66.57	4.39	13.85	11.89	0.97	79237.14
21	0.99	53.49	71.93	4.43	14.51	11.72	0.99	81245.15
22	0.99	2.93	69.04	4.27	15.99	11.59	1.10	80958.21
23	0.93	17.81	72.13	4.07	17.21	11.18	1.12	82678.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.97	29.48	72.62	4.41	14.56	11.66	1.05	80153.15
最 大 值	4.90	75.84	83.49	4.84	17.21	11.98	1.22	82678.59
發生時間	14	13	2	13	23	14		23
最 小 值	0.77	2.93	63.58	4.07	13.23	11.18	0.89	77792.35
發生時間	20	22	9	23	6	23		14
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %		0.00	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.06 %	-0.03 %	0.01 %	-0.01 %		0.00	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.49	2.95	84.89	6.25	18.90	9.28	1.13	100300.69
1	20.51	2.73	85.55	6.31	18.88	9.60	1.13	101309.65
2	25.27	10.79	87.35	6.43	19.45	9.77	1.15	100821.25
3	30.41	18.97	86.69	6.53	17.18	9.75	1.15	100164.55
4	21.83	3.95	89.79	6.60	18.53	9.60	1.14	101994.24
5	7.26	2.56	88.47	6.17	19.66	9.43	1.14	103035.83
6	9.95	6.37	82.93	6.25	19.00	9.40	1.15	102035.72
7	14.88	28.25	81.42	6.26	18.09	9.35	1.14	99672.07
8	24.17	1.54	81.62	6.13	18.41	8.94	1.15	103513.25
9	39.74	16.99	79.13	7.34	17.89	9.04	1.15	100969.13
10	24.17	14.31	81.91	6.29	17.78	9.51	1.15	99377.16
11	6.10	35.37	83.06	6.04	18.27	9.37	1.16	99495.56
12	7.25	5.95	84.59	6.05	19.35	9.44	1.17	95935.30
13	9.70	3.28	85.33	5.81	20.27	8.92	1.12	101050.02
14	34.71	72.04	78.11	7.37	16.83	9.58	1.11	91017.23
15	20.60	16.23	80.93	6.34	18.62	9.49	1.11	94103.35
16	23.51	8.68	83.55	6.36	18.50	9.44	1.11	95876.79
17	13.29	9.50	77.14	6.03	19.31	9.05	1.10	100479.40
18	17.21	6.88	89.88	6.36	18.93	9.58	1.11	94802.17
19	9.76	2.58	92.22	5.67	22.10	9.31	1.14	100693.60
20	12.67	2.87	84.95	5.94	20.81	8.96	1.13	102494.47
21	10.15	8.66	84.45	6.39	19.66	9.41	1.11	98688.32
22	10.41	3.26	82.75	6.13	20.04	8.86	1.11	101206.81
23	15.16	3.20	95.93	6.25	20.88	9.44	1.12	102001.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.72	12.00	84.69	6.30	19.06	9.36	1.13	99626.60
最 大 值	39.74	72.04	95.93	7.37	22.10	9.77	1.17	103513.25
發生時間	9	14	23	14	19	2		8
最 小 值	6.10	1.54	77.14	5.67	16.83	8.86	1.09	91017.23
發生時間	11	8	17	19	14	22		14
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03 %	0.01 %	0.05 %	0.08 %		0.35	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %