P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.67	19.89	48.00	1.75	15.13	11.46	1.39	68664.20
1	14.20	22.02	50.72	1.46	16.00	11.42	1.39	68877.92
2	14.97	8.98	68.08	1.99	15.19	11.28	1.38	70721.98
3	13.51	4.65	65.57	1.66	15.95	10.83	1.38	71630.14
4	13.02	3.73	79.06	1.91	14.47	11.53	1.38	69182.33
5	13.20	3.70	72.96	1.61	15.88	11.50	1.36	68367.87
6	13.23	4.23	84.29	1.57	15.42	11.36	1.37	67731.21
7	15.67	3.99	81.48	2.01	14.93	11.42	1.36	68656.93
8	18.15	3.39	71.34	1.95	15.42	11.35	1.23	67161.27
9	15.32	10.41	47.22	1.72	15.94	11.23	1.33	69081.71
10	14.21	5.93	67.36	1.20	16.32	11.58	1.33	66540.25
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	18.22	11.38	55.99	1.41	15.72	11.31	維護	維護
17	14.61	33.52	48.91	1.29	15.56	11.75	1.41	65844.67
18	13.33	18.50	50.89	1.51	15.51	11.46	1.41	67737.99
19	14.61	3.98	58.95	1.69	15.35	11.41	1.42	69348.81
20	15.66	6.96	49.31	1.63	15.16	11.56	1.43	68599.25
21	13.49	16.63	44.81	1.44	15.53	11.43	1.43	68685.84
22	13.69	10.99	40.52	1.59	15.21	11.40	1.44	68563.33
23	13.82	14.47	47.49	1.94	14.39	12.13	1.45	64749.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	18	18
平 均 值	14.50	10.91	59.63	1.65	15.43	11.44	1.39	68341.40
最 大 值	18.22	33.52	84.29	2.01	16.32	12.13	1.54	71630.14
發生時間	16	17	6	7	10	23		3
最 小 值	12.67	3.39	40.52	1.20	14.39	10.83	1.03	64749.53
發生時間	0	8	22	10	23	3		23
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.05 %	-0.05 %	0.04 %	0.01 %		-0.00	-0.00	0.31 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	75.00 %	75.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.01	3.51	61.91	0.19	16.50	10.84	1.56	61587.03
1	14.28	8.17	64.62	0.54	15.90	10.81	1.56	61936.93
2	13.38	14.92	66.31	0.71	14.90	10.85	1.56	60600.55
3	14.28	8.30	58.21	0.51	15.49	10.69	1.56	60628.18
4	11.97	1.27	86.83	0.18	16.79	10.79	1.57	60977.10
5	13.70	7.52	54.92	0.26	16.41	10.75	1.53	57927.83
6	14.87	14.83	61.51	0.50	16.38	10.21	1.53	62487.93
7	16.31	2.44	65.69	0.07	16.96	10.50	1.49	62301.21
8	20.79	2.84	70.14	0.26	16.71	10.58	1.35	47495.24
9	24.26	4.89	62.67	0.79	15.29	10.94	1.46	61319.19
10	14.59	5.70	57.04	0.53	15.46	10.73	1.46	62600.97
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	16.31	7.24	59.32	0.90	14.21	11.21	1.41	59549.68
17	17.32	19.02	58.14	1.17	14.06	11.34	1.46	58095.73
18	6.81	1.63	70.38	0.24	14.47	11.14	1.44	59024.16
19	5.10	4.22	53.88	0.16	15.34	10.99	1.42	60028.12
20	5.18	2.52	49.34	0.13	16.23	10.52	1.41	62339.59
21	5.65	1.42	55.24	0.08	16.34	10.88	1.42	59658.97
22	3.59	2.65	49.48	0.10	15.47	10.90	1.41	58900.45
23	2.82	4.64	43.94	0.23	14.30	10.94	1.40	58254.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	12.33	6.20	60.50	0.40	15.64	10.82	1.48	59774.37
最 大 值	24.26	19.02	86.83	1.17	16.96	11.34	1.57	62600.97
發生時間	9	17	4	17	7	17		10
最 小 值	2.82	1.27	43.94	0.07	14.06	10.21	1.10	47495.24
發生時間	23	4	23	7	17	6		8
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	0.45 %	-0.00 %	0.07 %	0.03 %		-0.00	-0.03	0.10 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.74	15.46	53.75	2.25	15.84	10.11	1.39	77050.01
1	17.31	37.40	53.33	3.16	15.46	10.08	1.39	74017.05
2	17.59	30.90	54.58	3.61	14.93	9.70	1.39	77475.01
3	18.00	9.48	50.57	3.11	14.28	10.49	1.39	74743.28
4	12.72	5.50	54.30	1.87	17.09	10.20	1.40	74081.70
5	14.42	20.61	55.46	2.33	17.75	9.53	1.41	78312.88
6	12.86	14.46	49.88	2.43	15.05	10.09	1.40	75362.84
7	15.36	33.91	48.54	2.67	14.83	10.41	1.43	72213.10
8	23.24	25.57	47.84	3.17	18.17	8.82	1.29	72737.71
9	17.53	27.03	56.69	3.13	14.64	9.33	1.48	72991.08
10	18.00	25.60	50.71	3.17	14.60	9.42	1.48	74122.47
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	21.75	16.01	40.96	2.34	14.48	9.98	1.44	70236.93
17	15.41	18.88	36.83	1.78	15.36	9.68	1.49	72004.53
18	13.23	35.85	35.29	1.81	15.12	9.63	1.45	69491.40
19	13.81	8.58	28.60	1.98	10.88	12.57	1.42	69995.20
20	19.54	5.45	40.83	1.99	15.21	9.80	1.43	70678.73
21	16.29	7.05	46.22	2.13	14.54	10.33	1.43	72268.63
22	17.02	11.34	56.05	2.46	13.95	10.81	1.44	68965.96
23	17.23	5.12	45.85	2.12	14.68	9.93	1.46	71798.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	16.58	18.64	47.70	2.50	15.10	10.05	1.43	73081.41
最 大 值	23.24	37.40	56.69	3.61	18.17	12.57	1.49	78312.88
發生時間	8	1	9	2	8	19		5
最 小 值	12.72	5.12	28.60	1.78	10.88	8.82	1.13	68965.96
發生時間	4	23	19	17	19	8		22
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.48 %	-0.01 %	0.03 %	0.15 %		-0.01	0.02	0.20 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %