P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.22	1.82	62.71	4.32	16.73	11.32	1.01	94220.88
1	2.96	24.99	55.82	4.64	16.75	11.68	1.03	90307.70
2	6.44	23.96	47.92	4.80	16.43	11.14	0.98	96792.34
3	11.37	4.52	55.33	5.22	14.54	11.68	0.97	91845.15
4	9.21	2.70	58.01	5.21	14.19	11.68	1.00	91033.20
5	23.50	5.16	56.65	6.21	14.20	11.42	0.99	93393.01
6	12.69	4.64	59.48	6.10	13.25	11.73	1.00	91021.96
7	6.26	4.38	57.79	5.57	14.22	11.50	0.99	92421.99
8	10.01	2.80	61.60	5.46	14.76	11.47	1.01	92518.50
9	8.27	5.83	61.88	5.52	14.27	11.86	1.04	88332.02
10	3.45	2.75	77.22	5.07	15.19	11.93	1.01	90059.18
11	4.37	2.10	73.19	4.71	15.55	11.30	0.97	96585.14
12	6.33	3.85	59.52	5.33	14.45	11.65	0.95	93684.85
13	6.21	5.09	55.59	5.99	13.40	11.79	0.95	93633.04
14	9.06	6.05	51.85	5.61	14.62	11.44	0.95	95424.98
15	5.43	5.60	58.49	5.47	14.01	11.66	0.97	94114.59
16	5.66	6.71	59.01	5.29	14.42	11.61	0.98	94301.80
17	4.95	2.92	65.03	5.16	14.61	11.60	1.00	94862.85
18	4.63	3.08	64.27	5.28	14.71	11.86	0.99	92044.06
19	6.08	2.63	67.69	5.31	14.97	11.67	0.99	93493.83
20	7.02	16.27	56.74	5.61	14.14	11.58	1.00	94735.01
21	6.58	10.66	60.79	5.25	14.60	11.50	0.99	95591.55
22	5.11	2.99	71.80	4.99	15.28	11.55	1.00	93458.70
23	3.67	2.81	67.69	4.77	15.78	11.58	0.98	93830.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.15	6.43	61.09	5.29	14.79	11.59	0.99	93237.79
最 大 值	23.50	24.99	77.22	6.21	16.75	11.93	1.10	96792.34
發生時間	5	1	10	5	1	10		2
最 小 值	2.22	1.82	47.92	4.32	13.25	11.14	0.92	88332.02
發生時間	0	0	2	0	6	2		9
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.43 %	-0.26 %	-0.09 %	0.16 %		-0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.30	0.51	87.90	4.78	15.44	12.25	1.00	75315.58
1	1.19	1.19	72.21	4.48	15.13	11.69	1.02	79740.30
2	1.07	44.43	70.72	6.32	15.17	11.40	1.07	82769.37
3	2.85	41.25	65.47	4.92	14.02	11.63	1.05	81547.71
4	2.74	10.84	67.89	4.48	14.30	11.48	1.02	82492.23
5	1.81	8.10	66.12	4.58	14.21	11.76	1.02	79510.22
6	2.31	7.72	69.87	4.84	13.50	12.00	1.01	77538.16
7	1.65	1.70	67.65	4.55	14.70	11.80	1.03	80660.60
8	1.56	2.75	61.01	4.56	14.70	11.58	1.03	80366.26
9	2.05	1.47	74.38	4.65	14.55	11.77	1.01	79337.48
10	1.45	31.42	57.10	4.49	15.78	11.36	0.99	82038.36
11	1.22	10.05	52.18	4.48	15.88	11.44	0.99	81238.27
12	1.34	5.43	48.77	4.62	14.32	11.68	0.97	81345.73
13	1.46	6.12	51.18	4.71	13.20	11.98	0.96	79779.39
14	1.45	4.06	51.82	4.55	14.26	11.64	1.01	80693.80
15	1.26	2.11	54.38	4.73	14.78	11.94	1.02	78741.49
16	1.15	18.18	74.25	4.60	15.01	11.59	1.07	80569.43
17	1.30	0.72	80.92	4.51	13.93	11.70	1.10	80851.72
18	1.53	0.72	85.34	4.68	14.21	11.96	1.09	78422.75
19	1.47	8.90	80.82	4.51	16.67	11.69	1.10	78318.63
20	1.13	14.18	82.01	4.53	14.00	11.70	1.09	80552.09
21	1.64	11.66	77.65	4.75	12.80	11.86	1.08	79568.68
22	1.54	1.77	76.30	4.61	14.22	11.84	1.08	78966.50
23	1.20	0.67	95.47	4.76	14.56	12.15	1.08	76427.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.57	9.83	69.64	4.70	14.56	11.75	1.03	79866.33
最 大 值	2.85	44.43	95.47	6.32	16.67	12.25	1.15	82769.37
發生時間	3	2	23	2	19	0		2
最 小 值	1.07	0.51	48.77	4.48	12.80	11.36	0.88	75315.58
發生時間	2	0	12	1	21	10		0
零點偏移	-0.03 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.07 %	0.18 %	0.10 %		0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	20.02	3.09	88.69	7.16	18.29	9.59	1.18	103155.58
1	16.52	8.14	95.74	7.47	18.51	10.11	1.19	97965.54
2	26.59	30.98	87.22	8.26	15.87	10.32	1.19	101390.78
3	37.11	9.44	89.91	7.97	16.15	9.84	1.19	104133.08
4	41.77	5.01	87.76	8.50	16.29	9.72	1.19	102184.46
5	54.13	18.06	99.56	11.19	15.39	9.79	1.19	98514.98
6	34.50	10.53	82.93	8.54	16.48	9.55	1.18	97541.29
7	31.43	13.00	85.08	8.69	16.15	9.69	1.17	99680.44
8	31.75	42.60	83.54	9.09	15.07	9.87	1.20	96369.06
9	20.35	25.11	93.06	8.26	15.12	10.31	1.23	95509.10
10	27.46	13.66	104.39	8.01	15.96	10.18	1.22	101455.27
11	43.17	14.09	96.53	9.83	15.95	9.72	1.19	104767.05
12	24.47	11.75	83.68	8.51	15.52	9.76	1.19	103646.05
13	11.63	35.27	82.71	7.31	15.11	9.61	1.19	102911.75
14	8.35	27.39	82.24	7.28	15.39	9.66	1.19	99835.83
15	14.94	17.59	85.70	7.67	15.57	10.01	1.19	98927.56
16	22.33	18.40	81.78	7.87	16.21	9.72	1.19	97169.07
17	9.73	10.65	93.99	7.46	15.74	10.47	1.20	97709.12
18	8.35	22.47	94.38	7.39	15.82	10.50	1.23	96616.48
19	8.65	12.73	88.08	7.23	17.59	9.71	1.24	100886.81
20	17.12	23.82	82.69	9.22	16.45	9.45	1.20	101426.60
21	15.55	33.36	77.94	10.05	15.94	9.59	1.19	94795.51
22	17.82	4.71	85.02	7.84	17.05	9.60	1.19	99583.93
23	16.84	3.50	88.39	7.77	18.35	9.41	1.19	101793.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	23.36	17.31	88.38	8.27	16.25	9.84	1.20	99915.38
最 大 值	54.13	42.60	104.39	11.19	18.51	10.50	1.32	104767.05
發生時間	5	8	10	5	1	18		11
最 小 值	8.35	3.09	77.94	7.16	15.07	9.41	1.16	94795.51
發生時間	14	0	21	0	8	23		21
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.06 %	-0.03 %	0.01 %		0.35	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %