P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.92	3.48	71.09	1.96	12.80	13.42	1.31	78378.41
1	8.67	7.23	64.86	1.09	13.90	13.11	1.33	79578.64
2	4.46	3.44	63.64	0.87	14.25	13.22	1.33	77279.05
3	6.43	2.74	71.91	0.82	14.06	13.25	1.33	77894.46
4	11.52	4.46	65.23	1.75	12.84	13.17	1.34	78737.79
5	10.94	5.58	69.00	2.17	12.41	13.49	1.31	76474.65
6	10.98	6.84	67.60	2.13	12.77	13.79	1.30	72212.46
7	5.42	3.66	67.55	1.13	13.53	13.10	1.30	77689.34
8	6.11	8.90	59.59	1.41	13.24	13.12	1.31	78191.13
9	5.40	28.48	61.39	1.55	13.68	13.28	1.31	75692.88
10	16.22	7.45	68.16	2.78	12.12	13.60	1.30	76007.92
11	17.75	40.06	65.76	2.80	11.96	13.35	1.33	74091.14
12	17.76	45.66	63.91	3.02	11.72	13.42	1.32	72725.27
13	10.47	7.36	68.76	2.24	12.09	13.71	1.35	70701.25
14	14.89	52.58	66.10	2.98	12.17	13.41	1.37	75339.24
15	5.30	19.84	58.81	1.41	12.90	13.03	1.40	73079.33
16	3.21	15.99	53.22	1.13	12.97	13.12	1.40	70859.24
17	2.73	7.09	56.48	1.18	12.88	13.19	1.46	72723.89
18	4.17	4.92	64.73	0.85	13.85	12.78	1.40	77996.99
19	9.69	17.34	64.87	1.45	13.88	13.06	1.34	78370.55
20	24.82	33.46	62.33	3.16	13.38	13.21	1.34	75695.68
21	27.16	9.55	57.43	2.73	13.04	13.11	1.36	75728.87
22	19.90	4.84	64.18	2.24	12.82	13.29	1.36	72999.53
23	18.79	4.52	69.32	1.58	13.53	13.35	1.33	74049.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.53	14.39	64.41	1.85	13.03	13.27	1.34	75520.73
最 大 值	27.16	52.58	71.91	3.16	14.25	13.79	1.86	79578.64
發生時間	21	14	3	20	2	6		1
最 小 值	2.73	2.74	53.22	0.82	11.72	12.78	1.26	70701.25
發生時間	17	3	16	3	12	18		13
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.06 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.05 %		0.06	-0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.17	3.58	109.80	0.77	15.08	11.20	1.43	65882.24
1	14.73	6.94	110.57	1.19	14.15	11.74	1.43	63193.47
2	10.99	3.40	109.29	0.47	16.23	11.31	1.42	64650.32
3	15.88	2.95	115.34	1.29	15.48	11.20	1.42	64993.42
4	9.87	29.16	121.04	1.00	14.41	12.23	1.44	59208.81
5	12.33	4.75	104.16	0.98	14.79	11.17	1.41	66407.36
6	11.01	5.19	102.54	1.22	14.34	11.44	1.41	63538.77
7	17.69	4.82	105.14	2.20	13.71	11.67	1.44	62464.31
8	12.21	4.58	100.51	1.41	15.50	10.77	1.45	66928.04
9	14.02	5.62	94.59	1.34	15.17	11.13	1.47	63505.81
10	13.44	4.23	96.99	1.50	14.20	11.22	1.44	61536.37
11	10.95	4.75	89.36	1.13	13.35	11.35	1.44	60727.10
12	8.84	5.66	84.29	0.96	14.41	10.97	1.47	62705.87
13	13.66	8.44	80.34	1.53	13.82	11.27	1.49	61684.97
14	20.76	13.62	73.23	2.84	14.05	11.06	1.47	62500.79
15	14.33	13.90	73.53	1.54	15.24	10.88	1.46	61715.27
16	11.28	3.29	79.73	1.07	15.19	10.81	1.48	61884.45
17	10.73	2.56	97.60	0.81	15.57	11.10	1.46	62291.38
18	12.96	6.51	95.70	0.60	16.13	10.77	1.44	64603.24
19	12.49	4.05	92.88	0.71	15.35	11.22	1.43	61892.30
20	14.01	4.63	86.22	0.98	15.13	10.86	1.44	64574.13
21	16.60	3.89	88.18	1.19	15.19	10.92	1.44	63050.68
22	19.57	6.48	89.10	1.50	13.97	11.59	1.44	60661.75
23	14.61	4.24	89.83	1.08	14.27	11.42	1.44	62927.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.59	6.55	95.41	1.22	14.78	11.22	1.44	63063.69
最 大 值	20.76	29.16	121.04	2.84	16.23	12.23	1.53	66928.04
發生時間	14	4	4	14	2	4		8
最 小 值	8.84	2.56	73.23	0.47	13.35	10.77	1.41	59208.81
發生時間	12	17	14	2	11	8		4
零點偏移	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.09	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.98 %	-3.03 %	0.03 %		0.05	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.58	5.14	55.20	2.63	15.17	10.65	1.35	82707.65
1	12.13	5.74	58.21	2.19	14.77	10.83	1.35	81242.60
2	8.91	6.63	50.48	1.55	15.88	10.71	1.33	82998.72
3	14.48	6.11	55.21	3.48	15.23	10.30	1.32	86563.18
4	13.40	14.26	48.41	4.15	12.90	10.85	1.32	77059.33
5	12.20	4.18	58.72	3.07	14.25	11.12	1.31	76651.72
6	11.32	2.98	58.19	3.03	14.73	10.91	1.30	81177.01
7	10.69	5.81	61.25	2.79	15.02	10.77	1.30	83717.81
8	13.69	8.14	62.54	2.63	14.52	11.17	1.34	79242.09
9	9.02	21.22	77.26	2.21	13.70	12.24	1.39	73989.76
10	10.67	4.61	68.61	2.17	14.31	11.34	1.34	82817.60
11	10.04	11.77	58.86	2.51	13.03	11.58	1.33	82073.88
12	8.16	21.91	61.30	2.87	11.76	11.95	1.36	81838.80
13	9.18	5.19	68.96	2.35	13.48	11.71	1.36	81736.95
14	13.85	21.80	58.10	3.41	12.43	11.91	1.33	79388.59
15	12.16	43.34	68.28	3.22	12.42	11.99	1.34	78992.95
16	15.61	4.79	67.79	3.14	13.87	11.42	1.34	80029.30
17	12.17	2.49	69.35	1.81	15.78	10.73	1.38	80786.90
18	14.76	3.40	64.93	1.94	15.95	10.49	1.37	84691.80
19	14.34	5.54	56.23	2.44	13.84	11.23	1.35	79444.50
20	11.06	6.81	54.98	2.43	13.43	11.44	1.34	77351.41
21	14.26	5.04	60.37	2.72	14.38	11.22	1.34	80080.32
22	12.51	10.03	58.03	3.16	12.99	11.41	1.36	79163.16
23	18.62	12.02	68.67	3.70	13.18	11.66	1.37	79427.50
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.33	9.96	61.25	2.73	14.04	11.23	1.34	80548.90
最 大 值	18.62	43.34	77.26	4.15	15.95	12.24	1.39	86563.18
發生時間	23	15	9	4	18	9		3
最 小 值	8.16	2.49	48.41	1.55	11.76	10.30	1.29	73989.76
發生時間	12	17	4	2	12	3		9
零點偏移	-0.03 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-2.31 %	-2.10 %	-0.25 %		-0.05	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %