

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月12日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月11日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.14	6.52	39.24	1.52	17.60	10.09	1.36	78345.23
1	3.21	1.48	45.05	1.24	18.26	10.37	1.36	76932.90
2	3.78	3.69	47.45	3.86	14.63	11.05	1.35	73867.86
3	0.69	4.59	56.80	1.62	15.42	11.25	1.35	74270.02
4	0.57	4.55	51.95	1.38	15.95	10.74	1.36	81870.89
5	0.74	6.15	54.28	1.43	16.33	10.77	1.37	80492.56
6	2.07	4.04	55.60	1.55	16.87	10.66	1.36	82692.27
7	4.09	2.92	54.83	2.06	17.87	10.11	1.31	85221.64
8	3.69	2.09	49.82	2.13	16.53	10.24	1.30	81473.86
9	4.56	1.04	53.51	2.02	19.48	9.58	1.32	85132.93
10	6.13	1.86	51.34	2.06	16.21	10.54	1.32	84204.10
11	5.24	3.74	50.18	1.92	16.68	10.37	1.32	84477.21
12	2.09	1.35	52.49	1.60	17.31	10.12	1.34	83214.24
13	3.35	3.05	55.58	1.87	17.09	10.48	1.33	80925.61
14	6.82	3.63	47.03	1.89	17.49	9.92	1.30	83696.52
15	7.37	4.16	47.41	2.04	17.05	10.00	1.30	84282.22
16	6.26	2.00	51.23	2.03	16.69	10.19	1.30	81278.50
17	2.43	1.84	56.22	1.91	15.86	10.60	1.30	79303.57
18	2.37	2.93	63.48	2.15	16.53	11.66	1.31	74165.13
19	9.59	5.49	53.59	2.74	16.24	10.33	1.30	81301.77
20	7.50	4.66	52.95	2.61	15.41	10.39	1.30	80332.86
21	3.82	2.29	50.38	2.09	16.62	10.17	1.31	79536.61
22	7.21	2.20	51.32	2.29	16.87	10.24	1.30	80564.21
23	6.33	3.87	49.26	2.08	17.20	10.24	1.30	82189.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.42	3.34	51.71	2.00	16.76	10.42	1.32	80823.86
最 大 值	9.59	6.52	63.48	3.86	19.48	11.66	1.40	85221.64
發生時間	19	0	18	2	9	18		7
最 小 值	0.57	1.04	39.24	1.24	14.63	9.58	1.28	73867.86
發生時間	4	9	0	1	2	9		2
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	4.86 %	0.37 %	-0.51 %	0.42 %		0.39	0.02	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								