P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.51	3.78	57.36	0.94	17.14	11.60	1.47	68118.30
1	13.66	2.93	57.74	0.80	17.75	11.20	1.46	70629.30
2	13.50	2.47	70.57	0.76	18.20	11.33	1.48	69784.41
3	13.83	2.74	61.59	1.11	16.91	11.25	1.48	71521.12
4	15.85	2.41	59.44	1.18	16.83	11.06	1.50	73235.21
5	14.08	2.96	62.78	1.30	16.34	11.41	1.52	70691.94
6	14.65	1.74	56.20	1.43	15.77	11.45	1.50	70150.59
7	14.88	3.21	55.41	1.48	15.42	11.89	1.50	68181.84
8	14.88	4.42	53.36	1.07	16.94	11.19	1.50	71117.75
9	14.38	3.85	50.93	0.93	17.05	11.26	1.46	69784.48
10	14.42	3.66	57.21	1.19	16.14	11.34	1.50	69631.00
11	13.47	14.55	50.49	1.99	14.07	11.99	1.51	64967.91
12	15.11	7.44	44.93	1.57	15.30	11.82	1.47	66428.27
13	13.92	7.04	68.11	1.13	16.72	11.49	1.49	67266.74
14	15.06	3.99	67.64	1.21	16.45	11.34	1.51	68408.10
15	15.34	17.63	54.87	1.75	15.15	12.03	1.51	64701.32
16	10.94	26.04	81.63	3.33	12.78	14.40	1.51	48541.59
17	12.78	14.77	74.54	2.41	14.31	13.47	1.52	56120.21
18	14.70	16.87	59.93	1.50	15.38	12.39	1.53	63253.19
19	15.28	9.49	54.80	1.04	16.57	11.94	1.51	65346.62
20	15.52	8.26	54.71	1.17	16.46	12.12	1.47	64820.50
21	14.89	8.48	46.96	0.83	17.79	11.03	1.49	71566.52
22	15.33	5.29	55.11	0.88	17.71	11.33	1.51	69812.53
23	15.78	5.89	67.58	0.92	17.31	11.97	1.49	65145.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.41	7.50	59.33	1.33	16.27	11.76	1.49	67051.03
最 大 值	15.85	26.04	81.63	3.33	18.20	14.40	1.54	73235.21
發生時間	4	16	16	16	2	16		4
最 小 值	10.94	1.74	44.93	0.76	12.78	11.03	1.45	48541.59
發生時間	16	6	12	2	16	21		16
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.05 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.11 %	0.08 %	-0.10 %	-0.10 %		0.17	-0.00	0.41 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.13	1.53	45.45	0.09	17.44	10.38	1.46	62695.66
1	13.93	5.45	45.34	0.11	18.89	10.16	1.46	62412.71
2	13.75	3.08	48.47	0.22	16.91	10.44	1.46	63265.02
3	14.32	2.50	50.28	0.34	16.70	10.85	1.47	61971.39
4	14.26	1.69	57.32	0.41	16.74	10.72	1.48	62221.29
5	13.94	2.60	51.11	0.45	16.33	10.77	1.49	62127.03
6	12.64	2.55	54.68	0.18	15.91	11.05	1.62	60140.77
7	15.32	2.30	55.83	0.08	16.32	11.09	1.56	60108.53
8	13.77	1.79	55.81	0.09	17.94	10.43	1.51	62917.87
9	13.71	2.49	51.85	0.17	16.28	10.79	1.46	60342.81
10	14.09	18.31	58.65	0.40	15.17	10.99	1.47	60473.58
11	14.83	13.69	58.84	0.35	15.47	10.91	1.49	60803.99
12	13.30	8.42	55.81	0.46	15.41	11.24	1.45	58649.63
13	13.53	1.83	52.95	0.14	16.96	10.85	1.46	60437.12
14	14.69	12.21	56.41	0.31	16.82	10.66	1.50	61528.57
15	16.19	52.35	59.63	0.67	14.90	11.02	1.49	60654.89
16	15.01	3.25	52.77	0.15	16.82	10.68	1.49	61259.29
17	13.69	19.96	53.63	0.14	16.99	10.66	1.49	61617.17
18	15.17	2.55	52.03	0.08	17.27	10.64	1.50	61877.36
19	15.15	5.47	53.68	0.12	17.44	10.73	1.47	61034.48
20	14.92	5.34	55.64	0.17	17.27	10.84	1.44	60579.73
21	14.91	3.20	52.88	0.11	18.84	10.20	1.46	64117.49
22	14.87	3.78	55.01	0.13	19.26	10.37	1.50	62349.77
23	15.02	2.10	54.10	0.12	18.92	10.50	1.49	61977.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.38	7.43	53.67	0.23	16.96	10.71	1.48	61481.82
最 大 值	16.19	52.35	59.63	0.67	19.26	11.24	1.80	64117.49
發生時間	15	15	15	15	22	12		21
最 小 值	12.64	1.53	45.34	0.08	14.90	10.16	1.43	58649.63
發生時間	6	0	1	7	15	1		12
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.04 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.10 %	-0.14 %	-0.01 %	-0.33 %		0.19	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.95	5.40	44.27	2.23	16.39	10.03	1.51	74408.58
1	14.75	10.31	38.15	2.11	17.05	10.00	1.52	74986.62
2	14.29	7.78	42.98	2.62	15.49	10.26	1.50	71908.59
3	13.14	5.79	61.55	2.73	15.87	10.25	1.51	72285.55
4	14.71	2.44	69.73	2.37	16.37	10.00	1.51	72621.20
5	14.20	4.35	57.23	2.67	14.89	10.49	1.50	72428.72
6	13.71	7.12	48.77	2.32	15.32	10.61	1.50	71541.76
7	15.41	10.00	52.28	2.57	15.29	10.18	1.49	74632.89
8	14.45	8.99	44.32	2.76	14.39	10.41	1.51	70563.03
9	13.85	5.04	55.67	2.33	15.63	10.85	1.54	70904.27
10	13.90	8.19	51.64	3.14	13.10	11.02	1.53	70599.83
11	17.96	44.98	60.78	3.31	13.97	10.99	1.56	69076.73
12	12.79	5.56	57.07	2.97	13.58	10.96	1.55	69525.60
13	13.07	4.14	63.88	2.30	15.80	11.07	1.54	68432.14
14	15.85	4.20	51.94	2.47	15.36	10.54	1.54	73654.50
15	14.93	13.84	54.63	3.02	14.29	10.81	1.54	72038.14
16	14.28	2.51	61.58	2.24	17.60	10.35	1.54	72585.76
17	14.07	7.36	50.79	2.29	16.28	9.88	1.54	73047.07
18	15.08	23.52	43.72	1.99	17.10	9.59	1.53	74562.45
19	15.75	11.84	41.54	2.06	16.52	9.68	1.53	74077.54
20	14.69	18.19	46.35	2.16	16.14	9.87	1.53	74142.94
21	15.21	13.21	53.66	2.54	14.80	10.33	1.54	73643.82
22	14.39	9.35	49.21	2.45	15.96	10.08	1.54	75320.40
23	15.43	5.22	49.03	2.32	16.55	9.95	1.51	75275.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.58	9.97	52.12	2.50	15.57	10.34	1.53	72594.31
最 大 值	17.96	44.98	69.73	3.31	17.60	11.07	1.57	75320.40
發生時間	11	11	4	11	16	13		22
最 小 值	12.79	2.44	38.15	1.99	13.10	9.59	1.49	68432.14
發生時間	12	4	1	18	10	18		13
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.06 %	0.04 %	0.01 %	-0.03 %		0.08	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %