P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.52	7.82	60.56	1.95	13.08	13.74	1.32	72717.73
1	7.33	15.85	59.17	2.07	13.69	13.79	1.35	72251.77
2	5.47	21.55	55.46	1.07	14.60	13.29	1.30	74824.01
3	5.35	16.64	54.54	1.08	14.64	13.28	1.32	75891.26
4	7.11	29.52	52.44	1.19	14.76	12.98	1.33	77875.31
5	5.71	17.60	46.63	1.19	14.93	13.00	1.35	77887.35
6	4.04	5.66	52.35	0.74	14.97	13.15	1.35	76868.26
7	4.23	12.49	53.30	0.99	14.60	13.04	1.31	77419.22
8	4.88	29.42	50.14	2.11	15.00	13.10	1.26	77727.07
9	5.88	7.67	47.97	1.89	13.46	13.37	1.28	75727.49
10	7.50	27.79	54.52	2.49	12.31	13.39	1.28	77040.53
11	9.28	11.52	58.04	2.11	13.30	13.44	1.26	76136.90
12	7.42	11.77	56.24	1.87	13.56	13.21	1.33	77183.85
13	7.65	2.38	54.08	2.02	13.14	13.30	1.33	77476.22
14	6.18	4.93	47.53	2.05	12.88	13.37	1.30	77538.03
15	5.12	5.95	43.11	1.62	13.54	13.01	1.29	79727.82
16	4.44	1.46	60.80	1.21	14.08	13.26	1.25	76203.16
17	3.71	1.27	56.38	1.01	14.18	13.12	1.27	78273.53
18	4.04	2.31	50.73	1.52	13.62	13.25	1.30	77003.69
19	5.22	6.54	48.78	1.87	13.12	13.27	1.29	77357.21
20	4.86	3.47	53.43	1.40	13.78	13.08	1.28	78452.00
21	5.70	3.79	57.26	1.99	13.17	13.45	1.28	75737.29
22	5.05	7.29	55.24	1.46	13.74	13.17	1.28	78045.98
23	5.67	3.07	71.90	1.63	13.51	13.15	1.28	77827.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.68	10.74	54.19	1.61	13.82	13.26	1.30	76799.71
最 大 值	9.28	29.52	71.90	2.49	15.00	13.79	1.55	79727.82
發生時間	11	4	23	10	8	1		15
最 小 值	3.71	1.27	43.11	0.74	12.31	12.98	1.20	72251.77
發生時間	17	17	15	6	10	4		1
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.15	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.19 %	-0.14 %	0.12 %	-0.05 %		-0.05	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.61	8.97	88.18	0.35	16.37	10.69	1.40	63160.51
1	3.26	1.78	93.65	0.12	17.71	10.61	1.40	63447.28
2	3.70	2.43	101.95	0.21	17.70	10.64	1.39	63279.72
3	5.72	3.86	104.16	0.44	17.35	10.58	1.36	64394.75
4	6.03	8.53	106.42	0.16	17.97	10.28	1.35	66727.32
5	2.31	1.06	128.19	0.12	19.24	10.29	1.34	65113.08
6	2.92	2.03	104.64	0.08	18.04	10.36	1.36	66757.94
7	2.72	11.35	120.76	0.09	18.59	10.19	1.44	67338.83
8	6.10	8.01	123.50	0.16	17.22	10.80	1.44	66789.74
9	4.26	6.41	103.06	0.10	18.48	10.38	1.41	66678.26
10	6.12	7.25	92.94	0.24	17.08	10.41	1.40	65787.53
11	6.32	3.71	92.34	0.30	17.39	10.29	1.40	66312.78
12	5.53	2.75	102.73	0.20	17.64	10.46	1.39	65569.24
13	5.34	3.07	94.94	0.29	16.89	10.53	1.39	65912.62
14	7.10	3.41	91.36	0.49	16.13	10.67	1.39	65951.87
15	6.81	2.96	94.72	0.38	16.78	10.44	1.39	66890.97
16	5.01	2.68	95.63	0.27	16.67	10.70	1.40	64501.31
17	3.01	2.21	112.40	0.13	17.87	10.72	1.43	64433.49
18	4.50	17.23	87.80	0.16	17.42	10.45	1.44	67005.20
19	5.06	3.66	91.63	0.25	16.36	10.70	1.44	65764.21
20	3.95	2.64	94.19	0.30	16.04	10.89	1.44	64661.61
21	3.96	2.00	99.32	0.14	17.04	10.84	1.44	64687.51
22	8.58	2.12	99.47	0.56	16.56	10.42	1.44	66474.16
23	7.70	2.12	94.31	0.61	15.72	10.64	1.44	64438.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.98	4.68	100.76	0.26	17.26	10.54	1.40	65503.29
最 大 值	8.58	17.23	128.19	0.61	19.24	10.89	1.45	67338.83
發生時間	22	18	5	23	5	20		7
最 小 值	2.31	1.06	87.80	0.08	15.72	10.19	1.34	63160.51
發生時間	5	5	18	6	23	7		0
零點偏移	-0.14 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.17 %	0.16 %	0.24 %		-0.05	-0.04	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.00	5.49	60.54	1.11	15.65	10.70	1.39	77647.10
1	4.88	16.76	56.15	1.55	15.08	10.64	1.39	75685.71
2	8.85	10.01	58.38	1.74	16.62	10.03	1.38	80485.61
3	12.20	8.58	66.56	2.04	16.93	10.34	1.39	81120.30
4	7.32	2.13	70.77	1.30	18.09	10.03	1.38	84359.23
5	3.95	2.09	75.58	0.99	17.81	10.45	1.38	81644.42
6	5.75	7.31	69.50	1.30	17.86	10.00	1.37	82848.02
7	10.05	7.04	53.59	1.71	15.44	10.32	1.37	80961.53
8	11.85	3.36	81.56	1.65	16.96	10.38	1.42	83376.34
9	12.65	3.27	78.72	1.85	15.93	10.92	1.44	85766.53
10	12.22	3.60	75.81	1.87	15.31	11.04	1.44	81111.31
11	6.40	2.16	78.55	1.24	17.17	10.71	1.44	79858.60
12	8.86	2.67	75.33	1.65	16.18	10.79	1.43	81935.82
13	6.39	3.42	70.65	1.78	14.67	10.78	1.39	81831.57
14	8.20	4.67	74.37	1.87	15.23	10.93	1.39	79839.42
15	6.58	2.80	77.49	1.74	15.63	10.71	1.39	81644.10
16	7.70	3.04	80.49	1.66	15.96	11.14	1.44	78272.82
17	4.08	1.70	82.23	1.11	18.27	10.24	1.44	85705.66
18	4.87	3.19	66.93	1.16	17.12	10.49	1.44	84644.52
19	5.80	4.83	66.43	1.61	15.19	10.88	1.45	79524.69
20	7.11	2.78	71.06	1.61	16.25	10.58	1.44	80913.86
21	7.17	3.53	69.67	1.83	15.00	10.82	1.44	78937.82
22	8.95	2.02	73.43	1.62	16.90	10.06	1.44	85269.31
23	10.48	3.14	66.75	2.05	16.02	10.11	1.43	83195.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.72	4.57	70.86	1.58	16.30	10.55	1.41	81524.14
最 大 值	12.65	16.76	82.23	2.05	18.27	11.14	1.46	85766.53
發生時間	9	1	17	23	17	16		9
最 小 值	3.00	1.70	53.59	0.99	14.67	10.00	1.35	75685.71
發生時間	0	17	7	5	13	6		1
零點偏移	-0.04 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	0.04 %	0.27 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %