P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.25	9.96	75.15	0.63	14.56	13.03	1.21	74123.40
1	5.83	14.29	61.51	1.16	14.02	12.92	1.22	77936.05
2	5.31	2.34	91.45	0.26	15.74	13.15	1.18	76693.96
3	4.51	2.54	97.99	0.22	15.89	13.03	1.17	79245.22
4	5.72	7.53	84.41	0.66	14.61	13.11	1.16	79262.06
5	6.50	9.83	74.12	0.64	15.09	13.42	1.14	76185.54
6	3.96	1.92	100.34	0.48	15.02	13.29	1.17	75615.35
7	6.59	3.91	90.13	1.03	14.46	13.11	1.18	79332.17
8	7.04	2.45	71.68	1.23	13.84	13.35	1.18	76038.66
9	9.30	14.66	53.62	1.61	13.63	13.51	1.16	75249.84
10	9.52	4.86	61.83	1.35	14.05	13.51	1.17	74982.00
11	7.45	4.42	67.83	1.28	14.35	13.44	1.19	74703.90
12	5.81	5.24	76.71	0.57	15.41	13.14	1.18	78988.56
13	8.47	10.47	59.40	1.76	13.53	13.14	1.25	77937.10
14	10.52	49.63	54.17	2.02	13.08	13.60	1.25	72904.38
15	5.46	13.34	59.08	0.90	14.25	13.21	1.23	75561.01
16	4.90	6.38	54.39	1.15	14.13	13.20	1.21	76612.04
17	5.11	10.56	60.79	0.77	14.62	13.02	1.18	77299.36
18	4.81	3.17	59.92	0.64	14.66	13.18	1.22	75937.23
19	4.04	4.22	66.04	0.50	14.81	13.38	1.21	73887.19
20	3.83	30.55	61.03	0.51	15.33	13.17	1.23	77162.67
21	4.86	23.79	51.71	1.04	14.26	13.10	1.24	73873.21
22	4.61	24.10	46.60	0.68	14.66	13.06	1.23	74708.27
23	3.39	9.57	49.96	0.83	14.12	12.87	1.25	73235.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.95	11.24	67.91	0.91	14.51	13.21	1.20	76144.76
最 大 值	10.52	49.63	100.34	2.02	15.89	13.60	1.33	79332.17
發生時間	14	14	6	14	3	14		7
最 小 值	3.39	1.92	46.60	0.22	13.08	12.87	1.12	72904.38
發生時間	23	6	22	3	14	23		14
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.38 %	-0.18 %	-0.02 %	0.01 %		0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	19.16	2.07	87.92	0.61	20.24	10.03	1.32	67233.33
1	20.35	3.31	123.26	1.43	21.10	10.63	1.30	62116.56
2	12.29	3.08	137.01	0.18	21.72	10.18	1.32	67362.37
3	12.35	3.53	114.21	0.23	22.67	9.81	1.31	69103.08
4	18.57	2.71	108.33	1.00	20.77	10.80	1.30	63115.17
5	22.23	5.48	80.12	1.16	20.49	10.04	1.31	68198.22
6	19.46	5.50	81.19	0.90	19.28	10.85	1.30	62878.61
7	20.32	5.19	88.69	1.23	18.84	10.59	1.26	65305.35
8	19.71	3.27	82.77	2.07	19.11	10.17	1.25	67423.89
9	17.51	5.84	90.83	1.04	21.02	9.98	1.25	68516.54
10	18.59	4.88	96.56	1.06	20.83	9.83	1.26	68697.48
11	17.52	3.38	87.87	0.54	19.71	10.44	1.28	65521.38
12	18.53	3.04	91.11	1.32	20.34	10.26	1.29	66264.03
13	14.90	4.87	91.16	0.45	20.10	10.45	1.30	67631.19
14	15.03	4.31	93.90	0.51	19.42	10.72	1.28	62791.48
15	15.05	4.27	88.47	0.36	19.63	10.41	1.25	65420.60
16	15.54	3.78	84.45	0.36	17.53	10.40	1.25	66447.94
17	14.53	8.78	92.05	0.41	17.37	10.59	1.27	65529.37
18	14.86	10.08	88.20	0.48	16.65	10.79	1.29	64622.02
19	13.28	3.70	85.06	0.23	17.51	10.51	1.33	65446.17
20	11.82	5.28	81.29	0.28	17.37	10.45	1.34	64831.86
21	12.75	6.83	88.47	0.33	17.03	10.66	1.34	63628.31
22	12.14	7.45	94.41	0.18	18.24	10.43	1.35	65556.86
23	12.54	4.49	94.87	0.35	17.29	11.07	1.34	60760.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.21	4.80	93.84	0.70	19.34	10.42	1.30	65600.11
最 大 值	22.23	10.08	137.01	2.07	22.67	11.07	1.35	69103.08
發生時間	5	18	2	8	3	23		3
最 小 值	11.82	2.07	80.12	0.18	16.65	9.81	1.25	60760.83
發生時間	20	0	5	2	18	3		23
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.03 %		-0.14	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.01 %	-0.78 %	-2.87 %	0.12 %		-0.05	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.98	2.88	85.42	1.57	15.44	10.99	1.29	80611.55
1	9.40	2.50	118.53	1.55	16.12	11.90	1.30	73020.25
2	13.44	2.68	123.27	1.89	16.78	11.27	1.30	80186.13
3	5.41	5.80	134.81	1.48	17.71	11.09	1.31	73340.95
4	11.22	3.48	134.71	2.47	14.65	11.77	1.33	72617.24
5	14.28	2.83	120.27	2.31	14.46	11.90	1.34	78520.48
6	15.14	2.76	96.74	1.94	14.82	11.09	1.34	85770.28
7	17.36	4.71	94.50	2.40	14.33	11.53	1.34	86024.60
8	17.13	3.92	93.18	3.39	13.90	12.00	1.40	78901.30
9	18.06	3.94	84.41	4.21	13.47	11.67	1.40	79245.30
10	15.85	3.44	77.59	2.87	14.16	11.34	1.40	81106.11
11	16.81	3.73	78.18	3.10	13.82	11.58	1.39	79274.34
12	16.27	2.59	85.21	2.50	14.50	11.56	1.37	79515.12
13	15.78	4.07	76.91	2.50	14.16	11.46	1.37	80498.83
14	15.73	5.80	81.44	2.32	14.56	11.54	1.38	79752.18
15	16.92	23.21	84.84	2.98	13.28	12.13	1.40	75985.64
16	12.06	7.94	83.50	2.62	13.64	11.92	1.40	77271.73
17	13.52	28.47	85.72	2.83	13.57	11.94	1.42	76803.13
18	13.99	3.23	84.51	2.04	14.83	11.39	1.41	81429.01
19	11.99	3.77	86.79	1.95	15.07	11.36	1.39	81028.00
20	13.98	3.54	82.89	1.69	16.13	11.08	1.41	82911.98
21	11.71	2.69	90.49	1.55	16.23	11.46	1.40	79817.16
22	9.10	3.55	80.68	1.66	15.36	11.20	1.40	82175.93
23	16.11	6.26	81.87	1.88	16.42	10.88	1.40	84382.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.80	5.74	93.60	2.32	14.89	11.50	1.37	79591.23
最 大 值	18.06	28.47	134.81	4.21	17.71	12.13	1.44	86024.60
發生時間	9	17	3	9	3	15		7
最 小 值	5.41	2.50	76.91	1.48	13.28	10.88	1.29	72617.24
發生時間	3	1	13	3	15	23		4
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-2.19 %	-2.01 %	-0.07 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %