P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.99	3.74	123.65	1.19	17.94	12.46	1.45	59949.47
1	14.21	3.90	136.54	1.05	18.57	11.93	1.51	63244.21
2	14.88	5.37	92.31	1.34	18.08	10.96	1.37	70176.59
3	14.31	18.92	81.03	1.82	16.11	11.20	1.36	66314.23
4	13.48	4.55	91.28	1.50	16.80	11.18	1.37	66903.34
5	16.41	5.52	89.80	1.72	16.75	10.98	1.37	67788.95
6	17.03	7.92	85.91	2.19	15.51	11.22	1.36	66758.08
7	15.11	11.75	86.20	1.72	16.34	11.09	1.36	66943.07
8	15.11	7.74	80.74	1.70	16.28	11.15	1.35	66972.73
9	12.77	4.33	84.58	1.55	16.80	11.05	1.38	67231.10
10	15.98	19.67	79.71	2.02	15.72	11.19	1.38	66528.83
11	12.22	11.90	88.52	1.84	16.26	11.46	1.34	64811.22
12	13.67	2.80	110.47	1.14	18.06	11.65	1.35	63473.09
13	14.74	2.82	108.61	1.32	17.88	11.05	1.33	67334.79
14	17.12	4.23	83.24	1.77	16.31	11.17	1.34	66949.29
15	12.23	19.54	87.53	2.23	14.97	11.70	1.34	64396.54
16	14.65	6.99	97.93	1.48	17.54	11.29	1.34	66737.21
17	14.02	3.36	102.47	2.11	15.69	11.38	1.37	66781.02
18	14.60	2.97	110.06	1.52	16.76	11.38	1.37	66663.63
19	13.97	8.18	96.29	1.60	16.48	11.30	1.35	67158.19
20	15.27	15.58	84.79	1.94	15.94	11.38	1.35	66268.35
21	14.77	5.40	83.89	2.18	15.70	11.28	1.36	66122.17
22	13.04	6.62	80.42	1.50	16.86	11.20	1.36	66785.34
23	13.81	4.35	85.45	1.45	16.76	11.40	1.36	66148.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.43	7.84	93.81	1.66	16.67	11.34	1.37	66185.00
最 大 值	17.12	19.67	136.54	2.23	18.57	12.46	1.65	70176.59
發生時間	14	10	1	15	1	0		2
最 小 值	12.22	2.80	79.71	1.05	14.97	10.96	1.32	59949.47
發生時間	11	12	10	1	15	2		0
零點偏移	-0.00 %	-0.02 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	0.06 %	0.07 %		0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	26.53	1.63	98.40	0.24	16.43	11.40	1.42	61241.13
1	26.89	9.81	97.54	0.52	15.59	12.18	1.40	58461.94
2	29.85	1.71	97.15	0.62	15.79	11.96	1.40	59685.18
3	9.57	0.57	108.37	0.11	16.98	11.77	1.40	60682.80
4	7.43	0.82	96.29	0.12	17.59	11.18	1.40	59989.70
5	12.25	1.54	90.84	0.16	17.18	11.02	1.40	60677.15
6	28.73	2.40	88.41	0.61	16.96	10.93	1.40	61406.85
7	23.39	0.80	99.74	0.20	17.21	11.35	1.38	61578.02
8	18.63	2.20	91.67	0.42	16.35	11.23	1.40	60589.93
9	20.02	2.43	96.81	0.54	16.87	11.06	1.42	59388.92
10	9.32	2.62	95.70	0.39	16.78	11.13	1.42	58135.99
11	10.26	9.34	83.14	2.25	17.98	11.44	1.43	68695.36
12	18.77	7.70	81.39	2.12	18.98	10.93	1.42	76320.20
13	18.22	6.10	74.74	2.37	16.82	11.48	1.40	79152.68
14	31.11	18.03	79.20	3.75	15.50	11.73	1.40	77612.88
15	34.87	52.93	77.60	4.70	13.68	12.52	1.40	74706.79
16	18.73	7.44	83.49	2.47	16.11	11.77	1.40	77800.48
17	8.34	6.09	85.07	2.17	16.30	11.35	1.41	77600.06
18	9.43	7.26	82.55	2.17	17.09	11.38	1.40	77628.64
19	12.38	4.42	95.09	0.30	17.19	11.21	1.40	59013.51
20	13.33	1.64	94.67	0.07	16.83	11.11	1.39	59578.48
21	15.59	2.94	95.84	0.37	16.21	11.23	1.37	59824.03
22	10.28	1.44	99.77	0.11	17.26	11.15	1.37	59309.39
23	14.59	3.36	88.60	0.29	15.74	11.29	1.37	58306.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.85	6.47	90.92	1.13	16.64	11.41	1.40	65307.78
最 大 值	34.87	52.93	108.37	4.70	18.98	12.52	1.44	79152.68
發生時間	15	15	3	15	12	15		13
最 小 值	7.43	0.57	74.74	0.07	13.68	10.93	1.36	58135.99
發生時間	4	3	13	20	15	6		10
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.12 %		-0.02	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.11 %	0.19 %	-0.32 %	-0.00 %		0.15	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	34.21	22.11	75.41	3.56	18.10	10.32	1.31	77172.55
1	13.56	8.81	73.96	2.76	18.04	10.60	1.29	77092.20
2	13.21	5.59	72.55	2.87	18.57	10.24	1.29	77214.32
3	13.17	6.28	71.59	2.73	19.27	10.06	1.29	79562.71
4	14.10	6.33	70.92	2.49	19.59	9.91	1.30	82571.98
5	13.92	4.24	74.84	2.72	18.69	10.39	1.29	78159.40
6	14.48	4.31	77.82	2.58	20.02	9.99	1.30	81695.38
7	13.41	4.93	79.47	2.71	18.21	10.73	1.32	77677.05
8	11.97	6.20	86.19	2.66	18.93	10.66	1.30	77254.27
9	13.88	4.93	82.10	2.79	18.96	10.40	1.30	79546.46
10	14.41	28.21	79.13	2.81	17.95	10.51	1.32	78730.27
11	13.07	40.23	85.42	3.00	17.37	10.98	1.30	77349.61
12	14.93	12.52	72.10	3.06	17.95	10.42	1.29	76693.71
13	15.28	28.87	66.65	4.27	16.21	10.32	1.29	75206.22
14	14.74	53.02	67.44	5.69	16.09	10.25	1.29	74987.41
15	13.69	70.43	62.62	6.64	15.49	10.24	1.29	71748.73
16	13.53	10.79	64.58	3.30	18.00	10.13	1.29	77140.84
17	11.40	8.78	75.76	2.69	18.14	10.35	1.29	76937.74
18	14.45	7.58	74.40	2.91	17.71	10.38	1.28	77873.05
19	15.68	39.88	68.15	3.55	16.79	10.32	1.29	74883.03
20	13.35	43.68	66.56	5.61	16.89	10.30	1.29	76321.42
21	12.90	6.89	66.50	3.10	17.43	10.21	1.28	73281.92
22	13.01	5.00	66.64	3.24	18.95	9.90	1.29	77091.06
23	16.11	13.62	70.05	3.32	17.52	10.18	1.32	78302.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.69	18.47	72.95	3.38	17.95	10.32	1.29	77270.57
最 大 值	34.21	70.43	86.19	6.64	20.02	10.98	1.34	82571.98
發生時間	0	15	8	15	6	11		4
最 小 值	11.40	4.24	62.62	2.49	15.49	9.90	1.26	71748.73
發生時間	17	5	15	4	15	22		15
零點偏移	-0.10 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.11	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.06 %	-0.03 %		0.33	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %