P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.55	1.71	88.83	2.67	13.74	14.15	1.53	54008.59
1	2.95	33.40	56.30	2.27	13.81	13.32	1.61	59048.77
2	2.45	23.36	34.38	2.53	13.96	13.27	1.70	57539.65
3	2.56	24.04	42.98	6.30	14.47	13.04	1.64	56078.86
4	2.33	28.39	30.18	2.79	13.84	13.14	1.84	54967.20
5	2.71	19.97	42.81	2.05	14.46	13.62	1.73	54747.16
6	3.80	2.95	83.42	2.35	14.08	14.10	2.22	65170.34
7	10.15	2.99	65.05	2.34	14.49	13.17	1.93	76937.68
8	17.51	22.89	72.09	2.99	13.54	13.62	1.80	73678.19
9	21.95	2.38	79.05	3.13	13.10	13.58	1.67	74095.91
10	17.46	3.96	58.48	3.38	12.75	13.91	1.66	70688.00
11	11.72	3.45	60.98	2.83	13.09	13.91	1.48	72090.71
12	14.10	17.58	50.61	3.51	12.19	13.75	1.44	72653.52
13	11.39	7.93	55.22	3.45	12.21	13.98	1.42	71439.77
14	19.35	64.64	55.32	4.58	10.72	14.13	1.52	70567.19
15	29.94	74.81	60.29	6.35	9.40	14.47	1.59	68027.45
16	17.46	65.09	60.25	4.64	10.86	14.18	1.48	69873.66
17	10.22	12.15	55.13	3.30	12.43	13.90	1.46	72318.80
18	7.19	3.94	77.18	3.20	12.88	14.42	1.52	65817.97
19	5.55	1.41	104.31	3.02	13.06	14.32	1.50	66772.69
20	5.92	4.83	60.48	2.69	13.14	13.70	1.60	71905.57
21	7.29	7.16	54.88	3.17	12.57	13.96	1.56	70328.12
22	7.13	8.61	71.65	3.96	11.85	14.75	1.43	63093.94
23	6.82	5.13	68.17	3.40	12.57	14.38	1.41	66407.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.06	18.45	62.00	3.37	12.88	13.87	1.59	66594.04
最 大 值	29.94	74.81	104.31	6.35	14.49	14.75	3.22	76937.68
發生時間	15	15	19	15	7	22		7
最 小 值	2.33	1.41	30.18	2.05	9.40	13.04	1.36	54008.59
發生時間	4	19	4	5	15	3		0
零點偏移	-0.09 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.21 %	0.02 %	0.00 %		-0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.78	1.95	130.26	0.15	19.55	11.36	1.35	60378.13
1	3.54	0.70	113.40	0.16	20.93	10.44	1.32	63878.17
2	4.43	1.52	95.75	0.15	20.84	10.34	1.30	62982.08
3	7.37	1.91	106.08	0.63	20.20	10.22	1.29	62377.41
4	7.98	2.53	93.95	0.62	19.54	10.42	1.27	60293.59
5	6.11	1.94	93.38	0.29	20.29	10.07	1.26	60971.22
6	23.97	1.69	109.48	1.00	19.69	10.66	1.27	61968.84
7	22.19	1.35	98.71	1.56	19.88	10.52	1.25	63491.92
8	21.93	3.04	116.96	0.36	20.55	10.90	1.28	61743.48
9	21.83	2.71	114.02	0.96	17.53	11.63	1.29	61767.41
10	21.01	3.80	121.40	0.66	17.08	11.92	1.28	59392.39
11	19.52	1.33	118.07	0.66	18.47	11.19	1.29	63418.17
12	18.95	1.60	127.27	0.29	18.69	11.40	1.29	63272.81
13	21.61	2.79	114.63	0.54	17.72	11.52	1.29	60436.29
14	19.86	11.34	112.40	1.05	16.89	11.58	1.27	60984.64
15	21.81	7.58	117.99	1.15	16.49	12.08	1.27	59466.20
16	14.79	2.98	113.01	0.25	17.39	11.48	1.28	59633.43
17	15.13	2.90	115.04	0.51	17.89	11.41	1.28	59265.62
18	16.65	8.41	127.00	1.71	18.31	11.43	1.28	61582.55
19	13.37	1.78	118.89	0.30	19.15	11.20	1.29	59692.06
20	13.61	6.55	95.20	0.59	17.20	11.39	1.28	59282.23
21	18.08	4.56	117.46	0.28	18.03	11.74	1.29	56508.27
22	11.21	1.92	127.59	0.17	19.54	11.53	1.29	57554.95
23	8.90	2.22	134.71	0.14	19.18	11.93	1.31	55372.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.90	3.30	113.86	0.59	18.79	11.18	1.29	60654.77
最 大 值	23.97	11.34	134.71	1.71	20.93	12.08	1.39	63878.17
發生時間	6	14	23	18	1	15		1
最 小 值	3.54	0.70	93.38	0.14	16.49	10.07	1.24	55372.61
發生時間	1	1	5	23	15	5		23
零點偏移	-0.04 %	-0.02 %	-0.00 %	-0.07 %		-0.07	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	0.25 %	0.03 %		0.11	-0.04	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.16	4.44	56.17	1.70	18.59	11.09	2.26	76034.95
1	3.28	3.71	51.59	1.70	18.96	10.73	2.27	76768.51
2	4.16	5.47	53.93	1.74	17.85	11.12	2.27	72193.46
3	4.47	7.65	56.19	1.80	16.81	11.60	2.28	68792.00
4	5.09	6.37	55.10	1.85	17.75	11.16	2.28	69832.46
5	5.64	15.63	57.12	2.00	17.39	11.49	2.28	66595.80
6	9.47	21.31	41.73	1.84	18.48	10.39	2.30	75870.05
7	9.92	17.10	37.01	1.58	19.49	9.83	2.30	77911.57
8	6.90	7.70	37.35	1.36	18.58	10.18	2.36	77473.64
9	7.66	22.67	40.53	1.28	19.38	9.98	2.36	80316.70
10	6.36	9.79	38.34	1.41	16.59	10.60	1.31	73692.79
11	6.75	11.00	39.38	1.26	18.39	10.13	1.30	78923.50
12	5.71	4.07	54.22	1.61	19.65	10.64	1.33	77509.64
13	4.53	24.71	42.25	1.41	17.47	10.40	1.32	78996.93
14	4.90	60.28	44.42	1.69	16.22	10.99	1.33	75127.47
15	5.91	49.44	43.51	2.01	15.09	10.96	1.30	71648.09
16	4.62	11.04	43.41	1.39	17.97	10.23	1.29	79013.32
17	4.42	23.61	42.00	1.55	16.11	10.77	1.31	75123.19
18	5.15	4.40	46.81	1.62	18.03	10.54	1.29	76415.79
19	5.20	3.45	54.23	1.74	18.61	10.66	1.30	78557.62
20	6.71	16.59	51.66	1.68	16.85	10.97	1.31	77359.03
21	6.78	7.84	54.38	1.68	17.28	10.94	1.31	77249.54
22	7.03	10.63	58.40	1.89	18.71	10.72	1.31	79382.40
23	5.71	3.80	56.88	1.81	18.64	10.98	1.29	78811.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.86	14.70	48.19	1.65	17.87	10.71	1.72	75816.67
最 大 值	9.92	60.28	58.40	2.01	19.65	11.60	2.38	80316.70
發生時間	7	14	22	15	12	3		9
最 小 值	3.28	3.45	37.01	1.26	15.09	9.83	1.27	66595.80
發生時間	1	19	7	11	15	7		5
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	0.03 %	0.06 %		0.21	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %