P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.58	1.09	95.42	8.52	13.98	11.61	0.18	90359.06
1	6.86	1.70	80.83	8.66	13.75	11.49	0.23	90969.90
2	2.30	1.33	102.67	8.20	14.24	11.40	0.20	87445.07
3	1.82	1.51	90.22	8.23	17.14	11.05	0.36	86019.91
4	1.76	21.98	96.05	8.30	17.62	10.82	0.32	93198.23
5	2.52	2.28	100.94	8.28	14.88	11.41	0.33	89432.50
6	2.32	1.81	100.17	8.12	14.75	11.14	0.38	92965.19
7	4.55	4.28	83.30	8.49	14.39	11.24	0.51	89478.98
8	10.55	6.58	82.41	9.24	14.48	11.23	0.49	92641.39
9	10.66	3.94	78.82	9.54	14.19	11.58	0.43	89841.78
10	3.01	2.45	85.70	8.31	14.89	11.41	0.58	87210.72
11	2.48	1.91	80.53	8.18	14.30	11.28	0.61	82628.92
12	5.91	2.92	81.66	8.77	12.82	11.60	0.82	85798.11
13	9.82	18.02	78.86	9.33	11.93	11.85	0.65	88938.12
14	4.40	5.20	85.09	8.62	13.01	11.60	0.64	86074.81
15	3.63	4.76	88.54	8.67	12.85	11.56	0.76	80474.62
16	2.87	3.24	79.49	8.54	14.05	11.60	0.77	72780.91
17	2.05	2.27	81.99	7.94	14.80	10.94	0.81	74490.33
18	1.85	7.76	87.01	8.18	17.79	10.77	0.78	70608.80
19	1.63	5.24	92.39	8.36	16.22	11.02	0.81	68961.05
20	1.60	3.73	92.33	7.77	14.77	10.81	0.85	70657.86
21	1.64	4.26	93.92	7.86	15.09	10.89	0.91	69300.11
22	1.59	10.06	96.59	8.08	16.12	10.85	0.91	66827.47
23	1.85	4.17	92.42	7.77	16.61	10.43	2.34	76074.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.80	5.10	88.64	8.42	14.78	11.23	0.65	82632.44
最 大 值	10.66	21.98	102.67	9.54	17.79	11.85	6.64	93198.23
發生時間	9	4	2	9	18	13		4
最 小 值	1.59	1.09	78.82	7.77	11.93	10.43	0.03	66827.47
發生時間	22	0	9	20	13	23		22
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.11 %	0.01 %	-0.01 %		0.12	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.92	17.90	58.77	4.67	13.15	11.59	0.54	78072.73
1	2.69	51.67	57.93	4.80	13.94	11.29	0.54	79778.05
2	4.23	1.29	74.20	4.96	12.20	11.81	0.55	77038.07
3	3.38	2.26	66.07	4.84	12.75	11.98	0.54	75024.61
4	2.86	2.11	75.90	4.92	13.21	12.25	0.53	72570.84
5	1.91	7.51	61.88	4.62	15.30	11.62	0.53	76497.68
6	2.22	13.45	61.59	4.74	13.51	11.63	0.51	77140.68
7	2.16	19.74	70.25	4.86	12.20	12.00	0.53	75136.21
8	2.01	2.39	72.51	4.75	13.75	11.89	0.55	75358.24
9	2.20	9.98	71.67	4.76	13.99	11.70	0.51	77293.93
10	3.96	14.00	69.08	4.97	12.23	11.86	0.53	76842.17
11	4.18	18.25	77.37	5.16	11.59	12.11	0.51	75553.51
12	3.24	8.39	76.60	4.89	12.43	11.98	0.50	76158.60
13	3.71	2.31	76.28	4.93	12.50	12.06	0.51	75455.18
14	3.67	11.58	75.39	5.08	11.99	12.12	0.49	75126.29
15	3.57	4.28	73.72	5.06	12.21	12.05	0.53	75198.11
16	3.11	3.26	73.96	4.94	12.90	12.03	0.52	75124.88
17	2.16	2.33	71.88	4.82	14.00	11.81	0.49	75961.81
18	1.95	38.82	75.19	4.76	15.90	11.65	0.48	75638.31
19	1.95	13.17	75.99	5.06	13.50	12.33	0.49	72526.93
20	1.63	6.33	70.80	4.80	14.54	11.83	0.51	75453.03
21	1.65	1.49	96.18	5.09	14.01	12.41	0.50	71473.28
22	1.53	1.15	96.92	5.08	13.84	12.33	0.53	71872.46
23	1.52	4.44	69.99	4.65	15.08	11.61	0.52	76624.49
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.68	10.75	72.92	4.88	13.36	11.91	0.52	75538.34
最 大 值	4.23	51.67	96.92	5.16	15.90	12.41	0.59	79778.05
發生時間	2	1	22	11	18	21		1
最 小 值	1.52	1.15	57.93	4.62	11.59	11.29	0.47	71473.28
發生時間	23	22	1	5	11	1		21
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.07 %		-0.06	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.10 %	-0.03 %	-0.06 %	-0.13 %		-0.07	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.77	3.86	88.87	8.68	11.58	12.51	1.49	87470.28
1	1.83	6.51	60.64	7.57	12.81	11.66	1.50	96633.13
2	2.59	57.37	49.72	7.29	12.23	11.42	1.50	98798.27
3	2.26	76.91	46.89	7.15	13.06	11.39	1.49	98619.91
4	2.27	15.58	62.87	8.47	11.35	12.65	1.48	87290.46
5	1.89	2.40	102.22	9.43	12.13	13.16	1.48	80972.72
6	1.77	0.63	86.11	8.06	13.28	12.01	1.48	92786.93
7	3.66	18.48	54.08	7.72	12.12	11.59	1.48	96324.22
8	3.10	10.66	65.14	8.21	11.61	12.14	1.53	92260.79
9	2.15	1.60	88.72	8.96	12.16	12.81	1.54	85070.17
10	1.98	13.71	77.01	7.86	12.79	11.80	1.54	94681.80
11	2.21	43.42	64.01	7.48	12.68	11.38	1.57	96195.80
12	3.71	37.38	61.48	7.64	10.71	11.64	1.59	92714.26
13	4.54	107.55	65.75	8.27	9.62	12.47	1.58	83385.97
14	4.33	99.64	61.46	8.37	9.75	12.29	1.60	86674.85
15	5.19	43.54	62.97	8.31	10.78	12.38	1.52	90711.07
16	3.75	11.00	61.90	7.83	12.62	11.75	1.52	96071.81
17	3.99	11.20	56.65	7.85	11.50	11.89	1.52	94995.35
18	2.97	4.64	70.46	8.26	12.63	12.25	1.51	90824.00
19	2.44	2.31	79.26	8.49	12.75	12.41	1.48	89271.99
20	2.37	5.54	81.08	8.41	12.26	12.07	1.48	93407.16
21	2.76	6.51	82.97	8.69	12.44	12.32	1.49	90330.32
22	2.34	3.88	110.46	10.01	11.49	13.40	1.54	79065.41
23	2.07	1.89	97.83	9.01	13.01	12.64	1.54	87075.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.83	24.43	72.44	8.25	11.97	12.17	1.52	90901.35
最 大 值	5.19	107.55	110.46	10.01	13.28	13.40	1.76	98798.27
發生時間	15	13	22	22	6	22		2
最 小 值	1.77	0.63	46.89	7.15	9.62	11.38	1.46	79065.41
發生時間	0	6	3	3	13	11		22
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.17 %	0.01 %	0.10 %		0.35	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %