

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月10日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月10日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月10日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO ₂ _C	#3-H ₂ O	#3-O ₂ _C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.11	3.24	57.99	1.36	17.42	10.27	1.44	73253.67
1	13.30	6.26	52.48	1.35	17.91	10.20	1.44	72804.64
2	14.28	9.82	67.91	2.07	15.33	10.98	1.46	69785.53
3	14.68	3.97	61.80	1.75	17.10	9.95	1.47	77869.98
4	14.51	1.68	66.75	1.64	17.12	10.23	1.45	78174.34
5	14.48	4.64	61.51	1.53	17.64	10.20	1.42	75654.76
6	14.01	3.60	55.91	1.76	17.27	10.17	1.43	73333.07
7	13.41	4.85	57.65	1.68	18.39	10.15	1.45	85283.13
8	14.27	3.32	61.21	1.75	18.04	10.11	1.44	72893.71
9	14.94	6.22	56.01	1.77	16.94	10.11	1.43	72672.72
10	14.20	5.70	60.38	1.71	17.35	10.05	1.43	73020.54
11	13.94	3.62	62.65	1.62	18.08	10.08	1.44	73796.74
12	14.39	3.28	55.99	1.63	18.29	9.64	1.42	75412.32
13	14.08	4.99	56.67	1.72	18.17	9.85	1.41	72808.29
14	14.63	2.54	56.82	1.67	19.08	9.62	1.40	76155.96
15	14.26	2.25	62.42	1.59	17.67	10.04	1.41	74872.90
16	13.50	3.90	63.13	1.55	18.10	10.84	1.42	67479.16
17	14.82	13.56	53.38	1.68	18.39	9.77	1.38	72865.38
18	13.88	3.95	57.81	2.05	17.36	10.14	1.41	70387.54
19	15.34	4.51	58.06	1.83	18.57	9.73	1.40	73997.19
20	13.65	27.28	47.42	1.95	17.62	9.50	1.39	70547.82
21	14.73	11.63	43.45	1.85	16.76	9.84	1.40	67550.59
22	14.16	8.40	52.60	1.81	17.64	9.77	1.41	74310.58
23	14.70	5.04	52.03	1.69	17.01	9.89	1.41	73286.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.26	6.18	57.58	1.71	17.64	10.05	1.42	73675.70
最 大 值	15.34	27.28	67.91	2.07	19.08	10.98	1.49	85283.13
發生時間	19	20	2	2	14	2		7
最 小 值	13.30	1.68	43.45	1.35	15.33	9.50	1.38	67479.16
發生時間	1	4	21	1	2	20		16
零點偏移(率)	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-2.84 %	1.70 %	0.65 %	-0.32 %		0.01	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								