P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.24	6.47	75.08	2.01	14.68	13.83	1.60	71454.80
1	15.60	38.56	62.72	2.16	15.57	13.49	1.58	73750.22
2	14.07	47.51	48.08	2.24	16.06	13.15	1.64	75828.61
3	6.02	33.75	46.00	1.52	14.88	13.41	1.71	72191.03
4	6.61	8.65	52.31	1.64	14.79	13.88	1.53	70799.50
5	7.58	22.27	46.19	1.38	15.40	13.66	1.56	72386.65
6	4.00	22.01	53.22	1.51	16.27	13.47	1.52	73639.92
7	6.41	15.49	36.29	1.58	16.22	13.30	1.57	73323.71
8	9.10	27.04	46.50	0.51	18.88	13.32	1.49	70991.76
9	7.41	11.07	34.91	0.66	18.69	12.65	1.49	77785.22
10	9.66	19.55	33.16	1.97	19.04	12.70	1.53	76246.10
11	7.75	9.01	41.53	1.43	18.93	12.93	1.50	75268.17
12	6.43	5.09	46.93	0.32	18.78	13.27	1.49	70917.26
13	8.18	30.77	51.81	0.83	16.77	13.96	1.56	66212.10
14	7.09	37.28	49.91	1.63	15.21	14.10	1.51	67150.08
15	7.56	36.96	55.73	1.67	15.46	14.58	1.55	62283.75
16	6.33	12.22	73.80	1.23	16.19	14.92	1.54	58489.80
17	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	17	17	17	17
平 均 值	8.30	22.57	50.25	1.43	16.58	13.57	1.55	71101.10
最 大 值	15.60	47.51	75.08	2.24	19.04	14.92	1.79	77785.22
發生時間	1	2	0	2	10	16		9
最 小 值	4.00	5.09	33.16	0.32	14.68	12.65	1.38	58489.80
發生時間	6	12	10	12	0	9		16
零點偏移	-0.09 %	0.00 %	-0.03 %	-0.02 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.40 %	0.01 %	-0.06 %	-0.09 %		0.02	-0.00	0.32 %
有效比率	94.44 %	94.44 %	94.44 %	94.44 %	94.44 %	94.44 %	94.44 %	94.44 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	23.99	1.51	106.01	0.96	18.30	11.02	1.43	64891.01
1	24.55	2.20	100.53	0.91	17.99	11.08	1.43	66304.38
2	17.39	1.41	108.84	0.47	19.54	10.98	1.43	64177.25
3	7.48	1.08	113.13	0.11	19.03	10.88	1.44	66107.38
4	9.79	7.37	97.74	0.34	18.45	10.90	1.43	65649.02
5	7.09	2.76	125.20	0.23	17.17	12.22	1.45	57333.01
6	2.82	32.58	140.38	0.30	16.44	12.49	1.59	54817.68
7	1.89	0.58	142.58	0.10	18.10	11.75	1.45	60362.24
8	4.75	1.53	109.96	0.16	19.13	10.64	1.39	65760.66
9	6.26	2.13	91.62	0.11	18.97	10.54	1.41	66864.39
10	6.53	2.33	109.86	0.16	19.15	10.54	1.38	65997.35
11	4.19	2.15	97.86	0.11	19.51	10.34	1.38	68985.73
12	4.92	4.42	98.38	0.11	18.57	10.83	1.41	65612.03
13	6.11	25.62	86.50	0.38	16.98	10.74	1.41	65676.98
14	4.72	8.87	94.61	0.29	17.16	11.19	1.40	62682.74
15	6.99	2.81	100.97	0.49	17.08	11.14	1.36	63409.33
16	6.72	1.84	106.71	0.18	17.76	11.22	1.39	62246.75
17	5.52	1.79	92.47	0.10	19.09	10.41	1.40	67966.46
18	6.33	1.96	118.34	0.08	18.41	11.52	1.39	60630.48
19	9.50	1.85	98.60	0.08	19.26	10.22	1.37	68835.19
20	7.71	11.84	80.79	0.22	18.48	10.17	1.37	69157.46
21	11.18	4.85	90.04	0.36	17.59	10.58	1.36	67372.44
22	7.89	2.79	110.00	0.23	17.48	11.47	1.37	62134.31
23	8.17	2.21	102.48	0.11	18.52	10.90	1.38	65035.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.44	5.35	105.15	0.27	18.26	10.99	1.41	64500.39
最 大 值	24.55	32.58	142.58	0.96	19.54	12.49	2.08	69157.46
發生時間	1	6	7	0	2	6		20
最 小 值	1.89	0.58	80.79	0.08	16.44	10.17	1.35	54817.68
發生時間	7	7	20	18	6	20		6
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	0.00 %	-0.02 %		-0.08	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	0.23 %	-0.01 %	-0.05 %		-0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	23.38	16.22	71.92	3.67	17.35	10.11	1.48	79593.37
1	23.37	19.86	48.70	3.23	16.27	10.35	1.48	74182.31
2	25.78	22.22	53.23	3.55	18.25	10.28	1.48	73485.68
3	23.36	6.24	58.73	3.46	17.49	10.07	1.48	78785.85
4	15.09	1.29	88.48	2.28	17.05	11.08	1.49	77037.05
5	14.27	2.43	86.36	2.35	16.34	11.54	1.48	75325.93
6	6.14	11.87	99.57	2.40	15.42	12.69	1.55	64557.07
7	11.71	2.06	82.70	2.20	17.22	10.79	1.52	79806.84
8	9.07	2.97	74.47	2.14	17.01	10.70	1.49	81126.78
9	11.42	2.31	72.90	2.13	17.23	10.67	1.49	79197.93
10	8.95	1.81	76.26	2.00	17.91	10.25	1.49	81447.82
11	9.39	1.61	66.92	1.88	18.16	9.90	1.49	78190.90
12	7.17	2.16	85.51	1.83	18.11	10.89	1.49	72899.31
13	4.13	19.00	100.34	1.74	19.15	10.74	1.55	71709.93
14	10.44	23.90	73.93	2.89	16.78	9.58	1.49	79748.79
15	12.17	59.12	47.69	2.47	17.58	9.68	1.47	77994.76
16	17.52	5.75	54.45	2.85	15.46	10.23	1.48	77145.68
17	10.14	5.70	63.95	2.10	16.18	10.31	1.47	78033.24
18	11.00	2.27	70.56	2.08	16.52	10.62	1.48	77196.18
19	28.23	3.20	73.21	3.11	17.25	10.26	1.48	82644.04
20	23.51	5.43	67.62	2.72	16.89	10.30	1.48	84427.80
21	16.34	2.48	77.51	2.36	17.16	10.74	1.48	79361.37
22	9.92	2.26	77.27	1.98	17.71	10.57	1.48	81915.69
23	9.20	1.88	93.12	2.00	17.51	10.74	1.49	81284.21
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.24	9.33	73.56	2.48	17.17	10.55	1.49	77795.77
最 大 值	28.23	59.12	100.34	3.67	19.15	12.69	1.64	84427.80
發生時間	19	15	13	0	13	6		20
最 小 值	4.13	1.29	47.69	1.74	15.42	9.58	1.46	64557.07
發生時間	13	4	15	13	6	14		6
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.31 %	0.03 %	0.00 %	-0.02 %		0.09	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %