

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月24日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.25	3.51	61.01	0.15	18.07	10.72	1.38	84238.88
1	13.58	7.41	53.72	0.15	18.93	10.85	1.38	80080.84
2	11.43	0.81	54.64	0.15	18.22	11.32	1.38	76384.13
3	12.14	5.10	48.76	0.16	19.60	9.84	1.38	84589.24
4	15.13	2.91	50.61	0.13	18.76	10.17	1.40	88508.98
5	13.21	1.84	53.47	0.14	18.29	10.78	1.41	89055.80
6	8.44	8.66	85.75	0.10	16.30	12.87	1.44	77479.60
7	11.00	15.48	62.98	0.13	18.63	10.45	1.44	91085.10
8	15.15	13.83	47.00	0.16	18.35	9.73	1.44	95223.10
9	13.52	1.42	62.72	0.15	18.21	10.62	1.46	94907.00
10	15.28	38.57	66.21	0.13	17.19	10.73	1.46	91755.79
11	15.92	18.87	81.98	0.16	18.10	10.65	1.47	90632.10
12	14.62	3.93	54.85	0.09	17.84	10.36	1.48	94541.55
13	26.21	9.66	55.42	0.37	17.86	10.78	1.48	93372.14
14	15.13	16.71	69.06	0.25	17.12	11.06	1.47	94140.86
15	14.00	1.97	58.11	0.11	16.38	11.27	1.46	90990.19
16	14.80	1.96	59.54	0.10	17.54	10.37	1.46	93482.74
17	14.79	3.05	53.53	0.13	18.01	10.52	1.45	93217.15
18	14.15	6.46	47.38	0.13	17.98	10.57	1.43	93418.81
19	13.53	11.19	43.90	0.16	19.25	10.60	1.45	91128.33
20	15.21	9.37	52.46	0.16	19.53	10.03	1.46	98337.40
21	13.06	9.81	48.42	0.12	17.61	10.68	1.46	95043.97
22	14.73	11.33	47.00	0.12	18.39	10.09	1.46	98056.57
23	13.34	1.88	54.80	0.13	19.23	10.52	1.43	93346.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.28	8.57	57.22	0.15	18.14	10.65	1.44	90542.38
最 大 值	26.21	38.57	85.75	0.37	19.60	12.87	1.49	98337.40
發生時間	13	10	6	13	3	6		20
最 小 值	8.44	0.81	43.90	0.09	16.30	9.73	1.38	76384.13
發生時間	6	2	19	12	6	8		2
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.11 %	0.00 %		-0.19	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.59 %	1.15 %	-3.29 %	2.91 %		-0.27	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月24日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.15	5.47	46.74	0.84	17.91	10.19	1.38	71302.48
1	13.27	6.42	41.34	0.88	16.37	10.63	1.38	68192.59
2	15.42	7.62	47.23	1.16	17.10	10.70	1.38	69532.25
3	10.27	3.18	59.84	0.95	18.81	11.54	1.39	61395.59
4	13.32	2.59	64.05	1.05	17.86	11.12	1.38	64600.49
5	13.35	2.60	54.95	1.17	18.10	10.25	1.39	70049.50
6	13.62	8.23	47.26	1.12	16.26	10.82	1.38	65948.33
7	9.56	3.37	61.91	1.25	17.48	11.36	1.38	63748.92
8	14.78	8.77	49.08	1.84	19.65	9.34	1.39	77290.82
9	15.24	11.77	43.77	1.68	18.37	9.53	1.39	78026.79
10	14.87	9.15	47.54	1.78	17.38	9.85	1.39	77993.84
11	17.24	16.29	49.27	2.28	15.09	10.42	1.38	73659.28
12	14.89	3.67	58.71	1.82	17.75	9.98	1.38	76752.10
13	19.78	10.08	55.25	2.34	15.97	10.32	1.38	74354.45
14	13.53	3.09	54.36	1.76	16.33	10.44	1.38	73181.09
15	15.41	9.69	54.20	1.59	16.56	10.29	1.38	72501.18
16	14.19	12.36	45.16	1.69	15.94	10.39	1.38	71815.85
17	13.48	2.65	42.98	1.43	16.06	10.39	1.38	71017.73
18	12.05	1.91	42.41	1.42	16.00	10.48	1.38	68676.42
19	13.89	1.58	45.80	1.39	16.99	10.20	1.38	69647.07
20	14.33	12.59	44.56	1.36	16.90	9.92	1.38	73382.48
21	13.77	2.56	46.85	1.67	16.27	10.07	1.38	73372.48
22	14.88	2.25	45.44	1.74	16.07	10.07	1.38	72139.93
23	13.84	6.03	42.79	1.66	15.97	9.69	1.38	71652.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.13	6.41	49.65	1.49	16.97	10.33	1.38	71259.77
最 大 值	19.78	16.29	64.05	2.34	19.65	11.54	1.41	78026.79
發生時間	13	11	4	13	8	3		9
最 小 值	9.56	1.58	41.34	0.84	15.09	9.34	1.38	61395.59
發生時間	7	19	1	0	11	8		3
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.07 %	0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.27 %	0.00 %	-0.13 %	0.77 %		-0.09	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								