P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.71	29.00	84.93	1.44	15.96	11.61	1.24	69097.11
1	18.21	16.50	83.27	1.58	16.24	11.29	1.23	71053.35
2	14.17	4.97	80.19	1.44	16.03	11.39	1.23	70647.23
3	14.83	3.59	90.73	1.24	16.21	11.44	1.24	69868.02
4	17.45	5.37	90.19	1.88	15.27	11.48	1.23	69683.72
5	14.74	3.61	85.87	1.38	15.99	11.31	1.21	70879.52
6	11.31	3.88	80.52	1.22	15.86	11.48	1.14	68850.88
7	15.52	6.92	82.18	1.97	15.34	11.63	1.04	66274.26
8	25.90	12.62	83.32	2.28	16.27	11.62	1.06	68672.47
9	13.12	3.47	84.00	1.35	16.40	12.03	1.10	67690.41
10	14.24	2.95	81.59	1.25	16.31	11.86	1.08	69157.65
11	15.42	3.23	84.62	1.25	16.23	12.11	1.13	66688.30
12	15.64	5.86	66.61	1.61	15.59	11.91	1.09	68330.50
13	13.96	5.58	68.50	1.69	15.61	11.95	1.08	66847.87
14	14.51	4.43	78.12	1.30	16.56	11.51	1.07	68309.16
15	14.67	2.74	85.94	0.69	18.67	10.85	1.15	71803.48
16	15.05	2.19	82.36	1.22	16.11	11.49	1.15	68684.75
17	13.87	2.99	80.38	0.86	17.30	11.32	1.14	68908.25
18	14.50	3.37	78.46	0.87	17.60	11.13	1.13	70819.83
19	15.41	2.95	80.02	0.89	17.94	11.08	1.15	70135.32
20	14.87	3.90	79.95	1.04	17.47	11.17	1.15	70076.66
21	16.50	3.50	83.59	1.10	17.48	11.02	1.15	69958.10
22	14.58	2.75	87.43	1.46	17.72	10.77	1.15	73017.91
23	19.26	3.37	93.95	3.81	16.05	11.05	1.14	70343.49
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.60	5.82	82.36	1.45	16.51	11.44	1.14	69408.26
最 大 值	25.90	29.00	93.95	3.81	18.67	12.11	1.25	73017.91
發生時間	8	0	23	23	15	11		22
最 小 值	11.31	2.19	66.61	0.69	15.27	10.77	1.02	66274.26
發生時間	6	16	12	15	4	22		7
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.03 %	0.09 %	-0.07 %		0.26	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.80	1.73	71.92	0.10	17.82	10.11	1.41	64947.42
1	15.90	21.07	82.05	0.37	16.06	10.57	1.42	63829.55
2	14.02	4.89	80.56	0.26	16.41	11.02	1.42	61237.84
3	14.35	11.53	82.94	0.48	16.13	11.16	1.44	63416.50
4	14.92	33.09	91.95	0.29	16.42	11.26	1.44	62597.12
5	13.91	10.87	86.47	0.08	17.83	10.66	1.43	63034.78
6	18.51	4.92	71.32	0.49	18.84	9.69	1.41	65819.94
7	24.24	7.34	75.51	0.45	18.75	9.78	1.40	66960.16
8	12.92	2.49	73.09	0.12	18.41	10.06	1.40	63291.41
9	14.13	2.89	66.45	0.08	18.01	10.05	1.40	65723.36
10	13.33	6.24	69.63	0.12	19.35	9.93	1.41	63279.56
11	14.09	19.62	72.28	0.13	18.43	9.80	1.43	63854.48
12	15.03	3.84	97.34	0.10	19.13	9.98	1.44	65897.15
13	14.19	1.70	76.94	0.09	18.79	10.03	1.44	64214.29
14	13.60	1.79	90.66	0.11	18.75	10.21	1.45	63590.95
15	14.69	1.77	78.55	0.12	19.46	9.92	1.45	63644.79
16	13.56	0.87	96.93	0.16	20.15	10.18	1.44	64501.85
17	15.48	3.04	76.25	0.14	19.47	10.02	1.41	66317.57
18	15.68	21.77	71.78	0.24	17.74	10.45	1.40	64149.37
19	12.29	3.25	88.37	0.15	19.55	10.82	1.41	61216.62
20	15.29	12.50	94.20	0.14	20.02	9.76	1.40	68803.80
21	16.08	13.41	95.39	0.10	17.88	10.37	1.40	64780.67
22	16.44	3.95	86.24	0.09	18.27	10.41	1.40	65734.67
23	17.12	3.89	101.05	0.08	17.90	10.64	1.41	65477.27
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.19	8.27	82.41	0.19	18.32	10.29	1.42	64430.05
最 大 值	24.24	33.09	101.05	0.49	20.15	11.26	1.46	68803.80
發生時間	7	4	23	6	16	4		20
最 小 值	12.29	0.87	66.45	0.08	16.06	9.69	1.39	61216.62
發生時間	19	16	9	5	1	6		19
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.00	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.25 %	1.26 %	-0.06 %	0.40 %		0.01	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	19.49	19.59	87.35	3.84	13.62	11.01	1.33	76428.89
1	13.03	12.32	93.15	3.83	13.42	11.30	1.34	73400.71
2	13.74	8.21	89.20	2.95	15.41	11.48	1.35	74672.76
3	18.71	23.22	100.32	4.02	13.82	11.39	1.35	77781.52
4	15.58	13.61	107.39	4.13	13.32	11.35	1.34	76569.56
5	14.16	10.39	97.11	3.61	14.89	11.17	1.37	77907.63
6	14.97	7.49	97.24	3.60	14.61	11.24	1.37	76409.40
7	15.80	9.70	84.98	3.83	15.13	10.85	1.37	77091.52
8	19.01	3.49	82.16	3.90	15.65	10.66	1.37	75818.86
9	16.78	4.53	80.60	3.75	15.47	10.65	1.34	76342.27
10	12.94	10.04	82.29	2.83	17.90	10.19	1.34	81359.13
11	14.42	3.31	76.01	2.64	16.76	10.40	1.33	77706.49
12	16.88	1.65	86.59	3.37	16.17	10.39	1.34	79253.21
13	14.58	1.64	87.93	3.07	15.83	10.66	1.34	76583.97
14	13.89	2.56	77.71	3.28	15.20	10.55	1.34	76510.55
15	14.68	25.24	74.28	2.78	16.94	10.22	1.33	77531.85
16	14.14	4.00	82.96	2.89	16.72	10.42	1.32	76623.80
17	12.88	2.39	82.64	2.79	15.93	10.63	1.34	75457.36
18	14.41	3.61	78.52	3.10	15.11	10.76	1.34	71948.04
19	14.47	1.75	85.56	2.89	17.21	10.29	1.34	77502.65
20	14.60	0.89	117.16	2.99	15.76	11.02	1.36	79113.94
21	14.22	3.73	82.41	3.00	15.96	10.35	1.35	77064.50
22	14.41	2.29	83.35	3.44	14.36	10.80	1.34	72894.38
23	13.46	2.29	88.25	3.44	14.64	11.00	1.34	73711.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.05	7.41	87.71	3.33	15.41	10.78	1.34	76486.84
最 大 值	19.49	25.24	117.16	4.13	17.90	11.48	1.38	81359.13
發生時間	0	15	20	4	10	2		10
最 小 值	12.88	0.89	74.28	2.64	13.32	10.19	1.31	71948.04
發生時間	17	20	15	11	4	10		18
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.07 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	-0.03 %	-0.08 %		0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %