

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月04日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月04日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.26	8.74	66.41	0.11	17.31	11.78	1.51	60250.78
1	13.92	1.01	69.55	0.13	21.56	9.95	1.51	69551.54
2	14.96	1.44	67.53	0.13	18.49	10.37	1.51	68389.35
3	14.09	2.57	64.77	0.23	17.32	10.38	1.48	69457.90
4	13.70	1.46	70.49	0.11	19.15	10.13	1.49	69249.38
5	14.21	1.48	70.44	0.24	18.33	10.10	1.49	70515.26
6	14.48	2.81	64.36	0.33	16.51	10.72	1.46	67811.15
7	13.80	21.89	75.61	0.27	17.74	10.41	1.48	67767.87
8	12.56	4.35	57.23	0.25	18.45	10.61	1.49	61785.25
9	13.84	2.41	54.34	0.11	19.40	10.20	1.51	66843.70
10	14.74	2.24	50.98	0.09	18.91	10.09	1.46	69300.09
11	12.49	3.41	46.91	0.20	18.54	10.73	1.45	69193.65
12	12.05	6.28	45.89	0.25	18.18	10.76	1.46	65791.19
13	14.88	3.28	49.72	0.11	19.22	10.34	1.50	67230.75
14	14.27	3.11	43.39	0.09	18.80	10.25	1.51	67410.60
15	14.59	2.99	43.63	0.11	18.69	10.42	1.51	67205.08
16	14.70	7.23	42.01	0.25	18.34	10.45	1.51	67660.35
17	14.11	2.08	54.58	0.09	18.77	10.53	1.50	67316.20
18	14.25	4.55	47.52	0.27	16.81	10.77	1.49	67796.35
19	12.54	15.63	45.40	0.14	18.94	10.60	1.46	66519.85
20	13.32	5.88	51.88	0.11	18.81	10.40	1.46	65021.86
21	14.28	6.92	40.85	0.10	18.59	10.04	1.46	66447.18
22	14.16	3.84	45.83	0.09	18.30	10.28	1.46	65769.70
23	14.15	3.01	48.37	0.18	16.89	10.80	1.46	65837.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.60	4.94	54.90	0.17	18.42	10.46	1.48	67088.45
最 大 值	14.96	21.89	75.61	0.33	21.56	11.78	1.56	70515.26
發生時間	2	7	7	6	1	0		5
最 小 值	6.26	1.01	40.85	0.09	16.51	9.95	1.45	60250.78
發生時間	0	1	21	10	6	1		0
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.01 %	-0.05 %	-0.03 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.03 %	0.23 %	-0.04 %	0.91 %		0.18	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月04日

[illegible]