P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年05月11日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.20	10.08	59.60	0.11	17.70	12.67	1.42	55279.28
1	12.55	11.66	66.50	0.07	18.83	12.31	1.43	57448.94
2	14.34	3.30	56.32	0.15	20.05	10.99	1.44	65121.30
3	14.79	5.24	41.34	0.34	19.11	11.31	1.43	63332.66
4	14.88	14.49	36.60	0.65	17.65	11.64	1.42	62096.17
5	16.15	4.38	59.58	1.03	16.06	11.96	1.44	63126.47
6	14.11	6.24	67.09	0.36	17.47	11.81	1.47	61464.55
7	14.42	5.07	59.36	0.68	16.46	11.83	1.48	61732.46
8	14.85	5.21	57.90	0.74	16.27	11.92	1.47	61302.97
9	13.22	4.66	61.36	0.54	16.90	11.86	1.47	61358.11
10	14.76	9.69	55.03	0.55	17.13	11.90	1.48	60930.56
11	15.19	7.02	46.84	0.44	17.32	11.75	1.46	60026.80
12	14.54	10.29	47.11	0.19	17.62	11.99	1.46	60090.51
13	13.99	6.67	55.34	0.35	16.68	12.43	1.47	57815.04
14	14.64	5.77	53.69	0.21	17.68	11.65	1.44	61524.64
15	14.54	11.04	58.82	0.41	17.39	11.65	1.46	61786.96
16	13.98	11.35	58.03	0.38	16.77	12.10	1.50	59861.34
17	15.35	5.48	62.97	0.22	17.10	12.30	1.51	58232.84
18	14.92	4.05	69.21	0.22	17.06	12.14	1.47	60091.98
19	15.51	3.18	64.21	0.13	17.59	11.85	1.44	60901.49
20	14.97	2.95	65.48	0.28	17.27	11.67	1.43	62031.54
21	12.41	3.40	57.06	0.25	17.03	11.55	1.43	63303.17
22	15.76	4.72	48.77	0.23	17.24	11.74	1.43	60946.16
23	12.85	5.38	42.22	0.28	17.17	11.70	1.44	61786.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.25	6.72	56.27	0.37	17.40	11.86	1.45	60899.67
最 大 值	16.15	14.49	69.21	1.03	20.05	12.67	1.51	65121.30
發生時間	5	4	18	5	2	0		2
最 小 值	9.20	2.95	36.60	0.07	16.06	10.99	1.41	55279.28
發生時間	0	20	4	1	5	2		0
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.07 %	-0.01 %	0.00 %		-0.75	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.70 %	0.86 %	-0.18 %	0.90 %		-0.09	-0.03	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年05月11日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.79	2.71	71.09	0.16	19.09	11.37	1.42	61086.55
1	14.62	11.59	59.50	0.11	19.73	10.24	1.41	67861.70
2	11.78	26.98	58.20	0.23	19.38	10.49	1.41	66396.48
3	14.03	1.66	70.43	0.19	19.21	10.82	1.42	64105.75
4	14.01	4.75	51.08	0.76	18.31	10.17	1.41	67815.78
5	13.27	8.94	51.41	0.73	16.03	11.09	1.41	63548.20
6	11.05	9.41	57.72	0.55	16.32	11.15	1.39	64385.23
7	13.75	12.94	63.17	0.49	18.52	10.57	1.38	67072.30
8	14.29	16.36	58.11	0.77	16.74	10.60	1.39	66576.89
9	15.17	2.05	59.06	0.44	16.70	11.04	1.42	64274.04
10	14.74	2.42	66.28	0.86	17.03	10.44	1.41	68460.94
11	15.48	4.62	60.98	0.92	15.42	11.24	1.39	63581.79
12	13.05	1.91	57.51	0.21	18.57	10.59	1.39	66156.78
13	14.59	3.21	60.76	0.26	16.99	10.61	1.41	67261.80
14	13.90	6.02	66.03	0.53	16.08	11.00	1.42	65794.60
15	15.00	3.32	58.20	0.32	17.64	10.65	1.46	67183.88
16	14.36	3.93	59.55	0.40	16.59	10.98	1.43	64933.73
17	14.93	3.09	59.15	0.53	16.50	10.98	1.41	64111.07
18	13.96	1.57	63.96	0.12	18.42	10.58	1.46	65786.70
19	15.31	1.64	61.05	0.17	17.81	10.68	1.45	65915.54
20	14.34	4.76	54.67	0.29	17.51	10.57	1.43	67931.00
21	13.66	4.02	53.22	0.18	17.00	11.02	1.42	65693.35
22	13.64	11.30	62.78	0.09	18.01	10.84	1.41	63871.10
23	13.58	2.44	56.64	0.14	16.82	10.50	1.41	66035.32
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.85	6.32	60.02	0.39	17.52	10.76	1.42	65660.02
最 大 值	15.48	26.98	71.09	0.92	19.73	11.37	1.47	68460.94
發生時間	11	2	0	11	1	0		10
最 小 值	9.79	1.57	51.08	0.09	15.42	10.17	1.38	61086.55
發生時間	0	18	4	22	11	4		0
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.02 %	-0.03 %	-0.06 %		-0.11	0.00	-0.20 %
全幅偏移(率)	1.21 %	0.45 %	-0.26 %	0.80 %		-0.01	-0.06	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年05月11日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.02	4.01	59.77	2.13	19.78	9.84	1.38	72530.13
1	12.77	14.12	46.85	2.16	19.02	9.83	1.38	70474.69
2	13.89	10.64	42.74	2.25	19.08	9.41	1.38	72969.17
3	13.16	8.70	43.83	2.13	18.79	9.60	1.38	72147.69
4	14.70	6.26	41.55	2.49	17.01	9.44	1.38	76050.85
5	14.28	3.89	49.57	2.71	15.63	9.91	1.38	73609.30
6	13.26	9.36	49.92	3.04	14.88	10.57	1.38	66893.58
7	12.05	8.37	43.07	2.38	15.00	10.09	1.45	64190.74
8	14.83	6.35	45.98	2.83	15.86	9.84	1.46	71956.35
9	14.66	20.01	44.04	2.80	16.68	9.55	1.46	72605.12
10	15.63	3.97	46.12	2.66	17.33	9.64	1.45	73259.42
11	14.62	5.27	45.61	2.49	17.36	9.63	1.45	73800.25
12	14.72	12.08	47.51	2.25	17.38	9.69	1.45	73132.05
13	13.77	11.95	44.51	2.14	16.74	9.77	1.46	73824.75
14	14.59	4.64	48.51	2.14	16.43	9.78	1.48	71108.18
15	14.08	10.33	46.21	2.10	16.25	9.89	1.49	70930.65
16	14.56	4.80	52.60	1.96	16.53	10.63	1.48	65866.26
17	15.11	4.62	47.30	1.96	16.77	10.06	1.45	69851.93
18	13.33	2.23	61.55	2.08	16.07	11.07	1.45	64638.38
19	13.69	3.35	56.10	1.91	16.71	11.00	1.47	66381.82
20	14.00	2.29	57.02	1.79	17.32	10.35	1.47	70294.45
21	15.36	3.47	54.78	2.26	16.83	9.50	1.44	77816.21
22	13.34	13.11	49.27	2.05	16.27	9.99	1.44	71147.24
23	14.33	14.62	41.91	2.16	16.37	9.69	1.45	70432.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.11	7.85	48.60	2.29	16.92	9.95	1.44	71079.67
最 大 值	15.63	20.01	61.55	3.04	19.78	11.07	1.50	77816.21
發生時間	10	9	18	6	0	18		21
最 小 值	12.05	2.23	41.55	1.79	14.88	9.41	1.38	64190.74
發生時間	7	18	4	20	6	2		7
零點偏移(率)	0.00 %	-0.05 %	-0.04 %	-0.04 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.64 %	0.72 %	-0.14 %	0.70 %		-0.02	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								