P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.61	2.41	59.61	4.11	16.72	11.51	0.78	104593.21
1	3.62	14.01	55.33	4.02	17.53	11.02	0.79	108830.47
2	3.73	27.42	50.89	3.81	20.26	10.67	0.77	109849.52
3	3.32	7.32	60.58	4.00	18.52	11.29	0.79	106121.33
4	5.07	2.43	54.16	4.34	16.34	11.42	0.79	106793.18
5	8.85	34.04	48.85	4.51	15.79	11.06	0.78	111842.60
6	7.12	2.78	54.16	4.53	14.88	11.54	0.82	107082.31
7	6.93	20.10	54.43	4.78	14.81	11.65	0.83	105462.75
8	7.06	9.20	56.02	4.71	15.69	11.51	0.81	106159.09
9	7.59	2.76	57.32	4.46	15.63	11.36	0.81	107897.28
10	9.06	27.99	55.29	4.88	16.55	11.16	0.79	109055.03
11	14.22	11.91	57.19	4.95	14.71	11.76	0.80	103531.57
12	10.84	20.77	59.02	4.77	15.95	11.35	0.85	105342.39
13	8.68	1.82	52.70	4.38	16.06	11.28	0.85	106538.11
14	10.90	3.60	50.31	4.80	15.04	11.43	0.85	105894.04
15	12.24	2.86	53.20	4.80	15.15	11.52	0.80	105076.95
16	12.23	11.04	53.80	5.05	14.31	11.73	0.82	103797.91
17	14.64	3.62	60.76	4.92	14.50	11.90	0.78	101465.88
18	15.31	2.60	55.59	5.11	15.11	11.49	0.79	106271.98
19	19.65	2.90	67.14	5.44	14.15	12.11	0.83	98377.53
20	5.13	1.91	68.80	4.50	14.55	11.81	0.83	104047.39
21	8.85	2.71	55.06	4.77	14.48	11.90	0.84	102716.29
22	6.42	2.50	69.15	4.33	15.19	11.61	0.84	105416.51
23	7.86	2.46	58.75	4.41	14.72	11.66	0.84	105982.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.87	9.22	57.00	4.60	15.69	11.49	0.81	105756.07
最 大 值	19.65	34.04	69.15	5.44	20.26	12.11	0.89	111842.60
發生時間	19	5	22	19	2	19		5
最 小 值	3.32	1.82	48.85	3.81	14.15	10.67	0.75	98377.53
發生時間	3	13	5	2	19	2		19
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.04 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.34 %	0.10 %	-0.19 %	-0.02 %		-0.12	-0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.79	0.82	77.54	4.47	16.13	11.59	0.81	79928.05
1	0.76	1.66	62.77	4.21	17.20	11.12	0.84	82004.76
2	0.74	19.41	68.24	4.31	17.70	11.43	0.85	80239.89
3	0.63	6.18	64.82	4.26	17.17	11.13	0.82	82459.94
4	0.77	8.81	74.44	4.52	15.44	11.89	0.78	78964.24
5	0.68	43.44	74.45	5.36	16.61	11.08	0.81	84838.88
6	0.68	22.03	81.47	4.41	15.07	11.37	0.79	82704.62
7	0.89	2.76	59.78	4.53	14.06	11.82	0.75	80976.50
8	0.99	2.72	61.73	4.43	14.84	11.59	0.75	81513.61
9	0.99	4.15	69.54	4.43	15.99	11.65	0.80	79064.47
10	0.96	24.52	53.48	4.41	14.47	11.53	0.72	82707.88
11	1.20	2.14	66.09	4.42	14.51	11.62	0.72	80985.14
12	1.27	2.87	65.10	4.35	15.70	11.47	0.79	80346.53
13	1.20	11.90	65.12	4.30	15.21	11.34	0.82	83422.83
14	1.33	9.44	62.11	4.40	14.87	11.49	0.87	82090.10
15	1.30	15.47	69.80	4.48	13.96	11.68	0.85	80646.11
16	1.55	1.66	70.43	4.47	14.34	11.50	0.91	82461.42
17	1.35	3.09	67.68	4.44	15.26	11.54	0.84	80944.02
18	1.23	24.52	66.67	5.10	14.89	11.46	0.76	82272.13
19	1.61	1.58	64.78	4.60	15.09	11.59	0.82	81593.80
20	1.11	1.35	65.48	4.44	15.00	11.62	0.95	81492.59
21	1.01	1.22	68.50	4.58	13.87	11.94	0.95	79850.56
22	1.15	5.53	71.86	4.38	15.29	11.61	0.97	81148.19
23	1.17	3.85	66.41	4.43	14.73	11.52	0.90	81196.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.06	9.21	67.43	4.49	15.31	11.52	0.83	81410.54
最 大 值	1.61	43.44	81.47	5.36	17.70	11.94	1.00	84838.88
發生時間	19	5	6	5	2	21		5
最 小 值	0.63	0.82	53.48	4.21	13.87	11.08	0.67	78964.24
發生時間	3	0	10	1	21	5		4
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.14 %	0.06 %	0.01 %		-0.11	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	27.69	8.17	75.05	7.20	20.84	9.19	1.17	99434.08
4	17.13	3.27	72.82	6.25	21.32	8.82	1.14	100972.71
5	17.53	3.29	77.31	6.42	20.89	9.13	1.14	98125.31
6	20.07	4.17	71.99	6.64	18.83	9.37	1.11	92288.42
7	20.89	4.45	73.65	6.64	18.94	9.33	1.13	94560.89
8	24.11	3.67	70.69	6.60	19.86	8.71	1.14	96894.54
9	25.03	4.58	71.21	6.74	19.80	9.00	1.14	93540.10
10	20.23	18.51	82.12	6.21	20.34	8.70	1.16	98223.88
11	21.71	1.72	98.36	6.32	19.48	9.16	1.17	96338.02
12	14.00	14.18	83.23	6.06	21.01	9.06	1.15	89380.04
13	19.99	13.75	74.77	6.50	20.04	9.35	1.15	89897.62
14	19.71	2.92	77.43	6.66	19.61	9.24	1.14	93947.07
15	13.62	11.69	80.13	6.21	19.54	9.13	1.13	91444.70
16	19.03	2.49	79.31	6.47	19.06	9.32	1.12	90759.67
17	19.77	4.14	77.35	6.50	18.49	9.58	1.16	96014.56
18	17.95	8.28	75.25	6.31	18.89	9.39	1.15	94285.15
19	28.80	2.79	71.57	6.56	18.16	9.24	1.12	86917.75
20	18.96	3.48	70.58	7.08	18.29	9.53	1.11	84573.70
21	5.32	2.54	71.30	6.47	18.41	9.23	1.11	86252.30
22	8.16	5.67	70.27	6.31	17.59	9.53	1.13	86844.15
23	13.76	4.49	70.91	6.07	19.18	9.00	1.13	92667.64
監測時數	21	21	21	21	21	21	21	21
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	21	21
平 均 值	18.74	6.11	75.97	6.49	19.46	9.19	1.14	93017.25
最 大 值	28.80	18.51	98.36	7.20	21.32	9.58	1.20	100972.71
發生時間	19	10	11	3	4	17		4
最 小 值	5.32	1.72	70.27	6.06	17.59	8.70	1.09	84573.70
發生時間	21	11	22	12	22	10		20
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.04 %		-0.11	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %