P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.69	1.28	97.51	9.49	14.09	11.94	1.21	86265.79
1	5.68	2.11	105.49	10.44	15.12	12.62	1.18	79878.27
2	2.07	2.24	135.53	10.60	15.41	12.82	1.18	77851.51
3	3.43	1.12	122.17	9.05	14.59	11.52	1.18	90539.09
4	6.57	1.10	105.53	9.26	14.43	11.75	1.15	88617.36
5	5.96	1.26	96.87	9.27	14.54	11.77	1.14	89183.24
6	3.47	1.18	106.04	9.29	14.65	11.62	1.20	89614.71
7	4.70	1.46	112.35	10.21	13.94	12.46	1.17	82621.13
8	2.07	1.24	114.44	10.06	14.66	12.38	1.17	83020.80
9	1.94	1.24	93.45	9.54	14.85	11.95	1.19	85845.60
10	3.13	1.16	86.43	9.46	14.11	11.88	1.17	87676.36
11	6.13	1.55	86.94	9.37	13.83	11.76	1.18	89292.27
12	6.14	1.22	79.47	9.03	14.51	11.41	1.18	91897.62
13	4.46	2.79	86.32	9.20	14.84	11.49	1.18	90449.27
14	3.46	1.61	88.44	9.23	15.44	11.55	1.18	89615.21
15	2.32	1.27	94.34	9.29	16.14	11.49	1.17	89482.54
16	3.18	1.95	86.32	9.11	15.65	11.44	1.14	90978.34
17	3.08	1.47	91.32	9.25	15.88	11.44	1.14	90089.96
18	2.31	2.06	103.40	10.32	17.12	12.19	1.17	82011.60
19	1.64	1.76	96.19	9.79	19.16	11.16	1.20	89766.51
20	2.24	2.03	93.90	9.34	15.82	11.58	1.18	89380.63
21	2.66	1.76	93.36	9.20	16.01	11.43	1.15	90324.00
22	3.58	1.27	99.30	9.22	15.59	11.44	1.13	90644.47
23	3.26	1.99	110.89	9.96	15.16	12.22	1.14	84061.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.80	1.59	99.42	9.54	15.23	11.80	1.17	87462.82
最 大 值	7.69	2.79	135.53	10.60	19.16	12.82	1.29	91897.62
發生時間	0	13	2	2	19	2		12
最 小 值	1.64	1.10	79.47	9.03	13.83	11.16	1.09	77851.51
發生時間	19	4	12	12	11	19		2
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.08 %	0.16 %	0.02 %	0.42 %		0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.05	1.03	84.56	5.28	12.87	12.45	0.71	71887.61
1	1.78	0.29	99.30	5.39	14.98	12.76	0.71	67934.68
2	1.30	0.31	96.38	5.50	14.92	12.77	0.70	68050.32
3	1.44	0.23	81.66	4.87	14.37	11.84	0.72	75947.23
4	1.58	1.49	73.86	4.93	13.16	11.96	0.71	75692.12
5	1.64	8.58	87.47	4.93	14.09	12.00	0.70	74865.73
6	1.35	0.23	103.35	4.93	14.64	12.07	0.70	73594.61
7	1.47	0.77	87.47	4.93	14.90	11.94	0.67	74719.35
8	1.45	15.90	69.99	4.82	14.73	11.72	0.68	76499.67
9	1.52	49.04	74.93	6.60	14.67	11.62	0.66	76524.41
10	1.69	18.29	78.29	4.89	13.35	12.04	0.66	74070.75
11	1.66	23.08	76.12	4.97	14.09	11.65	0.67	76681.70
12	1.53	8.87	71.05	4.99	13.83	12.10	0.68	73530.17
13	1.50	4.05	75.41	4.80	14.36	11.70	0.66	75948.43
14	1.44	1.82	73.43	4.71	15.47	11.52	0.65	76849.97
15	1.51	27.38	72.42	4.95	13.98	11.83	0.66	75474.08
16	1.54	40.01	82.99	4.95	15.76	11.45	0.69	77303.50
17	1.44	2.81	74.35	5.03	14.26	12.09	0.68	72826.64
18	1.40	1.85	87.87	5.17	15.99	12.36	0.66	69540.27
19	1.22	2.31	75.81	4.88	17.14	11.79	0.65	73417.72
20	1.30	11.52	82.38	4.73	15.94	11.62	0.65	75909.10
21	1.36	12.32	72.84	4.81	15.21	11.66	0.67	75757.02
22	1.39	0.71	90.80	5.31	15.13	12.45	0.69	69781.43
23	1.32	2.28	91.39	5.40	14.53	12.64	0.64	69202.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.50	9.80	81.84	5.07	14.68	12.00	0.68	73833.72
最 大 值	2.05	49.04	103.35	6.60	17.14	12.77	0.77	77303.50
發生時間	0	9	6	9	19	2		16
最 小 值	1.22	0.23	69.99	4.71	12.87	11.45	0.61	67934.68
發生時間	19	3	8	14	0	16		1
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.10 %	-0.09 %	-0.08 %		-0.00	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.54	0.76	100.08	9.94	11.59	12.64	1.71	90750.42
1	1.65	1.77	72.74	8.82	14.08	12.04	1.70	95215.65
2	1.54	0.30	104.18	9.65	13.79	12.62	1.72	88162.64
3	1.48	0.87	122.93	10.33	12.19	12.78	1.72	86045.23
4	1.67	0.71	101.54	9.47	12.38	12.06	1.71	95766.25
5	1.77	0.99	83.43	9.48	11.85	12.27	1.69	93476.87
6	1.78	11.07	68.75	9.16	11.96	12.33	1.68	92950.78
7	1.64	1.60	104.76	10.82	11.90	13.29	1.69	80607.73
8	1.46	1.18	98.62	9.49	13.59	12.30	1.73	91945.83
9	1.50	7.92	75.54	8.81	13.71	11.87	1.72	95141.63
10	1.52	1.02	74.76	8.77	13.24	11.86	1.74	95116.90
11	1.68	1.61	71.84	8.92	12.89	11.94	1.77	94025.27
12	1.94	2.21	79.62	9.64	12.32	12.57	1.81	87777.86
13	1.50	0.71	80.56	9.05	13.67	12.24	1.79	90928.40
14	1.46	1.46	63.35	8.83	13.30	12.05	1.79	93159.43
15	1.53	6.31	55.98	9.05	12.83	12.27	1.78	90941.95
16	1.52	6.87	81.22	9.09	13.34	12.08	1.77	92838.47
17	1.53	3.27	78.50	9.18	13.00	12.09	1.76	93028.74
18	1.61	10.52	88.09	10.70	12.42	13.29	1.75	82181.36
19	1.52	7.19	111.49	11.23	13.22	13.62	1.81	78056.88
20	1.40	1.96	77.81	9.15	13.87	12.21	1.75	92030.76
21	1.45	1.48	76.20	8.75	14.12	11.97	1.71	94259.54
22	1.43	0.82	82.37	9.14	13.75	12.16	1.72	92872.42
23	1.50	0.98	97.53	10.40	12.95	13.03	1.73	84710.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.57	3.07	85.50	9.49	13.00	12.40	1.74	90499.63
最 大 值	1.94	11.07	122.93	11.23	14.12	13.62	1.84	95766.25
發生時間	12	6	3	19	21	19		4
最 小 值	1.40	0.30	55.98	8.75	11.59	11.86	1.65	78056.88
發生時間	20	2	15	21	0	10		19
零點偏移	-0.03 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.11	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.23 %	0.11 %	0.12 %		-0.48	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %