P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.84	8.97	82.45	3.76	13.83	13.89	1.65	73101.12
1	5.73	32.01	55.98	2.69	15.20	12.91	1.68	82104.75
2	5.67	13.98	66.80	2.63	15.55	12.78	1.70	83004.79
3	8.44	33.49	59.71	3.59	14.35	13.31	1.64	78252.41
4	5.26	29.03	55.92	2.66	15.22	12.79	1.63	83117.59
5	5.06	17.55	69.00	2.64	15.39	13.05	1.58	79870.05
6	3.90	13.63	53.55	2.78	14.63	13.48	1.64	77954.48
7	4.65	6.06	52.78	3.04	14.07	13.42	1.65	77528.46
8	5.83	2.84	97.33	4.29	12.89	14.53	1.57	67598.56
9	4.56	2.45	116.80	3.23	14.00	13.83	1.54	74630.87
10	9.91	3.32	107.34	3.64	13.50	13.83	1.66	74277.47
11	10.83	5.19	86.13	4.23	12.84	14.08	1.68	71155.71
12	7.37	7.39	83.81	3.46	13.80	13.90	1.59	73804.87
13	7.96	7.99	77.99	3.92	13.42	13.91	1.55	73150.51
14	11.44	4.88	73.22	4.56	12.72	14.03	1.52	72910.68
15	22.31	4.12	115.85	5.56	12.17	15.09	1.56	63145.68
16	5.94	3.26	134.89	5.65	11.93	15.27	1.77	60284.36
17	4.13	2.49	115.24	4.23	13.24	14.60	1.84	66372.94
18	3.20	2.22	97.44	3.88	13.05	14.02	1.95	72818.14
19	2.91	4.53	98.38	4.39	12.72	14.50	1.99	68966.41
20	2.74	2.19	108.04	4.28	13.22	14.59	2.00	66413.72
21	2.26	2.95	82.76	3.58	13.58	14.10	2.05	71238.30
22	2.03	5.81	75.63	3.34	13.65	13.67	2.05	75125.42
23	1.98	5.26	68.66	3.41	13.53	13.72	2.17	74592.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.37	9.23	84.82	3.73	13.69	13.89	1.74	73392.51
最 大 值	22.31	33.49	134.89	5.65	15.55	15.27	2.82	83117.59
發生時間	15	3	16	16	2	16		4
最 小 值	1.98	2.19	52.78	2.63	11.93	12.78	1.39	60284.36
發生時間	23	20	7	2	16	2		16
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.01 %	-0.06 %	0.10 %	0.22 %		-0.04	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.90	2.79	71.15	0.09	19.23	10.28	1.42	68178.97
1	3.83	3.66	74.60	0.14	19.83	10.68	1.41	65650.61
2	4.45	1.84	84.63	0.10	19.26	10.75	1.41	66568.11
3	7.52	13.23	79.95	0.17	18.47	10.04	1.40	70124.00
4	5.04	8.45	88.87	0.15	17.71	11.90	1.39	58720.29
5	3.84	11.36	101.03	0.10	17.51	12.29	1.39	57985.92
6	6.75	6.91	90.62	0.41	17.82	11.80	1.40	59832.25
7	7.04	3.64	75.21	0.53	17.59	10.64	1.37	67166.74
8	5.74	4.42	80.88	0.48	17.18	11.15	1.40	63712.56
9	7.62	2.02	82.89	0.11	19.26	10.92	1.41	64909.24
10	7.41	2.31	79.28	0.15	18.87	10.59	1.41	66904.59
11	6.09	3.26	84.05	0.29	17.39	11.39	1.40	63052.91
12	4.97	3.68	111.35	0.11	18.12	11.57	1.41	60857.75
13	6.86	2.66	101.64	0.09	18.73	10.92	1.40	64139.29
14	7.03	2.84	92.68	0.11	20.16	10.23	1.40	67761.50
15	5.82	2.98	82.45	0.10	19.66	10.68	1.40	65815.08
16	6.81	2.40	86.55	0.09	18.96	11.10	1.41	63999.42
17	4.72	8.49	89.43	0.12	17.44	12.11	1.41	58978.27
18	3.79	11.59	96.78	0.14	18.53	11.66	1.41	60759.32
19	2.64	3.85	79.01	0.09	18.79	11.06	1.40	63653.13
20	4.12	13.57	84.61	0.21	17.16	12.06	1.40	58697.84
21	4.37	13.21	74.37	0.31	16.82	11.30	1.41	64724.45
22	4.37	67.02	94.15	0.51	16.02	12.75	1.40	54954.13
23	4.58	15.68	96.87	0.15	17.60	12.27	1.40	56401.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.47	8.83	86.79	0.20	18.25	11.26	1.40	63064.50
最 大 值	7.62	67.02	111.35	0.53	20.16	12.75	1.44	70124.00
發生時間	9	22	12	7	14	22		3
最 小 值	2.64	1.84	71.15	0.09	16.02	10.04	1.35	54954.13
發生時間	19	2	0	0	22	3		22
零點偏移	-0.12 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.07 %		-0.05	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.01 %	-0.07 %	-0.25 %	-0.14 %		0.20	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.01	4.59	52.10	3.25	17.46	10.93	1.45	79297.01
1	7.75	7.55	48.27	3.36	19.05	10.14	1.46	82366.69
2	8.70	27.05	47.06	3.56	18.19	10.37	1.46	80107.59
3	7.77	17.91	49.48	3.47	19.80	9.81	1.46	83249.77
4	6.38	10.95	48.59	3.18	18.67	10.16	1.46	83709.61
5	6.41	10.21	54.17	3.24	19.30	10.48	1.46	82655.92
6	6.67	11.20	57.77	3.40	18.42	11.11	1.47	78469.95
7	6.54	5.09	58.92	3.46	18.09	10.57	1.47	80892.58
8	4.42	4.27	70.20	3.15	17.82	10.86	1.46	79657.74
9	4.50	4.30	84.53	3.30	18.62	11.02	1.45	82566.76
10	5.26	4.37	76.37	3.24	18.60	10.73	1.45	83670.57
11	7.32	19.64	57.99	3.19	16.46	10.93	1.44	81779.33
12	10.27	16.81	55.41	3.55	15.74	10.71	1.46	81753.41
13	6.48	6.59	66.58	3.25	16.61	11.19	1.48	78088.59
14	9.31	13.98	82.56	3.51	16.50	11.80	1.47	74817.94
15	9.85	8.61	85.11	3.44	16.91	12.03	1.47	72989.92
16	8.46	12.45	82.38	3.44	16.81	11.93	1.47	76357.39
17	7.57	8.38	76.18	3.34	16.38	11.47	1.44	80289.43
18	5.10	12.17	80.40	3.44	15.90	11.88	1.44	76711.31
19	4.41	6.98	82.18	3.30	16.46	11.89	1.42	75379.32
20	3.87	13.82	89.20	3.48	16.34	12.27	1.44	73343.79
21	3.73	6.41	69.74	3.01	17.43	10.79	1.43	86895.09
22	4.12	6.03	69.15	2.98	17.55	10.63	1.43	88818.65
23	3.15	4.26	71.84	3.00	17.62	10.99	1.44	85779.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.54	10.15	67.34	3.31	17.53	11.03	1.45	80402.00
最 大 值	10.27	27.05	89.20	3.56	19.80	12.27	1.50	88818.65
發生時間	12	2	20	2	3	20		22
最 小 值	3.15	4.26	47.06	2.98	15.74	9.81	1.40	72989.92
發生時間	23	23	2	22	12	3		15
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.12 %	-0.02 %	0.04 %		0.10	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %