P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.95	21.84	81.94	1.25	15.75	12.79	1.39	59960.97
1	15.34	8.56	82.14	0.74	17.97	11.71	1.37	65757.88
2	14.78	5.47	105.02	0.87	16.61	12.41	1.38	62146.50
3	19.31	5.26	88.76	1.04	17.60	10.89	1.35	72320.58
4	20.27	3.59	103.45	1.36	17.18	10.93	1.34	71321.46
5	17.43	3.61	112.34	0.78	17.55	11.78	1.36	66615.28
6	20.80	4.24	100.43	0.78	17.71	10.80	1.34	71956.14
7	16.75	2.59	105.45	0.61	18.29	10.53	1.33	73202.76
8	19.10	2.95	75.21	1.22	16.47	11.21	1.34	69487.17
9	19.32	14.25	73.22	1.16	17.68	10.91	1.39	71681.90
10	20.99	9.93	70.44	1.44	16.58	11.18	1.39	69951.35
11	19.23	7.75	76.45	1.41	15.65	11.64	1.33	67394.12
12	21.05	12.31	78.02	1.29	16.65	11.23	1.38	69987.68
13	19.21	21.10	76.92	1.35	16.38	11.52	1.35	68276.22
14	23.09	28.17	77.67	1.29	15.91	11.37	1.34	69285.16
15	17.39	12.10	87.39	0.76	16.85	11.56	1.41	67317.29
16	16.54	5.98	79.45	0.79	15.96	11.68	1.38	67144.82
17	15.09	5.15	90.96	0.56	17.08	11.92	1.35	65041.68
18	16.34	3.78	87.25	0.48	17.32	11.51	1.36	67586.17
19	14.24	4.09	85.78	0.29	18.56	11.60	1.40	66042.45
20	15.44	3.81	85.66	0.32	18.34	11.33	1.41	67422.38
21	17.54	6.98	74.81	0.64	17.06	11.37	1.39	67844.00
22	15.56	7.76	78.33	0.63	17.52	11.60	1.35	65922.23
23	15.59	3.39	81.92	0.25	18.65	11.38	1.32	66594.21
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.76	8.53	85.79	0.89	17.14	11.45	1.36	67927.52
最 大 值	23.09	28.17	112.34	1.44	18.65	12.79	1.47	73202.76
發生時間	14	14	5	10	23	0		7
最 小 值	14.24	2.59	70.44	0.25	15.65	10.53	1.30	59960.97
發生時間	19	7	10	23	11	7		0
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.09 %	0.11 %	0.07 %	0.03 %		0.12	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.81	3.47	52.95	0.18	18.55	10.34	1.38	60640.43
1	16.43	2.40	61.57	0.21	19.55	10.28	1.38	60393.81
2	15.69	3.32	47.77	0.95	17.35	10.47	1.38	59068.86
3	21.17	18.64	58.48	1.17	17.92	10.12	1.38	61498.89
4	21.47	5.44	56.02	1.33	17.15	10.66	1.38	60987.31
5	20.25	11.27	57.77	0.94	17.83	10.45	1.38	59384.98
6	22.40	5.89	53.99	0.86	18.67	10.23	1.40	60665.87
7	14.62	5.07	53.63	0.39	17.09	10.58	1.42	57244.76
8	15.72	37.21	57.30	0.35	18.54	10.17	1.43	58745.86
9	15.42	47.87	61.03	0.15	21.16	9.87	1.47	60645.49
10	20.06	6.35	108.64	0.28	17.69	10.52	1.45	64510.92
11	21.35	4.54	96.67	0.78	16.53	10.72	1.43	62295.24
12	20.84	18.57	39.06	0.96	16.64	10.43	1.46	60021.54
13	17.84	15.41	46.00	0.83	16.05	10.58	1.46	59589.42
14	28.50	30.02	67.93	2.66	15.61	10.96	1.46	60863.75
15	29.98	4.12	57.71	2.90	16.71	10.80	1.45	60914.65
16	15.11	5.25	66.75	0.69	15.74	11.84	1.44	55773.48
17	17.20	4.27	57.72	1.20	16.00	11.34	1.41	62294.27
18	17.47	3.96	60.22	0.68	16.64	11.60	1.38	61742.57
19	14.88	7.78	66.78	0.23	17.24	11.55	1.41	60603.09
20	17.98	9.33	48.26	0.40	16.89	11.43	1.44	62559.01
21	16.26	3.11	57.00	0.24	18.46	10.84	1.46	62581.24
22	17.91	2.99	54.49	0.42	18.14	10.47	1.46	61583.76
23	24.36	4.83	51.89	1.37	17.51	10.52	1.41	62613.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.11	10.88	59.98	0.84	17.49	10.70	1.42	60717.63
最 大 值	29.98	47.87	108.64	2.90	21.16	11.84	1.49	64510.92
發生時間	15	9	10	15	9	16		10
最 小 值	14.62	2.40	39.06	0.15	15.61	9.87	1.38	55773.48
發生時間	7	1	12	9	14	9		16
零點偏移	-0.14 %	0.00 %	-0.07 %	-0.01 %		0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-1.32 %	-0.34 %	-0.20 %	-0.07 %		0.18	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.20	4.53	64.36	2.47	16.48	11.10	1.33	74502.14
1	15.74	3.21	58.73	2.36	17.44	10.63	1.33	78879.20
2	14.83	4.47	70.60	2.65	16.10	11.35	1.34	72692.85
3	17.57	6.00	53.00	2.89	16.72	10.74	1.34	76745.11
4	18.91	5.76	61.85	3.25	15.40	11.02	1.35	74905.37
5	17.45	5.71	64.76	2.88	15.42	11.03	1.34	75169.63
6	17.36	17.36	61.34	3.36	14.75	11.44	1.33	71826.54
7	17.98	9.45	60.89	3.35	15.49	10.95	1.33	76946.43
8	16.40	14.41	59.16	2.21	15.61	11.14	1.36	72958.52
9	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
10	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
11	18.48	4.94	64.32	2.66	15.26	10.90	1.38	75980.00
12	15.95	5.30	61.49	2.19	15.02	11.07	1.37	75440.93
13	19.99	13.51	62.36	2.61	14.34	11.52	1.38	71814.84
14	18.77	8.27	60.73	2.57	15.05	11.28	1.38	73496.73
15	25.28	9.63	59.98	3.75	14.53	11.58	1.39	74148.18
16	15.20	9.80	61.68	1.92	15.44	11.33	1.38	71729.02
17	13.06	6.43	57.64	1.76	15.45	11.02	1.38	71444.37
18	14.62	10.77	58.75	1.68	15.91	11.12	1.38	70478.49
19	16.25	4.01	63.22	1.83	16.68	10.76	1.38	73498.16
20	15.66	4.32	60.18	1.81	16.14	10.79	1.38	73252.31
21	17.42	4.38	62.82	2.07	15.88	11.04	1.38	72636.40
22	17.42	5.11	63.67	2.18	15.33	11.15	1.36	74663.10
23	15.50	5.60	67.48	1.83	15.51	11.43	1.36	71951.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	22	22
平 均 值	17.05	7.41	61.77	2.47	15.63	11.11	1.36	73870.90
最 大 值	25.28	17.36	70.60	3.75	17.44	11.58	1.41	78879.20
發生時間	15	6	2	15	1	15		1
最 小 值	13.06	3.21	53.00	1.68	14.34	10.63	1.32	70478.49
發生時間	17	1	3	18	13	1		18
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.21 %	-0.01 %	0.02 %	0.23 %		0.34	-0.00	0.19 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %