P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.81	4.85	40.89	0.45	17.14	11.62	1.33	70644.33
1	13.02	5.80	43.69	0.45	18.10	11.71	1.33	69102.57
2	14.54	12.74	40.83	0.49	17.63	11.12	1.33	72987.31
3	14.77	40.46	36.10	0.77	17.14	11.02	1.34	72985.96
4	13.43	30.20	41.36	1.32	14.73	12.29	1.34	64693.87
5	14.75	7.52	42.94	0.82	16.97	11.43	1.37	70743.72
6	13.82	4.94	45.43	0.98	16.66	11.13	1.38	72520.70
7	13.67	5.37	43.36	1.19	15.86	11.49	1.39	68787.73
8	14.89	4.42	41.83	0.93	16.58	11.35	1.40	69931.46
9	14.42	3.77	40.30	0.81	17.01	11.27	1.36	69733.29
10	8.88	3.83	40.01	0.53	17.10	11.09	1.37	71483.17
11	2.49	4.69	40.98	0.50	16.93	11.06	1.36	72247.77
12	13.79	5.05	48.34	0.96	16.20	11.29	1.33	70622.07
13	13.53	6.73	57.26	1.23	15.15	12.19	1.33	65499.75
14	14.47	6.55	58.25	1.02	15.91	12.18	1.33	65659.83
15	12.08	4.30	64.50	0.74	16.34	12.00	1.37	67048.05
16	13.22	4.16	54.77	0.64	16.83	11.67	1.40	68651.56
17	14.18	5.42	47.36	0.70	16.48	11.51	1.35	70279.67
18	15.22	4.76	56.69	0.77	16.48	11.92	1.33	67779.88
19	13.83	5.86	57.36	0.73	16.44	11.96	1.34	66934.40
20	14.59	4.82	48.68	0.80	16.07	11.70	1.35	68375.74
21	14.14	4.84	54.25	0.69	16.54	11.77	1.34	67851.95
22	14.42	5.36	54.38	0.51	17.50	11.40	1.33	69984.21
23	14.48	3.97	52.53	0.48	17.47	11.24	1.33	70894.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.35	7.93	48.00	0.77	16.64	11.56	1.35	69393.48
最 大 值	15.22	40.46	64.50	1.32	18.10	12.29	1.41	72987.31
發生時間	18	3	15	4	1	4		2
最 小 值	2.49	3.77	36.10	0.45	14.73	11.02	1.30	64693.87
發生時間	11	9	3	0	4	3		4
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.08 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.43 %	-0.21 %	0.20 %	0.13 %		-0.00	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.85	0.99	51.95	0.12	18.95	10.66	1.46	61090.68
1	13.86	2.55	39.76	0.09	18.92	10.11	1.46	63671.55
2	13.27	21.27	46.02	0.19	18.52	10.41	1.48	62111.46
3	14.08	4.92	38.95	0.24	18.31	10.50	1.50	61692.37
4	14.71	1.62	44.73	0.31	17.47	10.43	1.51	63769.56
5	12.84	0.93	55.57	0.13	19.14	10.16	1.51	64284.13
6	13.88	2.95	45.36	0.17	16.78	10.53	1.52	64068.59
7	10.83	1.28	45.83	0.12	18.31	10.30	1.50	63454.30
8	14.42	11.60	49.00	0.27	17.63	10.41	1.50	63310.73
9	12.85	2.19	53.59	0.10	17.79	10.71	1.47	61941.01
10	14.39	2.99	50.84	0.13	18.32	10.32	1.49	63789.23
11	14.48	15.74	48.05	0.13	17.90	10.10	1.47	65029.40
12	13.64	2.36	50.25	0.38	16.86	10.78	1.46	61984.30
13	11.42	3.28	58.64	0.13	17.18	11.33	1.46	57618.29
14	11.20	2.41	54.78	0.12	18.54	10.65	1.46	61236.06
15	11.70	1.66	55.79	0.13	18.64	10.63	1.47	61862.04
16	13.13	2.65	42.73	0.12	19.07	10.16	1.48	63413.67
17	13.43	16.94	45.80	0.24	16.12	10.76	1.46	61738.75
18	13.82	12.72	50.29	0.13	18.78	10.15	1.50	63870.04
19	12.43	3.23	44.89	0.14	19.57	10.41	1.48	62349.58
20	14.78	40.24	47.89	0.29	16.69	10.60	1.46	63657.15
21	13.27	8.80	53.36	0.26	16.08	11.09	1.47	60763.80
22	13.78	2.07	50.80	0.11	19.28	10.12	1.48	64310.28
23	14.13	2.82	41.98	0.11	18.34	10.48	1.49	62930.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.34	7.01	48.62	0.17	18.05	10.49	1.48	62664.47
最 大 值	14.78	40.24	58.64	0.38	19.57	11.33	1.52	65029.40
發生時間	20	20	13	12	19	13		11
最 小 值	10.83	0.93	38.95	0.09	16.08	10.10	1.43	57618.29
發生時間	7	5	3	1	21	11		13
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	-0.58 %	-0.15 %	-0.12 %	-0.12 %		-0.00	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.18	3.16	43.64	1.21	17.05	10.75	1.44	70786.44
1	12.69	2.53	42.15	1.28	17.23	10.38	1.45	74658.15
2	13.34	1.84	45.89	1.31	17.02	10.51	1.48	75042.25
3	14.45	1.78	46.63	1.62	18.26	10.16	1.49	74436.21
4	14.15	2.37	43.13	1.88	15.48	10.45	1.49	72990.89
5	14.18	1.90	45.88	1.77	15.62	10.59	1.49	72468.43
6	13.90	1.44	47.92	1.45	16.04	10.58	1.47	72470.87
7	12.95	1.25	48.71	1.45	16.41	10.21	1.46	75838.04
8	10.84	1.91	47.34	1.96	15.64	10.39	1.45	73409.58
9	13.22	2.33	44.88	1.77	16.31	10.27	1.48	72546.17
10	14.43	1.86	51.33	1.74	17.29	10.17	1.49	74845.97
11	14.26	8.64	42.04	1.68	15.18	10.46	1.49	73478.38
12	13.65	3.28	50.01	1.81	15.78	10.50	1.49	74180.87
13	13.84	1.71	53.37	1.68	15.97	10.81	1.48	72156.19
14	13.51	2.91	46.15	1.79	16.26	10.26	1.49	75072.88
15	13.38	2.38	59.81	1.61	15.99	11.21	1.49	68393.09
16	14.38	2.66	47.77	1.63	16.21	10.45	1.48	74356.78
17	13.77	26.67	42.59	1.71	16.58	9.85	1.44	77139.44
18	12.64	2.29	50.88	1.57	17.03	10.49	1.47	73223.53
19	13.67	3.09	50.95	1.54	18.58	10.41	1.49	75698.19
20	14.46	2.84	49.49	1.83	15.80	10.46	1.48	76545.04
21	13.68	2.10	56.48	1.98	15.59	10.60	1.49	75245.94
22	13.52	1.91	59.40	1.68	16.88	10.39	1.49	76465.93
23	14.43	2.27	53.50	1.59	17.27	10.21	1.49	77581.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.61	3.55	48.75	1.65	16.48	10.44	1.48	74126.27
最 大 值	14.46	26.67	59.81	1.98	18.58	11.21	1.51	77581.30
發生時間	20	17	15	21	19	15		23
最 小 值	10.84	1.25	42.04	1.21	15.18	9.85	1.42	68393.09
發生時間	8	7	11	0	11	17		15
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.28 %	-0.05 %	0.00 %	0.06 %		0.24	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %