P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.66	1.56	85.33	9.65	12.87	11.71	1.40	100935.90
1	7.15	1.12	104.31	9.26	15.01	11.65	1.38	102055.72
2	5.06	1.83	87.38	9.37	14.64	11.67	1.41	103278.72
3	12.24	1.44	87.21	10.07	13.07	11.80	1.40	103723.54
4	10.86	0.93	90.09	10.11	12.68	12.07	1.38	103541.13
5	9.63	1.24	89.09	10.05	12.31	12.18	1.38	102604.02
6	4.91	0.99	86.97	9.98	12.33	12.12	1.38	104082.32
7	9.32	1.07	90.90	10.07	12.49	12.20	1.36	103849.43
8	17.74	1.27	89.83	10.70	12.15	12.15	1.35	104682.21
9	11.45	1.55	91.81	10.34	12.35	12.44	1.35	101485.70
10	6.69	0.97	92.37	9.75	13.26	12.00	1.35	105921.87
11	11.37	1.14	90.04	9.96	13.30	11.86	1.38	106538.42
12	13.90	1.31	88.21	9.94	13.44	11.82	1.38	105527.70
13	4.92	1.10	89.68	9.33	13.43	11.72	1.42	104915.60
14	6.05	2.35	83.84	9.53	12.86	11.80	1.47	102481.35
15	12.44	0.91	95.91	9.35	14.18	11.53	1.47	106334.19
16	12.12	1.28	89.01	9.49	14.00	11.56	1.43	106435.54
17	22.70	6.87	80.46	10.31	12.14	11.87	1.46	101383.23
18	6.84	1.34	93.23	9.34	14.35	11.73	1.40	103079.10
19	10.46	1.27	93.04	9.87	14.14	11.61	1.43	104079.11
20	14.86	1.74	89.45	10.20	12.21	11.52	1.46	98581.74
21	11.44	1.87	92.99	9.99	12.74	11.72	1.46	97530.63
22	6.18	1.06	123.81	9.47	14.06	11.85	1.42	97650.86
23	7.41	0.88	109.15	9.46	13.42	11.68	1.44	99514.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.23	1.55	92.25	9.82	13.23	11.84	1.40	102925.54
最 大 值	22.70	6.87	123.81	10.70	15.01	12.44	1.67	106538.42
發生時間	17	17	22	8	1	9		11
最 小 值	4.91	0.88	80.46	9.26	12.14	11.52	1.30	97530.63
發生時間	6	23	17	1	17	20		21
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.15	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	0.08 %	0.10 %		0.12	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.61	0.71	80.25	5.00	12.58	11.84	0.93	75423.46
1	3.74	2.19	70.05	5.00	15.86	11.81	0.91	74381.34
2	3.03	1.61	76.45	5.12	15.99	11.90	0.91	73491.80
3	4.21	0.91	82.24	5.32	12.49	12.12	0.94	73223.72
4	5.08	1.45	74.86	5.31	12.38	11.98	0.93	74706.76
5	6.69	0.98	78.55	5.54	11.85	12.03	0.93	74379.99
6	5.01	0.47	81.71	5.32	12.22	12.13	0.95	71455.04
7	3.83	0.30	86.44	4.88	12.95	12.03	0.93	73612.97
8	3.82	0.48	101.45	5.06	12.68	12.20	0.92	71769.30
9	4.53	1.94	84.79	5.12	12.92	12.11	0.88	74403.91
10	4.22	2.38	86.63	5.08	12.86	12.16	0.90	73119.97
11	7.32	4.40	78.96	5.48	13.12	11.88	0.89	76248.02
12	5.50	0.57	88.80	5.15	12.87	11.94	0.93	73914.52
13	7.33	1.98	77.06	5.36	12.20	11.98	0.96	72849.89
14	7.72	3.89	73.52	5.49	11.76	12.06	0.97	71493.31
15	4.60	0.90	113.58	5.37	12.33	12.78	0.98	64821.14
16	3.98	13.20	79.72	4.82	12.94	11.85	0.99	70627.34
17	7.16	60.63	82.76	5.25	12.37	11.59	0.99	73484.45
18	5.72	1.66	109.44	4.98	15.44	11.84	0.91	74636.44
19	3.53	0.14	119.95	4.91	14.90	11.81	0.93	73700.25
20	5.78	1.99	85.35	5.97	10.97	12.41	0.92	71932.05
21	7.87	3.73	91.77	5.85	11.96	12.27	0.98	67993.92
22	10.71	16.56	83.62	6.31	12.31	12.13	0.91	73640.29
23	9.76	0.42	108.36	5.93	11.78	12.48	0.94	70019.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.66	5.15	87.35	5.32	12.91	12.06	0.93	72722.06
最 大 值	10.71	60.63	119.95	6.31	15.99	12.78	1.07	76248.02
發生時間	22	17	19	22	2	15		11
最 小 值	3.03	0.14	70.05	4.82	10.97	11.59	0.86	64821.14
發生時間	2	19	1	16	20	17		15
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.15	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.03 %	0.03 %	0.09 %		0.11	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.74	1.75	73.53	8.81	11.78	12.01	2.18	95322.70
1	3.23	2.51	73.41	8.79	11.47	12.12	2.18	94426.92
2	3.32	1.93	75.76	9.00	11.36	12.28	2.18	92738.54
3	3.20	1.72	73.57	8.85	11.97	12.16	2.20	93564.89
4	3.61	2.07	72.48	8.86	11.50	12.21	2.21	92367.70
5	3.14	1.36	76.20	9.00	11.60	12.24	2.23	90342.17
6	3.74	2.60	73.32	8.91	11.64	12.24	2.24	91700.16
7	4.11	1.74	74.21	9.04	11.50	12.33	2.24	90802.75
8	3.08	5.80	73.20	9.30	11.00	12.47	2.16	89296.30
9	3.38	2.27	71.65	8.96	11.62	11.98	2.12	95201.65
10	3.52	3.17	77.92	9.06	11.94	12.00	2.13	95257.81
11	3.08	0.73	88.58	9.51	11.98	12.32	2.10	91068.16
12	2.97	1.02	97.57	9.80	11.71	12.53	2.10	87981.89
13	2.98	2.14	94.92	9.81	12.00	12.54	2.09	87468.75
14	2.81	20.90	74.12	8.36	13.09	11.31	2.10	99442.09
15	2.96	81.15	60.38	8.25	12.58	11.27	2.13	98972.76
16	3.06	66.13	59.86	8.44	11.88	11.52	2.13	95066.45
17	3.17	4.53	64.46	8.64	12.69	11.74	2.13	92666.57
18	3.00	24.61	59.23	8.03	15.27	11.34	2.11	98833.85
19	2.73	23.72	56.85	7.90	15.14	11.27	2.09	100042.16
20	2.96	3.75	95.49	9.56	12.51	12.33	2.11	90749.20
21	3.49	11.02	85.19	9.09	11.29	12.02	2.12	92667.93
22	3.44	4.00	81.33	9.05	11.66	11.96	2.13	92430.69
23	3.45	5.12	71.28	8.74	11.02	11.91	2.12	93088.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.26	11.49	75.19	8.91	12.09	12.00	2.15	93395.86
最 大 值	4.11	81.15	97.57	9.81	15.27	12.54	2.24	100042.16
發生時間	7	15	12	13	18	13		19
最 小 值	2.73	0.73	56.85	7.90	11.00	11.27	2.08	87468.75
發生時間	19	11	19	19	8	15		13
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.05 %	-0.04 %	0.01 %	0.09 %		-0.40	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %