

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年09月25日

報表日期: 111年09月25日

項目 單位	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.85	5.42	45.04	0.18	18.81	11.64	1.40	70728.83
1	11.45	5.65	49.21	0.17	19.29	11.78	1.40	68654.72
2	11.84	14.48	46.39	0.15	17.68	12.22	1.40	66900.17
3	12.42	5.70	45.04	0.15	17.63	12.08	1.39	68177.90
4	9.83	5.05	47.90	0.16	18.68	11.76	1.40	69096.51
5	0.98	2.36	46.23	0.20	19.85	11.08	1.37	73127.06
6	8.07	4.87	51.34	0.17	18.78	11.87	1.37	68798.80
7	10.67	6.86	45.97	0.15	18.84	11.89	1.37	68383.13
8	12.17	6.90	41.45	0.15	19.15	11.29	1.36	72470.24
9	12.29	4.41	36.74	0.16	18.45	11.38	1.36	72371.39
10	12.07	1.72	43.44	0.15	19.95	11.38	1.36	70864.77
11	11.98	1.86	47.82	0.15	19.19	11.54	1.37	70417.44
12	11.30	3.27	43.43	0.18	20.54	11.10	1.36	73211.19
13	11.36	6.49	43.33	0.13	19.70	11.13	1.36	72625.97
14	12.26	2.01	38.48	0.15	18.91	11.53	1.35	70319.57
15	10.37	1.92	38.70	0.17	19.64	11.23	1.36	71375.90
16	10.88	1.46	39.74	0.14	20.22	11.06	1.36	72511.38
17	12.16	5.01	35.21	0.15	19.22	11.35	1.35	71239.27
18	11.37	1.63	40.66	0.14	18.89	11.50	1.36	70605.84
19	12.59	1.59	39.17	0.12	18.70	11.45	1.36	71250.33
20	11.81	1.63	48.48	0.17	19.48	11.68	1.36	69018.97
21	12.67	1.00	38.59	0.16	20.32	10.99	1.37	72828.62
22	12.46	2.48	39.38	0.14	18.74	11.47	1.37	70641.77
23	10.36	3.92	42.64	0.18	19.56	11.83	1.37	67545.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.09	4.07	43.10	0.16	19.18	11.51	1.37	70548.57
最 大 值	12.85	14.48	51.34	0.20	20.54	12.22	1.41	73211.19
發生時間	0	2	6	5	12	2		12
最 小 值	0.98	1.00	35.21	0.12	17.63	10.99	1.34	66900.17
發生時間	5	21	17	19	3	21		2
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.02 %	-0.07 %	-0.01 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.52 %	-0.09 %	-0.08 %	0.03 %		0.00	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 111年09月25日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.58	5.04	53.56	0.15	18.95	11.26	1.37	83752.87
1	11.53	1.83	49.83	0.13	20.05	10.70	1.36	86464.12
2	11.35	6.26	49.03	0.15	17.66	11.61	1.35	81548.67
3	10.66	6.60	59.49	0.20	18.70	12.14	1.36	76145.81
4	11.12	2.30	53.93	0.17	18.13	11.63	1.35	80473.62
5	12.03	2.69	48.26	0.16	18.74	11.06	1.35	84609.32
6	12.74	4.62	48.39	0.37	17.40	11.16	1.38	83080.16
7	11.88	7.39	47.72	0.21	17.57	11.23	1.38	84159.03
8	11.66	7.65	45.01	0.20	18.25	11.23	1.38	84227.74
9	11.68	6.23	44.19	0.18	18.01	11.30	1.39	84283.75
10	12.19	0.60	47.96	0.13	18.76	11.10	1.40	84510.97
11	12.54	3.27	44.17	0.13	20.52	10.37	1.39	88826.41
12	12.36	3.80	42.29	0.15	21.23	10.10	1.38	90542.48
13	11.08	0.86	58.03	0.14	18.51	10.77	1.38	87945.58
14	12.38	1.97	51.96	0.14	18.72	10.80	1.38	87301.95
15	11.70	1.26	48.24	0.14	18.59	11.07	1.38	85186.74
16	12.34	1.89	49.47	0.17	18.96	11.29	1.38	82659.00
17	13.18	1.69	44.00	0.15	19.98	10.60	1.38	87694.05
18	11.98	2.10	43.33	0.13	18.03	11.08	1.38	85433.67
19	12.73	1.38	49.88	0.15	18.26	11.32	1.38	83663.79
20	10.77	1.67	52.33	0.17	19.87	10.73	1.38	86939.44
21	12.84	5.00	48.84	0.13	18.37	10.91	1.38	86608.16
22	10.79	1.09	45.78	0.18	19.41	10.85	1.38	85188.21
23	14.21	20.00	45.04	0.30	19.50	10.90	1.38	84414.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.01	4.05	48.78	0.17	18.84	11.05	1.38	84819.16
最 大 值	14.21	20.00	59.49	0.37	21.23	12.14	1.41	90542.48
發生時間	23	23	3	6	12	3		12
最 小 值	10.66	0.60	42.29	0.13	17.40	10.10	1.34	76145.81
發生時間	3	10	12	1	6	12		3
零點偏移(率)	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.41 %	-0.06 %	0.03 %	0.12 %		0.06	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月25日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.71	3.78	48.90	0.53	16.46	11.17	1.24	74629.77
1	11.74	2.57	51.81	0.62	17.83	10.97	1.24	78021.15
2	11.59	6.45	48.31	0.97	15.46	11.60	1.24	71492.33
3	12.57	3.50	53.32	0.77	16.88	11.21	1.24	75177.74
4	11.77	3.16	48.13	0.37	17.59	10.69	1.24	78318.55
5	12.39	5.55	46.35	0.79	16.86	10.93	1.24	76231.22
6	11.12	1.89	42.02	0.70	16.10	11.09	1.23	72637.30
7	13.07	4.30	41.64	1.55	15.90	11.05	1.24	72082.73
8	13.62	2.61	44.49	1.18	16.65	11.02	1.25	74169.44
9	12.09	4.03	45.80	0.96	16.89	10.97	1.25	74921.91
10	13.56	4.69	46.62	1.35	15.98	11.11	1.26	75126.63
11	9.56	2.25	50.21	0.55	17.90	10.98	1.25	74279.38
12	11.89	3.04	42.45	0.73	18.46	10.27	1.28	78176.34
13	12.85	5.33	55.43	1.23	18.45	9.77	1.28	82071.48
14	11.42	2.98	39.61	1.02	15.66	11.10	1.25	72453.79
15	13.13	2.05	37.85	0.61	16.75	10.88	1.26	74704.70
16	12.26	2.86	36.22	0.35	18.17	10.47	1.27	76901.54
17	11.48	4.19	48.07	0.86	18.60	10.15	1.28	79906.77
18	11.90	1.59	60.14	1.03	16.14	10.88	1.28	78022.72
19	14.72	6.22	51.22	1.04	17.86	10.52	1.26	81299.06
20	11.81	5.07	51.49	1.87	16.79	10.48	1.25	76588.97
21	12.67	3.66	52.33	1.00	16.15	11.70	1.25	68114.30
22	12.50	2.76	44.29	0.67	17.24	10.81	1.25	74902.62
23	11.08	4.29	44.47	0.42	17.18	11.26	1.26	71569.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.19	3.70	47.13	0.88	17.00	10.88	1.25	75491.67
最 大 值	14.72	6.45	60.14	1.87	18.60	11.70	1.29	82071.48
發生時間	19	2	18	20	17	21		13
最 小 值	9.56	1.59	36.22	0.35	15.46	9.77	1.23	68114.30
發生時間	11	18	16	16	2	13		21
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.07 %	-0.01 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.40 %	0.02 %	-0.13 %	-0.02 %		0.22	0.02	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								