P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.64	1.90	116.48	12.56	14.14	12.46	0.61	87617.36
1	4.03	1.52	113.05	12.66	15.32	12.30	0.56	91180.73
2	3.99	2.09	104.34	13.00	16.12	12.35	0.54	92121.45
3	5.02	9.26	98.90	13.00	12.46	12.58	0.61	88109.87
4	13.88	3.40	91.53	13.38	13.67	11.83	0.61	97077.85
5	14.07	5.83	98.29	13.11	13.07	12.22	0.62	92420.60
6	6.69	4.10	113.39	13.53	12.55	13.00	0.61	83652.40
7	6.56	14.61	113.20	13.53	12.35	13.03	0.60	83290.82
8	6.51	7.71	107.66	12.92	12.73	12.61	0.55	88189.32
9	14.05	9.74	86.49	12.68	15.50	10.82	0.58	102098.21
10	13.91	8.83	87.17	11.88	15.07	10.54	0.63	100284.90
11	7.55	40.05	102.88	13.19	12.55	12.60	0.64	86489.28
12	4.63	17.66	112.57	12.01	15.44	11.76	0.58	96000.46
13	12.16	5.41	98.28	11.88	15.40	11.03	0.57	103804.40
14	20.82	15.69	91.48	12.93	12.92	11.77	0.60	96655.69
15	15.51	9.31	89.34	11.89	14.41	11.47	0.59	99998.48
16	11.80	14.78	87.60	11.32	15.95	10.61	0.57	105258.64
17	12.07	5.27	79.28	11.44	14.03	11.23	0.56	100138.03
18	10.24	2.53	88.63	11.44	14.70	11.25	0.58	100532.47
19	6.30	3.70	101.89	12.10	14.61	12.09	0.58	91866.89
20	6.59	2.92	91.65	11.49	15.84	11.22	0.57	99663.75
21	13.34	4.20	77.76	11.67	15.73	10.72	0.56	105457.51
22	18.51	15.80	79.18	12.40	14.72	10.86	0.59	102058.94
23	13.57	24.14	82.86	12.52	14.25	11.31	0.61	96000.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.23	9.60	96.41	12.44	14.31	11.74	0.59	95415.35
最 大 值	20.82	40.05	116.48	13.53	16.12	13.03	0.80	105457.51
發生時間	14	11	0	6	2	7		21
最 小 值	3.64	1.52	77.76	11.32	12.35	10.54	0.49	83290.82
發生時間	0	1	21	16	7	10		7
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	0.08 %	0.07 %		0.00	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.99	0.69	99.97	5.47	13.91	12.60	0.51	71275.29
1	1.84	0.73	105.20	5.55	14.20	12.76	0.52	69932.03
2	1.64	5.39	96.62	5.09	16.38	12.05	0.56	73289.20
3	1.68	3.49	77.32	4.90	14.01	11.72	0.55	78825.66
4	1.96	1.39	88.66	5.00	14.11	11.85	0.55	77655.87
5	2.11	13.98	84.34	4.79	14.71	11.55	0.55	79783.06
6	2.20	0.27	95.93	5.10	14.39	12.07	0.52	75192.42
7	2.17	48.68	68.28	4.85	15.38	11.36	0.55	80105.81
8	2.23	8.97	81.73	5.11	14.12	11.91	0.55	77007.48
9	2.28	12.57	80.52	4.88	14.70	11.58	0.55	79462.62
10	2.30	0.57	91.31	4.92	15.17	11.67	0.51	78544.66
11	2.34	1.51	82.46	4.81	15.38	11.41	0.54	81070.65
12	2.73	29.50	81.54	5.02	15.23	11.49	0.57	78849.88
13	3.50	41.56	85.32	4.94	14.27	11.49	0.54	79779.71
14	4.80	20.26	103.46	5.34	13.27	12.23	0.56	74315.82
15	3.18	0.79	106.43	4.86	15.37	11.59	0.59	78629.33
16	2.87	3.32	83.41	4.78	15.44	11.43	0.55	79640.16
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	2.06	0.66	123.77	5.63	13.47	12.88	0.46	68738.27
23	1.67	0.54	123.38	5.38	13.88	12.54	0.54	69617.99
監測時數	19	19	19	19	19	19	19	19
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	2.40	10.26	92.61	5.07	14.60	11.90	0.54	76406.10
最 大 值	4.80	48.68	123.77	5.63	16.38	12.88	0.61	81070.65
發生時間	14	7	22	22	2	22		11
最 小 值	1.64	0.27	68.28	4.78	13.27	11.36	0.40	68738.27
發生時間	2	6	7	16	14	7		22
零點偏移	-0.12 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.00	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.16 %	-0.18 %	-0.36 %		-0.00	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.03	4.76	108.68	9.61	19.09	9.67	1.46	98868.75
1	18.43	23.24	118.26	10.26	17.20	10.86	1.58	89886.09
2	17.32	13.59	119.48	10.19	18.80	10.36	1.50	95658.74
3	22.10	6.79	110.56	9.96	18.47	9.90	1.47	96944.12
4	22.10	12.87	115.13	10.14	17.67	10.37	1.47	93660.83
5	21.71	21.57	115.28	10.29	17.58	10.33	1.48	93466.63
6	20.40	18.57	115.00	10.10	16.71	10.83	1.50	90127.86
7	18.01	28.31	117.76	10.37	16.92	10.93	1.51	87234.60
8	21.21	28.86	120.45	10.52	18.31	10.58	1.54	88662.05
9	19.11	11.13	105.24	9.94	17.60	10.15	1.51	92092.32
10	20.94	4.53	106.87	9.80	19.05	9.55	1.53	100828.89
11	15.87	4.22	123.39	10.22	18.68	10.40	1.57	92621.41
12	18.99	4.92	102.38	9.59	18.79	9.50	1.52	102752.29
13	20.03	65.73	96.38	9.73	16.49	10.26	1.62	96711.03
14	14.90	59.79	97.20	9.50	16.37	9.98	1.49	96898.37
15	19.03	16.85	134.83	10.09	19.22	9.87	1.51	97546.72
16	27.42	11.08	100.64	9.64	19.05	9.29	1.50	102064.17
17	36.35	12.53	105.05	10.74	16.39	10.13	1.48	89462.67
18	23.51	7.75	116.47	10.11	17.25	10.70	1.48	88366.51
19	19.03	8.40	137.05	10.27	17.51	10.85	1.55	89098.73
20	22.31	15.77	100.57	9.78	19.79	9.10	1.47	98374.80
21	29.86	22.40	91.63	9.85	17.39	9.46	1.46	89396.13
22	27.18	14.85	97.05	9.64	17.75	9.74	1.46	89112.68
23	18.91	21.54	111.66	10.03	19.18	9.91	1.46	87432.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	21.32	18.34	111.13	10.02	17.97	10.11	1.50	93636.21
最 大 值	36.35	65.73	137.05	10.74	19.79	10.93	1.85	102752.29
發生時間	17	13	19	17	20	7		12
最 小 值	14.90	4.22	91.63	9.50	16.37	9.10	1.44	87234.60
發生時間	14	11	21	14	14	20		7
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	-0.00 %	0.17 %		0.02	-0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %