P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.24	2.56	74.17	0.82	14.46	13.27	1.39	77569.53
1	5.47	21.09	61.84	1.27	13.64	13.28	1.40	77072.86
2	5.37	5.60	57.30	1.25	13.97	13.27	1.38	77684.27
3	4.25	14.55	47.94	1.31	13.84	13.20	1.39	78778.17
4	6.86	24.53	49.02	1.69	13.94	13.18	1.33	79167.85
5	6.50	4.52	58.71	2.00	13.15	13.33	1.34	77703.28
6	5.86	3.85	59.49	1.70	13.19	13.49	1.30	76816.04
7	9.24	9.49	59.59	2.22	12.77	13.63	1.30	75073.19
8	12.95	8.19	60.56	3.24	12.32	13.58	1.32	77070.67
9	12.02	20.46	57.75	2.88	12.90	13.60	1.36	75832.67
10	9.25	21.46	60.82	1.94	12.97	13.45	1.38	76397.83
11	7.46	7.48	67.61	1.94	13.06	13.42	1.33	76775.73
12	7.73	29.80	60.25	1.97	13.20	13.34	1.35	77045.55
13	7.77	36.06	59.41	2.58	12.31	13.74	1.38	73357.78
14	19.47	37.42	71.72	4.29	12.04	13.80	1.39	73771.41
15	16.40	24.57	67.02	3.70	11.72	13.75	1.38	74692.49
16	13.34	27.23	57.57	2.95	12.25	13.60	1.35	75306.52
17	10.86	23.13	54.50	2.21	12.80	13.68	1.39	74320.27
18	7.65	21.26	56.77	1.44	13.70	13.49	1.38	76027.65
19	4.18	3.88	60.71	1.01	13.76	13.39	1.36	77742.17
20	8.22	17.43	52.01	3.05	12.09	13.52	1.34	76506.87
21	14.96	29.66	65.49	3.01	12.32	13.88	1.35	72235.08
22	7.83	4.80	66.63	1.87	12.80	13.88	1.36	71976.57
23	5.08	2.42	79.17	1.24	13.67	13.69	1.35	73026.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.96	16.73	61.09	2.15	13.04	13.52	1.36	75914.61
最 大 值	19.47	37.42	79.17	4.29	14.46	13.88	1.63	79167.85
發生時間	14	14	23	14	0	21		4
最 小 值	4.18	2.42	47.94	0.82	11.72	13.18	1.27	71976.57
發生時間	19	23	3	0	15	4		22
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.07 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	-0.01 %	-0.01 %		0.18	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.00	22.92	87.80	0.76	15.27	12.02	1.41	59417.11
1	11.51	7.17	122.42	0.47	15.88	11.72	1.43	60941.90
2	12.98	5.29	109.85	0.46	17.38	10.59	1.43	68371.03
3	20.30	5.60	93.50	1.95	16.90	10.65	1.42	67742.07
4	13.57	5.08	108.65	0.83	15.79	11.31	1.40	64049.59
5	13.13	10.19	116.96	0.92	16.06	11.48	1.40	63454.49
6	12.20	8.02	94.40	0.68	17.01	10.80	1.40	66651.58
7	4.76	16.57	99.30	0.24	15.37	11.25	1.43	64816.64
8	6.75	3.99	102.09	0.25	16.85	10.98	1.45	65925.84
9	9.20	11.35	94.74	0.64	16.10	10.77	1.45	67843.95
10	12.60	11.47	82.42	0.63	16.05	10.47	1.42	66373.21
11	12.00	26.90	80.68	0.94	15.01	10.90	1.42	64253.81
12	11.53	12.69	90.05	1.06	15.81	10.91	1.43	66219.29
13	6.98	8.66	96.23	0.41	15.61	11.29	1.44	64299.21
14	10.09	23.37	101.56	0.76	15.41	11.24	1.45	62777.00
15	18.54	15.01	91.60	1.26	16.12	10.78	1.44	66201.83
16	18.73	10.03	90.73	1.69	15.58	10.90	1.41	65026.05
17	3.95	14.61	90.60	0.35	14.73	11.78	1.40	60580.92
18	2.30	3.74	81.17	0.10	18.35	10.85	1.43	65780.91
19	5.99	24.47	77.70	0.35	15.82	11.21	1.44	65194.18
20	10.14	14.07	81.93	0.63	16.37	11.09	1.44	65855.49
21	4.08	6.50	87.19	0.12	17.12	11.29	1.45	63841.23
22	7.23	4.82	84.27	0.14	18.00	10.44	1.45	69200.28
23	7.06	10.90	95.97	0.08	18.41	9.92	1.45	71525.27
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.36	11.81	94.24	0.65	16.29	11.03	1.43	65264.29
最 大 值	20.30	26.90	122.42	1.95	18.41	12.02	1.47	71525.27
發生時間	3	11	1	3	23	0		23
最 小 值	2.30	3.74	77.70	0.08	14.73	9.92	1.39	59417.11
發生時間	18	18	19	23	17	23		0
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.10 %	0.07 %	0.03 %	0.19 %		0.38	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.01	4.48	72.20	1.01	16.82	11.44	1.35	82112.29
1	10.54	8.91	64.81	1.24	16.26	10.73	1.38	87686.91
2	11.27	22.46	60.35	2.15	14.67	11.01	1.39	83489.53
3	8.87	12.48	65.46	1.16	17.12	10.70	1.38	84946.44
4	11.00	7.49	60.23	1.81	16.27	10.28	1.39	85648.56
5	16.05	8.95	59.34	1.97	15.50	10.53	1.38	85650.89
6	9.41	12.01	61.29	1.83	14.88	11.00	1.37	86406.95
7	12.25	10.19	67.60	1.97	14.58	11.24	1.40	81170.15
8	8.57	6.69	62.97	1.36	15.13	10.75	1.38	86646.41
9	13.62	23.98	62.55	2.31	14.03	11.00	1.35	82004.35
10	13.22	23.21	52.53	2.20	14.66	10.35	1.41	80399.29
11	10.08	79.12	62.52	2.53	13.04	12.07	1.40	65011.69
12	10.02	9.98	52.11	1.61	15.19	10.32	1.38	80514.05
13	14.39	19.02	51.19	1.61	16.48	9.82	1.38	83762.02
14	13.13	15.44	77.33	2.18	14.64	10.68	1.38	75746.45
15	12.05	15.06	42.45	1.43	15.49	9.96	1.38	77927.17
16	21.79	35.39	52.73	2.94	14.85	10.45	1.41	76400.89
17	9.21	11.27	45.71	1.33	15.25	9.98	1.39	80175.30
18	12.05	3.90	53.81	1.15	16.07	10.43	1.36	79168.64
19	9.68	12.27	52.36	1.63	15.60	10.19	1.36	83719.78
20	16.05	4.48	58.45	2.33	14.73	10.57	1.37	81529.01
21	6.05	4.37	63.77	1.32	15.31	10.96	1.37	75620.96
22	6.08	1.74	83.31	0.92	16.65	10.80	1.38	77443.43
23	4.61	1.47	84.45	0.80	17.37	10.34	1.37	81507.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.13	14.77	61.23	1.70	15.44	10.65	1.38	81028.68
最 大 值	21.79	79.12	84.45	2.94	17.37	12.07	1.44	87686.91
發生時間	16	11	23	16	23	11		1
最 小 值	4.61	1.47	42.45	0.80	13.04	9.82	1.33	65011.69
發生時間	23	23	15	23	11	13		11
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.00	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.45 %	-0.01 %	0.13 %	0.26 %		0.47	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %