P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.44	4.48	68.26	1.84	14.90	13.24	1.32	78190.39
1	2.34	14.41	56.01	1.27	15.95	12.92	1.30	79273.91
2	2.50	5.23	72.88	1.17	16.32	13.25	1.29	75713.84
3	2.40	2.64	71.78	2.15	14.14	13.45	1.32	75465.57
4	2.41	3.67	56.92	2.38	14.05	13.69	1.30	73028.64
5	2.44	4.23	70.80	3.50	12.60	14.29	1.27	68745.76
6	2.08	22.58	73.84	1.69	14.35	13.19	1.22	78490.93
7	2.18	1.65	98.33	1.38	14.73	13.64	1.27	74172.66
8	2.13	2.99	67.15	0.97	15.27	13.11	1.35	78011.50
9	2.33	7.20	60.16	1.20	14.71	13.14	1.33	78350.12
10	5.35	4.07	52.41	2.83	12.27	13.91	1.35	71462.87
11	15.74	41.62	59.31	4.13	11.32	14.55	1.38	64007.34
12	27.32	32.52	70.48	5.28	10.29	14.62	1.45	64129.31
13	21.89	4.25	59.49	5.01	10.13	14.69	1.47	63755.06
14	29.71	12.45	67.92	5.26	10.28	14.64	1.44	64797.23
15	15.52	5.26	58.03	4.32	10.63	14.60	1.45	64559.86
16	10.31	5.00	68.97	3.01	12.82	14.34	1.41	65700.77
17	14.56	6.22	72.38	2.55	13.16	14.07	1.40	68029.03
18	9.61	2.20	78.25	2.62	13.10	14.17	1.48	66753.48
19	11.03	11.63	78.32	2.66	12.66	13.74	1.47	70747.46
20	27.59	5.08	75.13	2.85	12.95	13.58	1.44	72266.58
21	20.51	5.18	65.00	2.72	12.86	13.58	1.45	71544.76
22	29.12	25.27	64.36	4.38	12.37	13.45	1.43	74508.76
23	24.10	11.48	60.12	3.37	12.91	13.35	1.42	75366.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.90	10.05	67.76	2.86	13.12	13.80	1.38	71544.70
最 大 值	29.71	41.62	98.33	5.28	16.32	14.69	1.78	79273.91
發生時間	14	11	7	12	2	13		1
最 小 值	2.08	1.65	52.41	0.97	10.13	12.92	1.17	63755.06
發生時間	6	7	10	8	13	1		13
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.05 %	0.16 %	-0.02 %	-0.05 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.12	5.36	77.43	0.87	17.14	11.32	1.25	63262.03
1	7.98	8.75	79.36	0.95	16.79	11.53	1.23	62203.06
2	5.94	7.65	94.84	0.45	16.69	12.03	1.23	57637.03
3	5.03	16.37	92.83	0.56	15.58	12.40	1.25	57100.65
4	8.06	10.29	86.39	0.72	16.80	11.67	1.27	61560.07
5	13.00	30.22	73.88	2.77	14.68	11.41	1.27	63195.46
6	9.44	10.78	85.88	1.29	15.49	11.58	1.27	61606.00
7	1.37	60.64	102.16	0.32	15.48	13.15	1.30	49914.96
8	5.79	9.05	79.51	0.37	16.35	11.89	1.30	59453.49
9	10.20	7.74	72.62	0.95	16.42	11.22	1.33	62935.06
10	9.95	44.87	71.38	1.55	14.50	12.32	1.33	56197.97
11	13.24	12.48	75.68	1.69	15.12	11.81	1.32	58894.83
12	8.06	21.99	82.19	1.06	14.74	12.46	1.31	58074.61
13	4.86	32.17	79.40	1.04	14.39	12.30	1.30	58112.49
14	11.68	54.15	83.39	3.27	13.01	13.11	1.30	52862.03
15	23.50	38.86	77.71	3.92	14.18	12.11	1.30	57828.25
16	16.70	5.59	86.63	1.40	16.02	12.17	1.32	56650.08
17	20.75	3.26	80.48	1.82	17.66	10.73	1.32	66927.63
18	8.12	4.29	68.70	0.77	17.03	10.89	1.32	65716.46
19	12.36	35.27	63.00	1.46	15.05	11.47	1.33	63163.77
20	24.85	16.89	69.86	2.54	15.59	11.36	1.32	64340.09
21	21.20	9.81	66.81	1.43	15.86	11.24	1.31	62236.99
22	16.77	4.91	74.08	0.72	17.41	10.95	1.32	64796.43
23	16.32	4.17	69.48	1.62	16.20	11.20	1.31	65216.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.85	18.98	78.90	1.40	15.76	11.76	1.29	60411.93
最 大 值	24.85	60.64	102.16	3.92	17.66	13.15	1.34	66927.63
發生時間	20	7	7	15	17	7		17
最 小 值	1.37	3.26	63.00	0.32	13.01	10.73	1.21	49914.96
發生時間	7	17	19	7	14	17		7
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.10 %	-0.01 %		-0.12	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.15 %	0.16 %	0.06 %	0.01 %		-0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.36	18.08	46.87	2.17	19.80	9.72	1.35	83997.18
1	13.62	21.48	49.83	1.80	20.31	10.04	1.35	83500.23
2	10.19	15.38	65.31	1.96	18.63	11.35	1.34	74579.27
3	8.79	6.73	61.35	1.78	18.03	11.20	1.35	77618.69
4	9.37	7.21	48.92	1.68	19.12	9.92	1.36	89202.92
5	11.08	28.58	48.89	2.21	16.80	10.26	1.34	85385.82
6	13.33	22.56	53.01	2.50	17.24	10.82	1.34	82012.99
7	7.76	4.11	49.95	1.68	19.57	9.88	1.40	85717.22
8	4.95	7.44	49.56	1.22	18.57	10.89	1.59	79624.30
9	5.63	6.02	52.15	1.21	18.44	10.99	1.50	78213.91
10	4.41	16.85	52.97	1.32	16.55	10.94	1.38	72071.84
11	16.10	8.98	52.08	1.82	16.46	11.13	1.38	70201.42
12	15.18	26.42	46.83	3.07	14.86	11.27	1.41	66679.80
13	10.48	19.91	47.78	1.95	16.23	11.05	1.40	68301.68
14	8.42	18.46	51.02	2.31	14.27	11.36	1.40	64615.62
15	8.42	7.17	50.30	1.53	16.55	10.77	1.40	76169.05
16	11.98	11.92	55.14	1.60	19.54	10.12	1.75	82411.63
17	15.45	3.84	51.01	1.72	19.45	9.79	1.51	88419.97
18	3.83	8.88	48.22	1.03	19.64	9.72	1.39	85923.24
19	4.49	19.69	54.50	1.46	18.05	9.44	1.34	85464.92
20	18.95	18.03	44.85	2.07	17.71	10.04	1.34	80043.89
21	16.27	32.64	45.74	1.79	18.52	9.73	1.34	78111.68
22	22.61	26.24	39.83	2.45	16.73	9.77	1.34	78138.49
23	31.60	38.89	52.62	3.76	16.92	9.88	1.36	79104.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.97	16.48	50.78	1.92	17.83	10.42	1.40	78979.59
最 大 值	31.60	38.89	65.31	3.76	20.31	11.36	2.05	89202.92
發生時間	23	23	2	23	1	14		4
最 小 值	3.83	3.84	39.83	1.03	14.27	9.44	1.32	64615.62
發生時間	18	17	22	18	14	19		14
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.13 %	0.04 %	0.12 %		-0.04	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %