P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.81	3.13	58.98	0.76	15.11	13.23	1.36	77954.74
1	3.43	4.17	47.24	1.00	14.66	13.22	1.39	78569.63
2	4.66	9.89	44.69	1.66	13.76	13.24	1.38	79565.90
3	5.00	8.61	72.21	1.44	14.30	13.49	1.38	75855.57
4	4.58	2.41	62.13	1.91	13.32	13.40	1.40	77293.67
5	6.46	38.36	53.03	2.58	12.65	13.99	1.40	71750.42
6	3.39	8.51	79.72	2.86	13.10	14.74	1.42	64097.97
7	3.08	5.65	92.88	2.01	13.59	14.51	1.40	66251.09
8	2.66	3.12	74.57	1.12	14.68	13.39	1.42	76180.79
9	2.58	25.46	59.70	0.51	15.77	12.78	1.38	80759.67
10	2.68	38.05	41.09	0.83	15.03	12.77	1.47	81533.34
11	2.92	4.80	58.23	0.98	14.68	13.03	1.43	78911.43
12	3.06	16.72	48.45	1.00	14.64	13.09	1.38	79177.33
13	3.10	17.07	49.00	1.55	13.86	13.25	1.38	77720.32
14	7.72	27.88	49.88	2.90	12.49	13.48	1.39	75877.95
15	6.76	27.99	49.91	2.89	12.42	13.67	1.36	74780.43
16	5.98	16.73	48.29	2.35	13.19	13.60	1.40	75316.82
17	4.46	3.81	52.26	1.74	13.54	13.52	1.37	76424.83
18	3.41	4.65	53.33	1.36	14.24	13.56	1.35	75666.72
19	2.90	21.68	45.11	0.88	14.99	12.81	1.30	81604.03
20	2.83	40.08	44.65	1.17	14.52	12.87	1.33	80466.75
21	4.36	18.93	48.16	1.88	13.56	13.08	1.31	79959.38
22	6.29	7.06	51.27	1.81	13.92	13.58	1.41	75433.75
23	4.11	16.88	50.50	0.95	14.82	13.22	1.41	77235.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.18	15.48	55.64	1.59	14.04	13.40	1.38	76599.50
最 大 值	7.72	40.08	92.88	2.90	15.77	14.74	1.68	81604.03
發生時間	14	20	7	14	9	6		19
最 小 值	2.58	2.41	41.09	0.51	12.42	12.77	1.23	64097.97
發生時間	9	4	10	9	15	10		6
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.15 %	0.13 %	0.09 %	-0.05 %		0.01	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.63	31.48	60.48	0.36	21.59	9.84	1.26	69319.81
1	26.10	30.57	64.64	0.40	20.50	10.29	1.26	68403.72
2	17.93	14.79	59.90	0.60	19.83	10.40	1.26	68456.00
3	14.26	8.95	77.46	0.17	22.70	10.14	1.27	67669.58
4	11.84	25.42	59.54	0.12	21.59	9.94	1.29	69236.78
5	24.81	10.19	77.02	0.57	20.14	10.35	1.28	68702.32
6	20.17	14.77	68.49	0.44	21.06	10.22	1.30	69743.70
7	10.68	21.39	64.80	0.22	20.27	10.40	1.29	67090.09
8	9.15	27.00	86.22	0.14	19.09	11.79	1.26	60381.33
9	4.29	15.58	93.16	0.15	19.77	11.21	1.29	62406.02
10	4.73	23.71	83.89	0.16	20.33	11.15	1.29	63189.33
11	4.30	21.43	63.10	0.10	19.27	10.21	1.25	69723.66
12	5.98	12.78	60.12	0.09	19.43	10.63	1.25	66960.64
13	8.73	25.04	64.56	0.11	18.78	10.97	1.25	63388.95
14	7.15	38.42	52.55	0.20	18.18	10.98	1.26	65149.20
15	7.63	40.72	55.22	0.52	17.78	10.93	1.27	65641.83
16	8.76	28.19	56.54	0.43	17.48	11.08	1.27	65204.74
17	6.20	16.46	58.46	0.24	17.62	10.74	1.26	66565.66
18	10.53	25.74	70.00	0.22	18.14	11.59	1.29	61502.04
19	22.34	21.70	61.88	0.24	19.29	10.99	1.30	64749.12
20	14.76	12.46	57.26	0.19	19.55	10.80	1.29	66107.48
21	13.92	30.43	60.17	0.39	19.07	10.93	1.28	66240.06
22	10.43	23.75	68.55	0.19	19.32	11.18	1.27	63548.51
23	7.49	22.35	70.07	0.11	19.59	11.20	1.26	63758.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.08	22.64	66.42	0.27	19.60	10.75	1.27	65964.12
最 大 值	26.10	40.72	93.16	0.60	22.70	11.79	1.32	69743.70
發生時間	1	15	9	2	3	8		6
最 小 值	4.29	8.95	52.55	0.09	17.48	9.84	1.25	60381.33
發生時間	9	3	14	12	16	0		8
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	0.18 %	0.06 %	0.08 %		-0.05	-0.02	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	24.82	8.26	46.38	2.00	17.64	9.94	1.44	77852.62
1	21.42	3.74	57.43	1.61	19.58	9.66	1.44	85390.91
2	16.37	2.15	64.90	1.77	17.65	9.92	1.45	81644.62
3	8.75	3.79	49.94	1.27	16.21	10.74	1.46	75310.99
4	9.26	3.58	62.12	1.40	17.42	10.92	1.48	78506.75
5	11.66	1.93	61.43	1.30	19.29	10.09	1.47	85733.01
6	11.22	2.84	68.28	1.26	17.13	11.42	1.45	75648.03
7	6.04	2.40	88.53	1.28	18.50	11.17	1.46	73836.34
8	4.52	5.00	60.57	0.85	19.04	10.14	1.46	82922.70
9	5.29	3.67	78.43	1.10	18.59	11.40	1.46	74265.80
10	5.15	14.69	58.06	0.94	20.40	9.42	1.46	83373.31
11	8.14	47.16	37.96	0.80	18.84	9.10	1.45	79678.12
12	8.90	19.69	43.85	0.93	16.77	10.08	1.44	78593.98
13	9.35	5.52	57.58	1.17	17.80	10.05	1.45	79049.86
14	8.11	16.47	37.33	0.93	17.11	9.93	1.44	77397.01
15	14.61	38.74	49.16	1.81	17.27	10.01	1.44	78370.15
16	13.26	4.98	46.32	1.43	15.87	10.41	1.44	81631.22
17	8.81	15.39	54.06	1.23	16.52	10.68	1.44	76902.61
18	10.31	3.11	50.18	1.16	17.95	10.40	1.43	82156.40
19	19.68	3.52	57.81	1.66	17.70	10.70	1.44	80418.96
20	14.25	3.28	56.37	1.39	17.65	10.55	1.44	80696.10
21	18.01	3.52	50.77	1.51	17.12	10.30	1.44	83031.06
22	11.34	2.95	57.05	1.17	17.59	10.63	1.44	79665.61
23	8.40	2.53	63.77	1.14	18.42	10.72	1.44	80545.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.57	9.12	56.59	1.30	17.84	10.35	1.45	79692.56
最 大 值	24.82	47.16	88.53	2.00	20.40	11.42	1.48	85733.01
發生時間	0	11	7	0	10	6		5
最 小 值	4.52	1.93	37.33	0.80	15.87	9.10	1.41	73836.34
發生時間	8	5	14	11	16	11		7
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.04 %		-0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.28 %	-0.01 %	0.06 %	-0.13 %		0.00	0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %