P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.50	1.72	78.58	8.57	15.98	11.36	1.08	91299.88
1	3.00	1.25	89.92	8.64	16.07	11.46	1.09	89162.72
2	1.92	1.09	85.02	8.92	18.29	11.29	1.11	88080.12
3	1.81	1.23	85.99	9.16	17.59	11.58	1.13	85571.78
4	2.24	1.48	93.47	9.07	15.23	12.01	1.09	86014.87
5	3.44	1.75	86.38	8.77	15.53	11.69	1.08	88888.92
6	2.44	1.53	90.16	8.69	15.64	11.55	1.15	89765.71
7	3.30	1.46	89.57	9.06	15.08	11.87	1.13	87777.04
8	2.75	1.32	85.44	8.80	15.57	11.70	1.14	88735.94
9	2.36	1.20	88.89	8.67	16.90	11.32	1.17	90713.96
10	5.12	1.56	94.46	8.96	15.99	11.52	1.16	89953.08
11	9.70	2.05	84.93	9.17	14.33	11.77	1.16	88672.85
12	11.52	4.26	86.22	9.02	15.12	11.65	1.17	89383.26
13	8.69	8.04	98.32	8.85	15.99	11.32	1.15	91065.32
14	6.08	1.50	117.71	8.45	15.60	11.35	1.16	90553.82
15	8.45	1.17	102.32	8.70	15.28	11.61	1.16	89095.27
16	4.48	2.53	101.34	8.95	15.55	11.83	1.18	86779.66
17	15.51	1.85	93.16	8.78	15.24	11.45	1.18	90362.89
18	16.15	1.75	81.39	8.92	15.09	11.50	1.17	90618.09
19	5.43	1.52	97.08	9.34	17.39	11.93	1.16	84917.07
20	2.91	1.87	105.58	9.40	18.37	11.80	1.16	84255.48
21	4.67	1.90	93.00	8.68	14.90	11.58	1.13	90968.43
22	4.56	1.34	99.06	8.57	15.30	11.62	1.13	90082.64
23	4.04	1.44	91.19	8.46	15.44	11.48	1.16	91024.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.54	1.95	92.47	8.86	15.89	11.59	1.14	88905.98
最 大 值	16.15	8.04	117.71	9.40	18.37	12.01	1.22	91299.88
發生時間	18	13	14	20	20	4		0
最 小 值	1.81	1.09	78.58	8.45	14.33	11.29	1.03	84255.48
發生時間	3	2	0	14	11	2		20
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.05 %	-0.06 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	0.02 %	0.13 %		0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.42	1.39	82.19	5.08	14.59	12.30	0.53	70475.58
1	2.95	2.15	74.75	5.00	14.06	12.16	0.54	71921.38
2	2.41	0.97	79.78	4.98	16.06	12.18	0.51	70308.55
3	2.56	1.02	78.87	5.01	15.29	12.02	0.50	72327.77
4	3.26	8.92	88.01	5.36	13.45	12.48	0.49	69863.18
5	3.23	1.10	80.73	5.09	14.14	12.16	0.48	71964.00
6	2.60	0.46	83.84	4.84	14.98	12.07	0.48	72390.26
7	2.30	1.23	89.13	5.22	13.83	12.54	0.49	69554.65
8	2.36	0.58	88.04	5.19	14.32	12.46	0.50	69286.40
9	2.31	0.97	79.06	4.88	15.33	11.90	0.54	73156.88
10	2.69	1.08	72.78	4.84	15.97	11.68	0.54	74024.68
11	3.82	2.63	68.76	5.12	13.98	11.88	0.51	73673.52
12	3.35	8.97	81.91	4.90	14.43	11.98	0.51	72678.34
13	2.57	2.75	87.70	4.82	14.88	11.88	0.51	73396.31
14	2.39	0.42	88.72	4.66	15.85	11.66	0.50	74392.49
15	2.56	0.75	90.30	4.81	15.10	11.89	0.54	73315.33
16	2.53	3.56	94.11	5.26	13.53	12.72	0.54	67645.47
17	2.52	2.23	92.17	5.34	13.31	12.85	0.52	66907.65
18	2.52	1.09	91.57	4.89	14.64	12.07	0.50	71828.78
19	2.27	15.71	85.00	4.95	15.72	12.16	0.51	70134.12
20	2.11	2.40	67.46	4.81	15.75	11.82	0.50	73393.32
21	3.40	1.82	70.30	5.02	13.96	11.77	0.51	75300.75
22	5.08	29.64	69.11	5.90	13.64	11.91	0.53	74594.82
23	3.77	2.97	74.04	5.20	15.10	11.93	0.54	73486.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.83	3.95	81.60	5.05	14.66	12.10	0.51	71917.55
最 大 值	5.08	29.64	94.11	5.90	16.06	12.85	0.59	75300.75
發生時間	22	22	16	22	2	17		21
最 小 值	2.11	0.42	67.46	4.66	13.31	11.66	0.46	66907.65
發生時間	20	14	20	14	17	14		17
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.25 %	-0.11 %	0.09 %	0.17 %		-0.12	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.31	0.83	70.87	8.35	13.32	12.28	1.49	90817.08
1	2.29	1.35	65.29	8.16	13.31	12.08	1.48	93068.46
2	2.25	1.97	65.78	7.93	14.53	12.09	1.49	92150.76
3	2.05	1.58	64.67	7.68	14.66	11.93	1.49	93482.42
4	2.12	1.49	68.89	7.86	14.26	11.88	1.48	94333.49
5	2.15	6.26	60.99	7.62	14.27	11.69	1.48	96054.48
6	2.19	9.13	62.37	7.68	14.35	11.72	1.45	96085.20
7	2.13	3.05	76.83	8.18	13.93	12.12	1.46	90790.10
8	1.93	1.94	76.79	7.91	14.92	12.02	1.51	89502.09
9	1.88	2.16	65.69	7.71	14.41	11.76	1.53	94259.03
10	1.75	2.64	61.37	7.57	14.69	11.83	1.54	94548.10
11	1.78	16.23	57.85	7.48	14.65	11.71	1.57	95203.08
12	2.00	14.87	64.09	7.63	14.29	11.76	1.56	93034.75
13	2.07	3.76	64.39	7.79	14.00	11.89	1.55	94203.99
14	1.94	0.59	91.61	8.91	13.69	12.68	1.54	86049.64
15	1.86	0.30	92.70	8.96	13.42	12.66	1.51	87133.48
16	1.81	0.54	99.83	9.19	13.72	12.91	1.48	84893.39
17	1.72	0.39	104.07	9.30	13.76	13.04	1.50	83099.41
18	1.69	0.36	89.87	8.76	13.40	12.48	1.49	88861.55
19	1.68	1.34	80.35	8.71	13.46	12.45	1.49	88830.20
20	1.64	0.88	87.83	8.55	14.45	12.56	1.46	87379.02
21	1.69	1.49	81.80	8.03	14.19	11.99	1.47	95046.26
22	1.68	5.01	76.38	7.70	14.77	11.70	1.46	97881.70
23	1.72	13.28	70.76	7.50	14.86	11.54	1.42	97724.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.93	3.81	75.04	8.13	14.14	12.12	1.49	91851.36
最 大 值	2.31	16.23	104.07	9.30	14.92	13.04	1.58	97881.70
發生時間	0	11	17	17	8	17		22
最 小 值	1.64	0.30	57.85	7.48	13.31	11.54	1.40	83099.41
發生時間	20	15	11	11	1	23		17
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.06 %	-0.06 %		-0.14	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.20 %	-0.09 %	-0.13 %	-0.32 %		-0.50	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %