P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.92	2.37	56.85	0.24	15.53	11.45	1.17	93681.88
1	2.45	1.95	76.89	0.28	16.02	12.07	1.18	86797.72
2	2.13	1.90	77.87	0.17	15.89	12.19	1.20	86011.05
3	1.89	5.06	55.03	0.07	16.18	11.38	1.15	93971.17
4	2.00	6.11	54.66	0.20	15.58	11.10	1.09	96014.48
5	2.77	2.03	63.56	0.17	15.57	11.23	1.09	94377.02
6	2.08	87.42	52.19	0.23	17.79	10.22	1.09	101014.61
7	6.88	9.04	71.62	1.26	14.55	11.31	1.11	94894.90
8	6.50	2.77	68.72	0.60	15.76	11.21	1.07	96099.07
9	5.27	15.16	66.38	0.23	16.64	10.57	1.06	100563.34
10	10.69	6.26	97.69	1.27	14.81	12.66	1.09	78976.24
11	8.02	4.83	96.74	0.92	14.67	13.24	1.09	75155.57
12	3.62	7.53	93.07	1.43	15.29	13.30	1.10	72572.42
13	3.39	7.91	112.46	1.89	14.84	14.38	1.11	64000.03
14	3.17	7.32	80.08	1.70	15.17	13.85	1.09	69366.54
15	4.23	8.61	65.19	2.05	14.84	13.94	1.08	68449.87
16	7.88	44.27	75.51	2.71	14.40	13.89	1.07	70784.28
17	14.22	12.30	88.20	2.87	13.52	14.51	1.10	63970.61
18	5.82	9.89	85.24	1.82	14.49	14.27	1.14	65377.94
19	6.76	7.86	88.45	2.53	13.76	14.68	1.14	61200.54
20	6.38	7.14	92.05	1.98	14.11	14.32	1.12	65010.40
21	6.81	2.74	62.80	0.67	13.56	12.01	1.11	88109.74
22	3.69	1.50	62.54	0.19	14.73	11.82	1.10	89723.60
23	2.69	1.50	59.59	0.51	13.74	11.95	1.09	89484.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.09	10.98	75.14	1.08	15.06	12.56	1.11	81900.30
最 大 值	14.22	87.42	112.46	2.87	17.79	14.68	1.26	101014.61
發生時間	17	6	13	17	6	19		6
最 小 值	1.89	1.50	52.19	0.07	13.52	10.22	1.03	61200.54
發生時間	3	22	6	3	17	6		19
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.10 %	-0.04 %	-0.02 %	0.12 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.84	7.16	62.58	0.27	15.76	11.66	1.17	80149.58
1	0.59	35.23	70.32	1.18	15.26	11.68	1.17	79426.12
2	0.63	4.11	55.74	0.35	15.87	11.69	1.19	79030.38
3	0.59	2.92	59.82	0.58	14.41	11.75	1.18	79951.90
4	0.69	1.34	59.52	0.59	14.13	11.61	1.14	81559.33
5	0.89	17.72	63.57	0.81	13.44	11.84	1.10	79896.55
6	0.98	11.14	66.78	0.58	14.51	11.69	1.11	81082.57
7	0.98	11.07	74.19	0.50	15.00	11.29	1.08	82537.69
8	1.37	2.44	63.29	1.31	12.41	12.18	1.08	77644.07
9	1.17	2.86	78.55	1.43	12.34	12.92	1.08	71385.73
10	0.89	0.97	71.32	0.68	13.94	12.01	1.09	77209.31
11	0.85	7.42	65.04	0.63	14.08	11.71	1.09	79908.94
12	0.80	0.72	66.94	0.66	13.87	11.85	1.07	79718.67
13	0.72	1.03	67.36	0.67	13.93	11.81	1.07	80271.95
14	0.71	14.50	67.77	0.63	14.10	11.81	1.04	80086.74
15	0.64	1.40	64.03	0.62	14.02	11.68	1.07	80457.68
16	0.67	1.60	67.01	0.63	14.04	11.80	1.06	80107.30
17	0.74	2.46	64.63	0.70	13.80	11.73	1.07	80467.69
18	0.95	7.40	64.85	0.78	13.58	11.80	1.10	79016.62
19	0.94	5.47	73.80	0.55	14.37	11.87	1.12	79082.38
20	0.74	24.09	62.71	0.65	13.98	11.68	1.14	80443.96
21	0.80	9.24	61.62	0.93	12.75	12.11	1.13	78583.53
22	0.83	4.59	66.63	0.93	12.96	11.94	1.14	79670.00
23	0.84	1.76	76.49	0.86	13.14	12.30	1.12	75879.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.83	7.44	66.44	0.73	13.99	11.85	1.11	79315.36
最 大 值	1.37	35.23	78.55	1.43	15.87	12.92	1.25	82537.69
發生時間	8	1	9	9	2	9		7
最 小 值	0.59	0.72	55.74	0.27	12.34	11.29	1.00	71385.73
發生時間	1	12	2	0	9	7		9
零點偏移	-0.04 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.08 %		-0.00	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.05 %	0.08 %	0.18 %	-0.10 %		0.00	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.21	3.81	102.72	4.49	19.18	11.16	1.31	82743.43
1	15.09	2.64	72.38	4.06	20.10	9.90	1.30	91731.31
2	16.86	3.16	72.86	4.34	19.94	10.47	1.29	86632.90
3	26.64	11.29	77.91	5.27	17.96	10.71	1.29	90230.10
4	31.55	22.09	84.44	6.85	18.24	10.73	1.28	81496.22
5	23.49	6.54	80.20	6.13	19.54	10.04	1.29	85979.43
6	22.36	27.03	70.44	6.41	19.21	9.67	1.29	80879.52
7	30.47	28.11	81.50	7.75	18.54	9.53	1.29	81002.17
8	26.94	2.94	72.05	7.71	18.67	9.57	1.28	80808.53
9	30.45	26.17	78.44	7.48	17.54	10.16	1.27	81946.18
10	33.30	4.72	83.45	6.43	16.56	11.07	1.26	81354.56
11	16.56	4.07	86.78	4.55	16.18	11.30	1.27	78664.00
12	20.50	8.94	72.12	1.48	17.47	10.82	1.26	84737.85
13	27.33	15.44	77.85	1.62	15.06	12.18	1.26	73357.84
14	10.87	11.51	84.78	1.38	16.03	11.77	1.27	79879.67
15	7.67	37.08	77.09	1.53	15.05	12.38	1.27	74929.04
16	20.83	15.09	76.34	1.53	17.42	11.67	1.27	76930.06
17	25.18	15.45	81.63	1.46	17.31	11.92	1.26	76746.66
18	20.80	12.20	86.56	1.42	17.19	11.93	1.27	77894.95
19	18.82	11.37	83.18	1.38	18.00	11.61	1.25	80156.39
20	19.69	11.43	82.03	1.57	17.60	11.57	1.23	81188.89
21	23.60	4.57	86.97	4.39	15.93	11.50	1.23	86741.14
22	22.76	28.18	88.64	4.92	16.08	11.18	1.22	82759.89
23	22.67	3.08	84.06	4.22	17.21	10.88	1.23	89340.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	21.98	13.20	81.02	4.10	17.58	10.99	1.27	82005.46
最 大 值	33.30	37.08	102.72	7.75	20.10	12.38	1.33	91731.31
發生時間	10	15	0	7	1	15		1
最 小 值	7.67	2.64	70.44	1.38	15.05	9.53	1.22	73357.84
發生時間	15	1	6	14	15	7		13
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.03 %		0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.19 %	0.00 %	0.08 %	-0.03 %		0.22	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %