

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年09月17日

報表日期: 111年09月17日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.19	7.50	64.57	0.20	17.68	13.16	1.39	58837.48
1	11.54	3.93	46.28	0.18	18.39	12.13	1.37	66048.81
2	12.21	4.01	36.67	0.14	18.17	11.96	1.39	67352.45
3	11.48	2.92	48.21	0.16	18.66	11.86	1.34	67737.38
4	11.92	3.71	44.01	0.14	18.03	11.90	1.31	68163.31
5	12.46	2.76	47.09	0.16	18.80	11.70	1.33	67858.48
6	12.53	5.34	42.27	0.14	18.30	11.97	1.32	67823.41
7	12.58	6.42	40.68	0.11	18.50	11.44	1.33	70700.16
8	11.65	3.64	45.93	0.15	18.81	11.60	1.37	70035.57
9	12.08	5.34	42.52	0.12	18.54	11.91	1.33	67711.65
10	12.53	4.76	39.64	0.09	17.97	11.70	1.36	67231.63
11	13.89	11.17	37.50	0.67	17.16	11.79	1.33	67842.52
12	11.61	5.25	36.35	0.39	17.58	11.65	1.33	67713.69
13	9.52	0.99	52.42	0.15	17.94	12.36	1.35	61478.14
14	10.55	3.69	44.37	0.14	18.45	12.02	1.36	63451.01
15	10.04	9.77	45.48	0.15	18.25	12.27	1.36	62319.58
16	11.28	8.56	24.17	0.10	17.51	11.82	1.35	64573.52
17	7.83	1.04	37.71	0.19	18.57	11.91	1.35	65418.88
18	11.76	0.53	36.15	0.12	18.34	11.57	1.32	68129.85
19	11.93	0.74	43.31	0.61	18.30	12.13	1.30	64065.41
20	11.57	1.23	37.87	0.14	18.46	11.38	1.33	69583.63
21	12.24	1.53	41.22	0.13	18.46	11.76	1.34	66133.93
22	12.13	1.13	40.33	0.12	18.75	11.52	1.32	67694.14
23	11.00	1.12	44.28	0.13	18.56	11.77	1.33	66245.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.44	4.04	42.46	0.19	18.26	11.89	1.34	66422.92
最 大 值	13.89	11.17	64.57	0.67	18.81	13.16	1.41	70700.16
發生時間	11	11	0	11	8	0		7
最 小 值	7.83	0.53	24.17	0.09	17.16	11.38	1.29	58837.48
發生時間	17	18	16	10	11	20		0
零點偏移(率)	-0.17 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.21 %	-0.03 %	-0.56 %	0.05 %		-0.03	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 111年09月17日

[illegible]

