



P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月18日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.96	3.55	49.68	0.10	18.84	10.38	1.43	95159.36
1	14.11	2.90	49.75	0.12	20.53	9.83	1.43	97745.97
2	15.24	2.55	48.80	0.29	18.55	10.30	1.44	94280.81
3	14.61	2.69	49.81	0.44	17.17	10.47	1.45	94734.03
4	14.68	7.97	52.11	0.45	16.81	10.60	1.46	94402.22
5	13.90	4.17	49.47	0.39	16.66	10.72	1.46	92611.84
6	13.23	12.68	56.54	0.22	17.87	10.45	1.46	99533.69
7	14.83	3.42	57.71	0.20	17.19	10.36	1.49	96546.55
8	14.42	2.09	47.74	0.19	17.85	10.27	1.51	96335.25
9	13.16	9.22	52.74	0.14	17.46	10.35	1.48	94664.58
10	14.07	4.65	54.39	0.13	17.65	10.17	1.46	92781.62
11	13.84	3.46	47.92	0.35	16.93	10.34	1.49	94086.13
12	14.60	2.99	53.03	0.22	18.07	10.14	1.51	97676.75
13	15.50	3.21	47.38	0.17	17.52	10.23	1.50	95050.98
14	15.93	30.18	53.26	0.92	17.08	10.20	1.46	95010.86
15	14.25	1.61	53.79	0.67	15.42	10.86	1.45	90087.93
16	14.36	4.53	54.36	0.31	17.41	10.50	1.45	94562.01
17	15.15	4.10	53.67	0.14	18.50	9.97	1.48	96370.87
18	14.13	7.04	49.15	0.09	17.93	10.10	1.50	96176.93
19	14.37	11.26	53.84	0.19	16.92	10.44	1.47	90753.97
20	14.94	5.10	48.08	0.11	17.17	10.18	1.46	92423.83
21	14.57	3.43	45.24	0.10	17.65	10.18	1.49	93292.09
22	15.89	11.53	49.85	0.27	17.22	10.61	1.47	94021.57
23	12.75	16.08	54.87	0.08	16.78	10.70	1.47	89013.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.48	6.68	51.38	0.26	17.55	10.35	1.47	94471.79
最 大 值	15.93	30.18	57.71	0.92	20.53	10.86	1.51	99533.69
發生時間	14	14	7	14	1	15		6
最 小 值	12.75	1.61	45.24	0.08	15.42	9.83	1.43	89013.12
發生時間	23	15	21	23	15	1		23
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.20	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.91 %	0.17 %	-0.20 %	0.89 %		-0.07	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年05月18日

報表日期: 111年05月18日

[illegible]