P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.86	1.88	96.22	9.91	13.83	11.94	1.15	102458.46
1	7.82	1.48	98.25	9.36	15.15	11.39	1.12	107030.55
2	7.23	3.40	94.89	9.83	14.38	11.96	1.15	101583.64
3	4.36	1.94	93.71	9.66	17.36	11.35	1.14	104692.31
4	6.66	1.59	103.71	9.67	15.47	11.65	1.18	103007.62
5	5.68	0.98	111.64	9.60	15.20	11.78	1.17	102256.14
6	5.40	2.02	92.98	9.89	14.16	11.59	1.24	104674.83
7	8.40	3.54	92.86	10.00	14.81	11.41	1.23	105383.46
8	4.48	0.79	118.78	9.54	15.22	11.18	1.27	104966.60
9	10.35	1.20	108.51	9.97	14.28	11.63	1.30	104005.44
10	7.40	1.04	95.57	9.84	15.48	11.22	1.31	105516.27
11	14.95	1.45	87.43	10.09	14.36	11.36	1.39	103471.13
12	10.28	1.25	95.74	9.94	14.40	11.55	1.33	101516.40
13	6.47	1.03	103.68	9.81	14.34	11.47	1.34	103980.14
14	12.07	1.41	89.42	10.29	12.77	11.46	1.46	103263.00
15	12.57	2.28	101.89	10.16	14.02	11.54	1.42	102765.85
16	5.44	1.18	122.01	9.92	15.09	11.61	1.41	100590.84
17	11.30	2.33	111.20	10.32	14.06	11.91	1.28	102103.79
18	11.26	2.22	103.32	10.20	14.49	11.89	1.26	102140.12
19	7.29	2.01	99.66	10.49	15.52	11.89	1.27	100297.02
20	4.17	2.09	92.17	10.44	16.67	11.60	1.30	102216.73
21	13.82	1.98	99.84	10.98	13.24	12.09	1.28	100532.88
22	15.40	1.89	104.74	11.03	13.63	12.04	1.28	101192.65
23	7.37	1.18	121.03	10.73	14.46	12.28	1.28	97412.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.79	1.76	101.64	10.07	14.68	11.66	1.27	102794.08
最 大 值	15.40	3.54	122.01	11.03	17.36	12.28	1.48	107030.55
發生時間	22	7	16	22	3	23		1
最 小 值	4.17	0.79	87.43	9.36	12.77	11.18	1.07	97412.09
發生時間	20	8	11	1	14	8		23
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	-0.02 %	0.05 %		0.11	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.84	1.84	79.97	5.60	13.72	12.10	0.88	72983.41
1	4.43	1.99	75.84	5.43	14.06	11.73	0.89	76188.63
2	2.87	1.78	98.27	5.22	15.44	12.01	0.92	72207.20
3	2.39	1.90	87.23	5.13	16.26	11.66	0.91	74722.18
4	2.98	20.94	69.75	5.46	14.16	11.78	0.92	75302.58
5	2.54	12.79	83.37	5.21	15.20	11.65	0.91	76068.16
6	2.68	1.32	75.44	5.17	14.70	11.64	0.92	75915.76
7	2.20	0.72	117.76	5.72	14.25	12.63	0.91	66954.61
8	2.11	7.56	98.25	5.08	14.64	11.67	0.89	75741.97
9	2.06	26.01	81.10	5.20	14.96	11.74	0.90	74610.05
10	2.49	16.90	83.26	5.08	15.06	11.42	0.92	77322.53
11	4.18	18.95	67.11	5.27	14.79	11.45	0.93	76897.77
12	3.55	3.91	72.81	5.20	13.91	11.58	0.94	76815.35
13	5.09	13.28	69.67	5.57	13.51	11.69	0.98	75900.73
14	6.37	5.33	77.74	6.10	12.38	12.05	0.91	74418.94
15	10.04	1.08	86.29	5.81	13.06	11.89	0.90	74791.02
16	12.74	1.01	84.70	5.96	12.49	11.99	0.96	73871.74
17	7.53	1.11	99.18	5.54	13.05	12.30	0.86	70827.33
18	5.12	1.24	80.75	5.30	13.55	12.01	0.84	73418.75
19	4.05	2.48	89.47	5.40	13.94	12.23	0.83	71238.49
20	3.41	3.19	87.96	5.52	15.42	12.28	0.81	69162.63
21	4.31	0.58	92.01	5.75	13.25	12.40	0.82	70265.61
22	5.71	0.37	97.99	5.72	13.17	12.36	0.81	71151.95
23	4.92	0.83	108.11	6.01	12.25	12.95	0.82	66041.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.53	6.13	86.00	5.48	14.05	11.97	0.89	73450.78
最 大 值	12.74	26.01	117.76	6.10	16.26	12.95	1.02	77322.53
發生時間	16	9	7	14	3	23		10
最 小 值	2.06	0.37	67.11	5.08	12.25	11.42	0.79	66041.43
發生時間	9	22	11	8	23	10		23
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.19	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.27 %	-0.02 %	0.03 %	0.07 %		-0.03	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.33	18.79	115.99	10.88	12.47	12.43	1.83	90582.63
1	1.55	1.78	123.45	10.99	12.05	12.48	1.86	86226.79
2	1.61	0.92	99.56	10.17	13.41	12.01	1.86	91129.71
3	1.78	2.50	79.50	9.91	13.00	12.00	1.85	91956.68
4	2.48	22.46	66.85	9.85	11.36	12.01	1.84	92264.92
5	1.86	7.83	90.00	10.29	12.49	12.15	1.85	90532.11
6	1.71	0.96	88.81	9.89	13.09	11.86	1.86	95621.85
7	1.72	0.83	121.30	11.46	11.95	12.94	1.86	83378.51
8	1.43	1.51	119.76	11.14	12.35	12.71	1.87	87433.77
9	1.54	6.15	141.38	12.61	11.47	13.76	1.91	74931.93
10	1.33	2.67	136.56	11.94	11.97	13.33	1.94	79208.20
11	1.35	2.63	126.72	11.31	12.32	12.86	2.00	82628.66
12	1.21	8.60	128.68	11.57	11.32	13.16	2.04	77415.12
13	1.31	2.26	126.11	10.26	12.75	12.05	2.03	89505.09
14	1.50	3.70	99.40	9.74	12.68	11.68	2.06	93660.04
15	1.92	20.37	93.35	10.06	11.84	11.96	2.05	93240.86
16	2.53	10.54	96.46	10.65	11.71	12.54	2.05	87049.84
17	1.88	1.89	101.71	10.57	12.59	12.42	1.92	91693.19
18	1.78	1.09	101.37	10.85	12.47	12.64	1.90	89515.28
19	1.61	0.71	124.95	11.87	11.93	13.31	1.91	82962.84
20	1.49	1.12	132.83	11.87	11.46	13.39	1.92	83285.14
21	1.35	1.49	138.65	11.90	11.45	13.37	1.96	80676.88
22	1.27	0.94	134.03	10.86	11.86	12.59	1.95	91157.29
23	1.36	1.34	118.99	11.43	11.72	13.11	1.95	85290.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.66	5.13	112.77	10.92	12.15	12.62	1.93	87139.47
最 大 值	2.53	22.46	141.38	12.61	13.41	13.76	2.10	95621.85
發生時間	16	4	9	9	2	9		6
最 小 值	1.21	0.71	66.85	9.74	11.32	11.68	1.80	74931.93
發生時間	12	19	4	14	12	14		9
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.68 %	-0.04 %	-0.05 %	-0.24 %		-0.48	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %