P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月05日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.98	6.39	52.22	0.50	17.26	12.21	1.42	77746.05
1	13.52	4.06	49.42	0.48	18.28	11.85	1.41	79684.72
2	14.37	4.79	52.38	0.65	18.39	11.49	1.43	83017.57
3	12.35	5.33	47.72	0.89	16.96	11.77	1.43	81253.39
4	13.62	6.11	52.56	0.70	18.33	11.55	1.42	81815.79
5	13.79	4.12	54.03	0.62	18.01	11.57	1.43	79320.25
6	14.97	1.92	51.94	0.59	17.97	11.65	1.44	81181.95
7	13.56	2.32	54.35	0.73	17.08	11.80	1.46	80632.34
8	15.51	3.83	44.03	1.03	16.42	11.65	1.46	80440.67
9	13.30	8.90	42.17	1.30	15.91	11.94	1.44	76789.14
10	12.41	2.68	41.11	0.92	16.38	11.94	1.45	75960.09
11	14.48	3.14	52.13	0.80	17.05	11.81	1.41	78210.81
12	14.40	8.56	56.87	0.83	16.77	12.29	1.43	74788.56
13	13.94	6.69	49.18	0.61	16.89	12.15	1.44	75240.45
14	13.85	6.75	48.65	0.39	17.57	11.80	1.46	78690.07
15	11.40	10.48	48.87	0.48	17.44	11.84	1.45	79256.06
16	14.14	2.85	45.60	0.68	17.11	11.80	1.44	77425.44
17	10.71	3.51	56.46	0.30	18.50	11.61	1.42	79243.82
18	14.25	7.54	52.13	0.54	17.92	11.63	1.41	80562.18
19	11.92	5.45	46.10	0.57	16.90	11.71	1.41	79771.79
20	11.32	6.39	44.77	0.77	17.03	11.69	1.44	78808.57
21	14.21	10.52	46.43	0.72	16.86	11.96	1.46	75607.59
22	15.86	4.64	49.57	0.69	17.73	11.59	1.46	79692.00
23	14.58	3.20	62.29	0.63	17.96	11.29	1.45	81766.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.60	5.42	50.04	0.68	17.36	11.77	1.44	79037.75
最 大 值	15.86	10.52	62.29	1.30	18.50	12.29	1.47	83017.57
發生時間	22	21	23	9	17	12		2
最 小 值	10.71	1.92	41.11	0.30	15.91	11.29	1.41	74788.56
發生時間	17	6	10	17	9	23		12
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.23	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.55 %	0.07 %	0.11 %	0.03 %		-0.04	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月05日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.24	2.27	51.64	0.12	18.61	10.60	1.46	93286.51
1	14.45	3.38	56.21	0.26	19.77	10.82	1.44	86526.76
2	13.92	4.55	45.79	0.15	18.44	10.61	1.43	89483.51
3	11.83	6.17	55.11	0.16	20.02	10.56	1.42	89218.44
4	14.56	2.75	44.63	0.14	20.23	9.89	1.43	94046.73
5	13.94	0.99	49.28	0.11	18.75	10.69	1.43	92661.74
6	11.06	2.25	51.24	0.14	19.06	10.82	1.43	93344.94
7	15.48	10.85	50.24	0.23	19.60	10.33	1.42	92055.57
8	13.71	6.28	49.94	0.24	18.14	10.63	1.43	87356.30
9	13.84	3.60	44.43	0.15	18.54	10.41	1.46	89384.00
10	14.57	2.04	51.21	0.16	17.89	10.57	1.46	88416.42
11	13.70	3.75	43.62	0.09	17.93	10.51	1.45	88472.98
12	13.57	4.81	47.33	0.22	18.36	10.57	1.45	88827.94
13	13.21	7.57	47.97	0.17	17.83	10.79	1.45	87313.48
14	14.59	11.21	50.99	0.13	19.06	10.65	1.45	89745.43
15	14.22	1.98	47.96	0.17	17.92	10.65	1.45	88869.41
16	14.61	9.28	52.61	0.30	17.92	10.60	1.45	88484.83
17	14.71	7.41	49.09	0.13	18.82	10.58	1.45	89339.42
18	12.47	8.65	56.70	0.46	16.98	11.62	1.44	89095.00
19	15.62	7.72	66.94	0.25	18.19	10.56	1.45	93138.68
20	13.04	1.36	66.79	0.17	16.27	11.67	1.45	81262.81
21	13.84	0.49	62.60	0.15	18.86	10.67	1.45	87472.50
22	13.61	2.27	54.23	0.12	18.23	10.88	1.46	87321.92
23	14.47	8.94	59.09	0.14	19.13	10.54	1.46	91709.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.84	5.02	52.32	0.18	18.52	10.68	1.44	89451.43
最 大 值	15.62	11.21	66.94	0.46	20.23	11.67	1.47	94046.73
發生時間	19	14	19	18	4	20		4
最 小 值	11.06	0.49	43.62	0.09	16.27	9.89	1.41	81262.81
發生時間	6	21	11	11	20	4		20
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.37	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	4.26 %	0.07 %	0.06 %	0.09 %		0.10	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月05日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.32	4.79	56.08	1.82	19.36	9.78	1.34	74588.46
1	14.20	10.07	52.01	1.90	20.45	9.27	1.32	77747.94
2	13.47	10.66	44.27	1.88	18.14	9.69	1.33	73822.88
3	14.33	1.85	50.00	2.91	17.86	9.58	1.34	73648.58
4	13.43	1.76	55.84	2.23	17.65	10.37	1.34	69243.42
5	15.20	3.02	49.02	2.38	18.09	9.59	1.35	77348.41
6	14.34	1.55	51.28	2.24	18.38	9.82	1.35	73748.57
7	10.91	3.95	43.95	1.80	17.22	9.79	1.37	73225.32
8	14.64	3.93	47.58	1.99	18.09	9.55	1.38	76434.73
9	13.17	2.03	45.06	2.26	15.85	9.92	1.38	72574.89
10	15.75	1.97	45.36	2.34	16.35	9.93	1.41	72431.32
11	16.00	4.09	46.75	2.56	16.30	10.08	1.38	70983.54
12	12.69	4.95	53.03	1.95	17.39	10.02	1.35	72261.78
13	13.87	13.13	53.53	1.79	17.14	10.13	1.35	76120.50
14	13.60	3.24	54.26	1.60	18.04	10.27	1.36	70267.33
15	12.70	2.58	62.22	2.00	18.75	9.27	1.36	78038.34
16	13.72	11.56	58.92	1.85	16.53	10.25	1.36	76478.23
17	13.52	4.42	55.31	1.71	18.77	9.77	1.36	76031.42
18	13.74	2.23	64.52	1.93	17.88	9.84	1.38	76575.64
19	13.95	6.21	60.86	1.97	17.50	9.66	1.41	71839.49
20	14.35	7.04	71.27	2.04	18.81	8.98	1.39	76915.91
21	16.10	13.05	59.53	1.82	17.26	9.80	1.37	70811.77
22	14.97	10.47	63.37	1.94	18.40	9.42	1.36	71895.40
23	14.74	9.03	56.34	2.15	17.54	9.35	1.36	72043.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.03	5.73	54.18	2.04	17.82	9.76	1.36	73961.56
最 大 值	16.10	13.13	71.27	2.91	20.45	10.37	1.43	78038.34
發生時間	21	13	20	3	1	4		15
最 小 值	10.91	1.55	43.95	1.60	15.85	8.98	1.30	69243.42
發生時間	7	6	7	14	9	20		4
零點偏移(率)	-0.09 %	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.09	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.49 %	-0.03 %	-0.29 %	0.07 %		-0.11	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								