P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.56	12.55	51.68	0.92	17.46	10.99	1.33	69060.04
1	14.87	3.70	56.81	0.92	17.53	11.31	1.33	66859.55
2	16.26	6.26	66.58	1.17	16.35	11.74	1.34	64635.15
3	16.44	4.14	68.34	1.10	17.45	10.76	1.33	70796.59
4	14.90	13.84	44.97	1.50	15.47	11.38	1.33	67705.25
5	14.03	17.33	43.75	1.82	14.59	11.52	1.33	67326.07
6	20.38	3.13	59.32	1.35	15.96	11.45	1.33	67168.40
7	14.22	18.00	54.49	1.41	15.84	11.42	1.33	66362.57
8	16.07	22.39	45.37	1.34	16.03	11.45	1.33	66116.09
9	15.06	7.52	64.08	1.22	16.07	11.21	1.34	67686.54
10	16.58	4.45	69.67	1.79	15.22	11.58	1.30	66078.29
11	15.03	3.42	64.24	1.69	15.83	11.31	1.31	67968.75
12	15.26	4.74	61.30	2.04	14.89	11.67	1.33	65471.63
13	16.85	3.48	59.36	2.53	14.68	11.41	1.33	67444.06
14	18.19	5.41	50.36	2.41	15.02	11.53	1.33	66516.31
15	16.63	10.83	62.46	1.95	15.14	11.70	1.31	65575.03
16	36.46	3.71	64.75	2.92	15.23	11.26	1.31	69059.28
17	28.27	4.57	68.73	2.36	14.89	11.58	1.33	68913.97
18	37.06	4.03	82.23	2.81	14.76	11.58	1.33	68641.17
19	33.30	3.79	82.48	1.99	15.09	11.58	1.35	69291.02
20	29.68	3.13	79.37	1.97	14.27	11.92	1.36	67906.63
21	30.11	3.75	59.54	2.31	14.05	11.82	1.37	68910.18
22	無效	15.03	55.71	3.01	13.90	11.81	1.37	69245.91
23	13.19	12.29	65.90	3.01	12.54	13.49	1.39	57494.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.19	7.98	61.73	1.90	15.34	11.56	1.33	67176.38
最 大 值	37.06	22.39	82.48	3.01	17.53	13.49	1.44	70796.59
發生時間	18	8	19	22	1	23		3
最 小 值	13.19	3.13	43.75	0.92	12.54	10.76	1.29	57494.71
發生時間	23	6	5	0	23	3		23
零點偏移	0.00%	0.00 %	-0.02 %	-0.06 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.15%	0.09 %	0.06 %	0.06 %		0.03	-0.03	0.41 %
有效比率	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.81	3.20	72.18	0.21	18.21	10.64	1.42	61752.18
1	15.88	13.92	54.67	0.30	17.42	10.57	1.43	62699.28
2	15.61	8.97	53.62	0.83	16.05	10.71	1.44	60913.90
3	17.79	14.51	63.83	0.96	14.92	11.21	1.46	56508.64
4	15.25	6.33	65.72	0.32	16.96	11.22	1.46	58221.40
5	17.32	27.80	57.65	0.69	16.10	10.69	1.46	62328.69
6	14.63	14.92	61.96	0.55	16.28	10.94	1.46	59768.49
7	20.53	14.60	59.91	1.16	14.92	11.03	1.46	60406.70
8	15.38	3.74	62.82	0.39	16.84	10.65	1.46	61573.61
9	16.02	8.10	64.10	0.57	16.44	10.71	1.45	61411.05
10	18.05	1.70	80.80	0.96	15.72	10.92	1.42	62119.24
11	16.28	1.23	93.87	0.72	15.17	11.26	1.46	60004.91
12	15.08	1.27	85.51	0.48	16.46	10.84	1.46	62244.15
13	14.44	1.26	94.32	0.68	15.08	11.29	1.46	59016.86
14	17.34	1.61	74.94	0.86	15.61	10.97	1.46	60595.41
15	15.04	9.74	63.88	0.85	15.97	10.91	1.45	60197.70
16	18.59	5.92	86.70	0.84	16.22	10.60	1.45	62346.04
17	17.62	11.47	78.35	1.09	14.09	11.18	1.44	59697.23
18	37.44	19.67	80.93	1.65	14.24	11.53	1.43	61555.10
19	28.12	5.23	79.63	0.94	14.97	11.51	1.40	62637.47
20	21.49	17.85	77.72	0.46	14.67	11.93	1.40	60043.97
21	19.36	2.51	84.36	0.57	15.17	11.55	1.41	63279.34
22	22.03	1.82	84.58	1.34	14.55	11.75	1.43	61883.84
23	23.27	1.27	81.01	1.23	15.42	11.41	1.42	62189.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.60	8.28	73.46	0.78	15.73	11.08	1.44	60974.77
最 大 值	37.44	27.80	94.32	1.65	18.21	11.93	1.48	63279.34
發生時間	18	5	13	18	0	20		21
最 小 值	13.81	1.23	53.62	0.21	14.09	10.57	1.38	56508.64
發生時間	0	11	2	0	17	1		3
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.04	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	-0.33 %	0.23 %	-0.20 %	-0.19 %		0.18	-0.06	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.23	2.79	56.42	1.97	16.85	10.48	1.41	71883.94
1	16.63	21.75	52.14	2.60	18.21	9.86	1.44	76411.74
2	13.75	4.68	56.08	2.95	14.12	10.79	1.45	71567.03
3	24.62	5.46	48.74	3.55	15.55	10.28	1.46	72832.90
4	13.58	10.49	48.65	2.17	16.04	10.11	1.48	74100.03
5	14.99	13.64	61.19	2.54	15.40	10.88	1.47	71353.03
6	14.80	9.85	58.83	2.09	17.43	10.23	1.48	77895.72
7	16.05	6.91	61.22	2.76	15.06	11.03	1.48	76632.64
8	19.89	6.62	55.72	3.13	14.48	11.16	1.46	74596.52
9	15.67	3.76	57.25	2.47	15.90	10.79	1.42	74554.16
10	14.39	3.22	60.63	2.74	16.47	10.29	1.41	73973.71
11	17.78	3.11	64.57	4.08	14.16	10.73	1.42	69161.69
12	18.17	3.64	69.33	3.98	14.25	10.73	1.42	68628.49
13	14.82	2.86	66.23	3.50	14.29	10.36	1.43	69463.30
14	13.57	4.32	67.97	2.80	17.24	9.31	1.43	73393.69
15	18.58	3.49	69.21	3.38	16.30	9.45	1.41	75398.25
16	21.45	13.95	60.20	3.62	16.44	9.09	1.40	78485.29
17	19.21	3.43	75.28	4.02	15.66	9.16	1.42	78046.69
18	26.08	7.10	65.60	4.01	13.83	10.27	1.43	74105.70
19	33.00	3.52	62.00	3.67	14.97	9.99	1.45	73567.12
20	19.24	18.06	45.73	2.43	15.40	9.94	1.44	71969.58
21	21.27	6.38	59.16	3.03	15.74	9.69	1.45	76587.43
22	20.14	22.99	54.29	3.38	16.08	9.30	1.44	77126.10
23	15.82	29.81	50.23	2.73	16.01	10.15	1.43	73449.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.24	8.83	59.44	3.07	15.66	10.17	1.44	73966.02
最 大 值	33.00	29.81	75.28	4.08	18.21	11.16	1.49	78485.29
發生時間	19	23	17	11	1	8		16
最 小 值	13.57	2.79	45.73	1.97	13.83	9.09	1.38	68628.49
發生時間	14	0	20	0	18	16		12
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.00 %	-0.16 %	0.06 %	-0.01 %		0.20	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %