

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年06月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.24	2.11	93.15	11.95	12.20	12.34	0.57	79131.26
1	5.90	2.51	91.43	11.46	14.11	11.88	0.56	80696.31
2	5.36	18.55	81.37	12.52	17.12	10.98	0.53	86271.75
3	16.95	2.88	85.77	14.38	13.10	11.72	0.53	83641.02
4	22.47	2.46	105.40	14.04	11.94	12.35	0.53	79563.42
5	28.59	1.79	108.05	14.81	10.95	12.63	0.53	77427.29
6	24.65	1.71	109.64	13.59	11.95	12.48	0.55	77650.17
7	13.35	1.98	113.57	12.35	12.36	12.33	0.56	79304.47
8	11.14	2.99	128.30	12.13	11.98	12.47	0.60	77665.41
9	7.69	3.45	143.21	11.84	11.70	12.55	0.60	74476.25
10	3.45	2.69	140.56	11.94	11.80	12.72	0.58	71362.49
11	3.56	3.88	140.00	11.94	11.89	12.54	0.60	73409.56
12	13.56	2.50	142.18	12.39	11.39	12.80	0.62	72275.74
13	9.21	4.42	126.08	12.61	11.20	13.07	0.61	70827.02
14	6.81	2.53	110.49	12.07	12.81	12.53	0.56	77474.48
15	8.44	3.96	97.31	12.11	12.32	12.55	0.55	77744.25
16	5.94	9.37	102.37	12.42	12.33	12.86	0.57	74554.17
17	2.36	無效	129.57	13.28	12.62	13.39	0.89	70431.55
18	2.50	4.96	104.21	11.83	13.51	12.51	0.56	79950.02
19	3.46	1.65	93.75	10.55	15.95	11.09	0.57	93307.33
20	9.00	13.70	78.18	10.81	16.72	10.24	0.54	99367.70
21	11.37	4.26	72.23	10.88	15.15	10.48	0.52	96774.71
22	13.79	1.84	85.43	11.74	13.72	11.34	0.51	89100.04
23	6.35	2.32	105.38	11.48	13.85	12.18	0.52	82440.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	10.09	4.28	107.82	12.30	13.03	12.17	0.57	80201.94
最大值	28.59	18.55	143.21	14.81	17.12	13.39	1.25	99367.70
發生時間	5	2	9	5	2	17		20
最小值	2.36	1.65	72.23	10.55	10.95	10.24	0.50	70431.55
發生時間	17	19	21	19	5	20		17
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.06 %	0.04 %	-0.03 %	-0.01 %		0.01	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	95.88	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

## 報表日期: 2020年06月18日

[illegible]

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年06月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值							0.00	
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.14	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.34 %	0.16 %	2.43 %	0.07 %		0.12	0.02	0.06 %
有效比率								