P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.52	2.71	96.46	2.06	11.84	13.83	1.17	75850.30
1	3.97	3.66	85.01	1.90	12.37	13.90	1.17	74532.52
2	3.43	29.65	70.14	1.95	12.30	13.41	1.18	80091.65
3	7.00	11.95	66.61	2.98	10.95	13.89	1.18	75312.55
4	5.43	3.72	68.97	2.15	12.01	13.57	1.17	78119.68
5	4.40	3.25	64.82	2.33	11.77	14.08	1.17	73273.17
6	2.70	2.83	57.30	1.75	12.04	13.53	1.18	79793.31
7	3.29	3.91	67.28	2.33	11.37	13.96	1.17	74932.22
8	3.30	3.43	96.76	2.98	10.99	14.99	1.19	63962.46
9	2.67	1.78	102.24	2.08	11.87	14.45	1.22	69441.53
10	2.45	2.46	66.52	1.51	12.52	13.55	1.26	78843.85
11	3.19	2.80	66.81	1.77	11.99	13.67	1.27	78440.68
12	5.35	3.66	64.96	1.90	11.96	13.65	1.24	78414.02
13	4.12	2.28	65.16	1.59	12.45	13.61	1.23	78646.84
14	2.80	3.13	55.89	1.29	12.70	13.29	1.24	80684.82
15	3.70	2.86	64.76	1.65	12.21	13.62	1.25	78625.00
16	3.43	11.33	59.29	1.45	12.46	13.19	1.26	82308.86
17	3.30	5.56	69.33	1.51	12.71	13.65	1.21	76621.49
18	2.63	2.94	64.35	0.73	13.68	13.47	1.21	78539.28
19	2.44	2.28	65.96	0.67	13.86	13.65	1.22	76188.96
20	2.22	23.93	56.68	1.41	12.56	13.40	1.24	79314.70
21	2.45	17.70	66.57	1.17	12.98	13.48	1.28	77813.56
22	2.47	4.16	94.32	0.93	13.50	13.86	1.28	74934.81
23	2.21	1.93	82.88	0.57	13.74	13.41	1.31	77729.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.44	6.41	71.63	1.69	12.37	13.71	1.23	76767.32
最 大 值	7.00	29.65	102.24	2.98	13.86	14.99	1.39	82308.86
發生時間	3	2	9	3	19	8		16
最 小 值	2.21	1.78	55.89	0.57	10.95	13.19	1.14	63962.46
發生時間	23	9	14	23	3	16		8
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.13 %	0.15 %	-0.09 %	-0.10 %		0.42	-0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.86	25.01	98.68	0.11	18.83	12.57	1.32	53612.10
1	14.60	9.13	39.94	0.16	21.21	11.10	1.31	63003.26
2	20.40	10.02	62.34	0.22	20.43	10.27	1.28	67386.68
3	23.39	5.44	69.54	0.48	19.81	10.39	1.27	67933.20
4	19.62	21.48	65.86	0.83	20.67	10.20	1.27	65790.47
5	20.73	3.48	64.55	0.96	21.08	9.71	1.26	66897.43
6	21.25	14.28	74.08	0.80	20.18	10.34	1.27	65522.00
7	12.18	4.12	83.75	0.14	21.89	10.29	1.26	68237.47
8	17.40	12.64	79.53	0.12	21.02	10.36	1.28	71047.95
9	14.09	9.60	77.29	0.16	21.26	10.81	1.31	65366.64
10	20.99	21.42	65.89	0.12	20.88	10.24	1.31	70303.51
11	22.72	12.03	70.38	0.12	19.64	10.65	1.29	70022.35
12	17.43	28.58	68.25	0.14	19.59	10.90	1.27	67538.10
13	15.94	4.83	85.36	0.14	20.86	10.11	1.26	69529.86
14	15.46	24.78	79.90	0.12	21.15	9.86	1.25	68305.61
15	15.45	4.63	86.91	0.13	20.68	10.21	1.27	66527.53
16	15.09	8.68	87.14	0.13	20.25	10.22	1.29	67437.66
17	14.31	6.31	97.36	0.18	21.90	10.26	1.31	70962.29
18	11.89	5.52	101.10	0.19	22.26	10.59	1.30	69682.12
19	20.84	7.60	82.87	0.13	21.64	10.15	1.27	72741.90
20	19.91	4.64	94.99	0.15	21.80	10.44	1.26	69891.61
21	17.61	3.56	90.51	0.16	22.01	10.09	1.27	70857.80
22	15.59	5.71	91.91	0.17	21.37	10.45	1.28	69560.67
23	15.42	10.94	100.83	0.18	21.47	10.91	1.28	67056.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.42	11.02	79.96	0.25	20.91	10.46	1.28	67717.27
最 大 值	23.39	28.58	101.10	0.96	22.26	12.57	1.36	72741.90
發生時間	3	12	18	5	18	0		19
最 小 值	11.89	3.48	39.94	0.11	18.83	9.71	1.25	53612.10
發生時間	18	5	1	0	0	5		0
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.53 %	-0.11 %	-0.13 %	-0.09 %		0.09	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.41	6.60	66.17	1.39	15.13	11.59	1.35	80938.02
1	5.22	3.35	52.23	0.96	15.96	10.30	1.36	88634.20
2	4.71	11.99	51.22	1.80	13.67	11.27	1.38	78966.25
3	9.06	11.86	54.29	2.40	13.44	11.35	1.40	77968.42
4	10.98	16.33	56.48	2.43	13.25	11.38	1.40	82783.96
5	13.76	14.87	50.71	2.41	14.60	10.64	1.39	81616.02
6	13.07	5.34	54.27	2.60	13.32	11.33	1.38	81036.96
7	15.48	7.77	56.27	2.94	13.08	11.39	1.38	78446.44
8	5.85	5.14	63.09	0.98	15.83	10.88	1.39	87853.40
9	4.15	3.47	66.34	0.93	15.57	11.32	1.45	84023.70
10	11.74	8.72	55.49	1.38	14.74	10.85	1.47	86306.78
11	25.17	7.26	53.83	1.59	14.50	10.94	1.45	82218.24
12	7.84	19.10	50.74	2.29	12.30	11.24	1.43	75957.27
13	5.89	3.66	66.50	1.41	14.51	10.90	1.42	81189.41
14	6.27	7.29	73.47	1.75	14.08	11.11	1.42	80930.80
15	7.61	18.79	81.11	2.30	13.15	11.65	1.46	83115.32
16	6.08	11.15	80.74	2.18	13.45	11.59	1.47	81887.15
17	4.08	8.33	87.05	1.81	14.23	11.87	1.42	79840.77
18	4.22	3.63	104.70	1.26	15.57	11.45	1.40	83610.31
19	4.96	22.91	66.02	1.24	15.33	10.63	1.44	86043.75
20	5.48	15.88	59.16	1.45	14.77	10.56	1.44	80825.26
21	5.91	3.59	59.51	0.96	16.25	10.40	1.44	81854.39
22	3.90	7.84	69.78	0.84	17.97	10.01	1.44	91121.12
23	3.60	6.13	66.97	1.06	15.19	11.28	1.43	81596.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.94	9.63	64.42	1.68	14.58	11.08	1.42	82448.51
最 大 值	25.17	22.91	104.70	2.94	17.97	11.87	1.49	91121.12
發生時間	11	19	18	7	22	17		22
最 小 值	3.60	3.35	50.71	0.84	12.30	10.01	1.34	75957.27
發生時間	23	1	5	22	12	22		12
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.15 %	0.01 %	0.05 %	0.06 %		0.05	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %